

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **11/08-07-21**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 79/2021

Περίληψη:

Συζήτηση – Διαμόρφωση προτάσεων και λήψη απόφασης επί του από 25-06-2021 συνταχθέντος πορίσματος της ομάδας εργασίας (διαπαραταξιακή επιτροπή) που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 2/2020 Απόφαση του κ. Δημάρχου Νάουσας, σε συμμόρφωση και εκτέλεση με την υπ' αριθ. 400/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, σχετικά με την διενέργεια ελέγχου της όλης διαδικασίας αντικατάστασης και τοποθέτησης των ηλεκτροαντλιών και των λοιπών υλικών συντηρήσεων σε υφιστάμενες γεωτρήσεις-πομόνες του Δήμου Νάουσας.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 8η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με τηλεδιάσκεψη ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10203/02-07-21 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35169 (ΦΕΚ 2366/Β/06-06-2021) ΚΥΑ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 25 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
12. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
16. ΜΑΛΑΚΗ –ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
17. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
22. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
23. ΧΑΤΖΗΓΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΙΛΙΑ)
4. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

24. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
25. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΣΗΛΟΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
3. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
4. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – προσήλθε κατά τη συζήτηση 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ζερβοχωρίου |
| 2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μονοσπίτων |
| 3. ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Ροδοχωρίου |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

- | | | |
|----|---------------------------|----------------|
| 1 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νάουσας |
| 2 | ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Αγγελοχωρίου |
| 3 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αρκοχωρίου |
| 4 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γιαννακοχωρίου |
| 5 | ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Επισκοπής |
| 6 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κοπανού |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λευκαδίων |
| 8 | ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | Μαρίνας |
| 9 | ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πολυπλατάνου |
| 10 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Στενήμαχου |
| 11 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χαρίεσσας |

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση.

Στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση παρευρίσκονται η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Μυλωνάς αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Παρθενόπουλος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε αρχικά το λόγο στον Πρόεδρο της διαπαραταξιακής επιτροπής που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 2/2020 Απόφαση του κ. Δημάρχου Νάουσας, σε συμμόρφωση και εκτέλεση με την υπ' αριθ. 400/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, κ. Βασιλείου, ο οποίος μαζί με τον κ. Τσουκαλά, μέλος της επιτροπής, έθεσαν υπ' όψιν του σώματος το από 25-06-2021 συνταχθέν πόρισμα της προαναφερθείσας ομάδας εργασίας, που είχε ως εξής:

«ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΟΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ.

Στην Νάουσα του νομού Ημαθίας, σήμερα, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, και ώρα 10.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, μετά από την με ημερομηνία 16-6-2021, και με αριθμό πρωτοκόλλου 91172 πρόσκληση του Προέδρου και Συντονιστή αυτής, Γεωργίου Βασιλείου (σχετ.1), η Ομάδας Εργασίας (διαπαραταξιακή επιτροπή) που συστάθηκε με την υπ'αριθμ. 2/2020 απόφαση του κ. Δημάρχου Νάουσας, για την διενέργεια ελέγχου της διαδικασίας τοποθέτησης των ηλεκτρικών αντλιών σε υφιστάμενες πομόνες του Δήμου Νάουσας, προκειμένου να καταλήξει στο παρόν πόρισμα, που περιέχει όλες τις σύμφωνες διαπιστώσεις των μελών της, σχετικά με την διαδικασία αντικατάστασης των ηλεκτροαντλιών σε υφιστάμενες γεωτρήσεις άρδευσης, και στις τρεις Ενότητες του Δήμου Νάουσας.

Από τα έξι μέλη αυτής, που ορίστηκαν νόμιμα με την προαναφερόμενη απόφαση του δημάρχου Νάουσας, παρέστησαν οι, α) Γεώργιος Βασιλείου του Κωνσταντίνου, πρόεδρος και συντονιστής, β) Θωμάς Τσουκαλάς του Παύλου, γ) Ευαγγελία Τσαρνούχα του Βασιλείου, και δ) Δημήτριος Παπαγιάννης του Αντωνίου. Το πέμπτο μέλος αυτής, η κ. Παναίλα Ιωσηφίδου, με ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, δήλωσε, ότι αν και μπορεί να συνδεθεί, δεν θα το κάνει, και ζήτησε να καταχωρηθεί στο παρόν πρακτικό, η παρακάτω δήλωσή της.

Κύριε Πρόεδρε, όπως έχω επανειλημμένα τοποθετηθεί στην επιτροπή και στο δημοτικό συμβούλιο, διαφωνώ τόσο με τον τρόπο σύστασης της επιτροπής όσο και με την διαδικασία που ακολουθήθηκε κατόπιν. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι δεν πρόκειται να λάβω μέρος στην σημερινή τηλεδιάσκεψη, όχι επειδή δεν μπορώ, αλλά επειδή δεν θέλω με την παρουσία μου να νομιμοποιήσει η παράταξή μου, μια κατά τη γνώμη μου παράτυπη διαδικασία. Παρακαλώ η άποψη μου να καταγραφεί στα πρακτικά. Ιωσηφίδου Τλία Επικεφαλής Δύναμης Δημοιουργίας.

Στην συνέχεια, τα παρόντα μέλη της ομάδας εργασίας, και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της, προχώρησε στις εργασίες της.

Μετά την ανταλλαγή των απόψεων που διαμόρφωσε κάθε μέλος αυτής, τις σχετικές αναφορές και τοποθετήσεις επ'αυτών, και αφού έλαβε υπόψη της όλο το υλικό που συγκεντρώθηκε (έγγραφα, φωτογραφίες από γενόμενες αυτοψίες, φωτογραφίες από γενόμενες εξαγωγές και επανατοποθετήσεις ηλεκτροαντλιών, αλλά και διάφορες διασταυρώσεις στοιχείων), κατέληξε στα παρακάτω αναφερόμενα συμπεράσματα, τα οποία και αποτυπώνει στο παρόν έγγραφο, που θα αποκαλείται **«ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ»**, και το οποίο άρχισε να συντάσσεται, την ίδια ημέρα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ'αριθμ. 400/9-12-19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (σχετ. 1α), η οποία λήφθηκε στο 1ο θέμα των προ ημερήσιας διάταξης, θεμάτων, μετά από πρόταση του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Θωμά Τσουκαλά, αποφασίστηκε με ψήφους είκοσι (20) έναντι εννέα (9), ο ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής, με την συμμετοχή και τεχνικών συμβούλων, με απώτερο σκοπό την διενέργεια ελέγχου της διαδικασίας τοποθέτησης (και αντικατάστασης ή συντήρησης) των ηλεκτρικών αντλιών (ηλεκτροαντλιών-αντλίες και ηλεκτρικούς κινητήρες), σε υφιστάμενες γεωτρήσεις άρδευσης, που υπάρχουν κατά κύριο λόγο στην δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης, αλλά και στις υπόλοιπες δύο, ήτοι της Νάουσας και των Ανθεμίων.

Σε εκτέλεση της προαναφερόμενης απόφασης, ο δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλαος Καρανικόλας, εξέδωσε την υπ'αριθμ. 2/2020 απόφασή του (σχετ.2), με την οποία όρισε εξαμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τους, α) τον Γεώργιο Βασιλείου του Κωνσταντίνου, δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «ΕΝΑ Μαζί», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλειο Τζουβάρα του Γεωργίου, β) τον Νικόλαο Κουτσογιάννη του Αντωνίου, ως τακτικό μέλος από την παράταξη «ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΚΕΨΗΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ», με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο Θεόδωρο Δολδούρη του Δημητρίου, γ) τον δημοτικό σύμβουλο Θωμά Τσουκαλά του Παύλου, ως τακτικό μέλος από την παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ», με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο, Αγγελάκη Λακηνάνο του Ιωάννη, δ) την δημοτικό σύμβουλο Παναίλα (Τλία) Ιωσηφίδου του Ευάγγελου, ως τακτικό μέλος από την παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο, Σταύρο

Τσέλιο του Εμμανουήλ, ε) την υπάλληλο της ΥΔΟΜ Νάουσας, Ευαγγελία Τσαρνούχα του Βασιλείου, με αναπληρωτή τον υπάλληλο της ΥΔΟΜ Παντελή Τέλλη του Βασιλείου και **στ)** από τον ειδικό επιστήμονα-μελετητή, Δημήτριο Παπαγιάννη του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο-Μηχανικό.

Με την ίδια ως άνω αναφερόμενη απόφαση, ορίστηκε, ότι το έργο της ομάδας εργασίας θα μπορούσε **να υποστηριχτεί από τρίτους, υπαλλήλους του Δήμου ή εξωτερικούς συνεργάτες**, και ότι κάθε δημοτικός σύμβουλος θα δικαιούνταν να συμβουλευτεί τον τεχνικό του σύμβουλο, ο οποίος θα μπορούσε να παρίσταται και στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Τέλος, με την ίδια απόφαση, προσδιορίζονταν με απόλυτη σαφήνεια, ότι η επιτροπή θα διερευνούσε, ποιες ηλεκτροαντλίες τοποθετήθηκαν και σε ποιες πομόνες (γεωτρήσεις), καθώς και τους κωδικούς αυτών, **χωρίς να τίθεται κανένας απολύτως χρονικός περιορισμός, ως προς το έτος στο οποίο και τοποθετήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν**. Ακόμα έπρεπε να διερευνήσει και να ελέγξει, αν οι κωδικοί των καταλόγων που υπάρχουν (και αυτών που αναγράφονταν στα τιμολόγια) συμφωνούσαν με τους κωδικούς των ηλεκτροαντλιών που είχαν τοποθετηθεί, **και αν υπήρχαν πρωτόκολλα καταστροφής των αντλιών που φέρεται ότι είχαν αντικατασταθεί**.

Κατά της με αριθμό 400/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, σε υλοποίηση της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 2/2020 απόφαση του δημάρχου Νάουσας, ο πρώην δήμαρχος Νάουσας και ήδη δημοτικός σύμβουλος, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξής του, Σταύρος Φουντούλης, όντες αντίθετοι με τον επικείμενο έλεγχο, άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (σχετ.3), με την οποία, και για τους λόγους που ανέφεραν σ' αυτή, ζητούσαν την ακύρωσή της, ως μη νόμιμης.

Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1012/5-3-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (σχετ.4), η οποία **και την απέρριψε ως αβάσιμη**.

Σημειώνεται, ότι το όλο θέμα της επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης των ηλεκτροαντλιών, σε υπάρχουσες γεωτρήσεις, και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νάουσας, **είχε αρχίσει να ερευνάται, και από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γεώργιο Βασιλείου, κατά το διάστημα που κατείχε την αντιδημαρχία των Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, της Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ειρηνούπολης, στο χρονικό διάστημα από 1-9-2019 μέχρι και την 8-11-2019, οπότε και παραιτήθηκε από την θέση του**.

Συνεπώς στο πόρισμα αυτό των διαπιστώσεων, περιλαμβάνεται και όλη η αλληλογραφία που είχε ανοίξει με τον πρώην Προϊστάμενο Η/Μ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, κ. Γεώργιο Παλαιά, ο οποίος στις αρχές του έτους 2020, υπέβαλλε την παραίτησή του και συνταξιοδοτήθηκε.

Το γεγονός αυτό ήδη είχε γίνει γνωστό, σε όλους σχεδόν τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Νάουσας, και έτσι, ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Τσουκαλάς, ως επικεφαλής παράταξης, **και έντονα προβληματισμένος από το μέγεθος των ζημιών και των μεγάλων ποσών που δαπανήθηκαν για την φερόμενη αποκατάστασή τους**, έθεσε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, που είχε ως τελικό αποτέλεσμα να ληφθούν οι προαναφερόμενες αποφάσεις.

Γεγονός που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση βέβαια, **είναι η έντονη άρνηση του πρώην δημάρχου κ. Νικολάου Κουτσογιάννη**, στο να γίνει ο έλεγχος αυτός, με το επιχείρημα ότι όλα έγιναν σύννομα, και ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από τον ίδιο και τους υπαλλήλους του Δήμου.

Έτσι, πέραν από την προσφυγή που αναφέρεται παραπάνω, στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε συγκληθεί νόμιμα, μετά από την υπ' αριθμ. 987/22-1-2020 πρόσκληση του προέδρου, για την 27-1-2020, δεν έδωσε το παρόν του. Αντ' αυτού, και με πρωτοβουλία του, πείθοντας και το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Αγγελάκη Λακηνάνο, που αντικαθιστούσε τον απουσιάζοντα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, κ. Θωμά Τσουκαλά, αλλά και το έτερο μέλος της Επιτροπής, την κ. Παναϊλα Ιωσηφίδου, η οποία είχε εμφανιστεί στην συνεδρίαση, πλην όμως αποχώρησε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, μπροστά στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επισκέφτηκαν τον δήμαρχο κ. Καρανικόλα, διαμαρτυρόμενοι, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην επόμενη συνεδρίαση από τον ίδιο, για το γεγονός, ότι η επιτροπή δεν ήταν διαπαραταξιακή όπως είχε συμφωνηθεί, αλλά περιελάμβανε και τρίτους, μη αιρετούς.

Έτσι η συνεδρίαση ματαιώθηκε ελλείψει απαρτίας (σχετ.5 και 5α)).

Στις 12-2-2020, και μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2064/7-2-2020 πρόσκληση του προέδρου, συνήλθε και πάλι η Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, με την παρουσία όλων των μελών (σχετ.6).

Από τα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής (σχετ.6α), προκύπτει με τον πλέον αδιάσειστο τρόπο, η άνευ προηγουμένου επιμονή και προσπάθεια του κ. Κουτσογιάννη, να μην προχωρήσει το έργο της Επιτροπής. Στην προσπάθεια του μάλιστα, αυτή, είχε με το μέρος του και την κ. Ιωσηφίδου, η οποία και έκανε προτάσεις που κατέτειναν στην ακύρωση της όλης διαδικασίας διερεύνησης.

Τελικά μετά από μια μαραθώνια και έντονη συνεδρίαση, η επιτροπή αποφάσισε, **α)** να ζητήσει από τον ανάδοχο κ. Νικόλαο Αγαίτση, όλα εκείνα τα στοιχεία που έλλειπαν από τα τιμολόγια συναλλαγών που είχε εκδώσει, όπως τους σειριακούς αριθμούς των ηλεκτροκινήτρων που είχε τοποθετήσει, τις τοποθεσίες, τις μάρκες αυτών και των υδραντλιών, τα δελτία αποστολής, τους γερανούς ανέλκυσης, τα υλικά που χρησιμοποίησε για την συντήρηση των πομονών κ.λ.π, **β)** να προβεί στην εξαγωγή και επανατοποθέτηση, μέχρι του αριθμού των τεσσάρων ηλεκτραντλιών που ήταν τοποθετημένες σε γεωτρήσεις της δημοτικής ενότητας Ειρηνούπολης, και να επανέλθει με νέα απόφαση, σε περίπτωση που κρίνονταν απαραίτητο, να εξαχθούν και άλλες, **προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις, γ)** να επισκεφθεί όλες τις γεωτρήσεις, προκειμένου να διαπιστώσει αν πράγματι είχαν τοποθετηθεί όλα τα Soft-starter και inverter, **δ)** να ζητήσει από τον τότε Προϊστάμενο του Η/Μ κ. Γεώργιο Παλαιά, να προσκομίσει, είτε τα πρωτόκολλα καταστροφής των αντικατασταθέντων υλικών, είτε να υποδείξει που βρίσκονται όλα τα αντικατασταθέντα υλικά, και **ε)** να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που θα διευκόλυνε το έργο της.

Έτσι, στις 19-2-2020 κοινοποιήθηκε προς τον κ. Αγαίτση, το με αριθμό πρωτ.. 2862/19-2-2020, έγγραφο, με το οποίο ζητούνταν όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, όπως τούτο αποδεικνύεται από την υπ'αριθμ. 3442Γ'/20-2-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Βέροιας, Βλάσιου Κυριακίδη (σχετ. 7).

Στην πρόσκληση αυτή που έγινε προς τον κ. Αγαίτση για προσκόμιση όλων εκείνων των απαραίτητων στοιχείων, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής **και να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα**, δεν υπήρξε καμία απολύτως ανταπόκριση. Απεναντίας υπήρξε η με αριθμό πρωτ. 3227/25-2-2020 αίτησή του, που απευθύνονταν προς τον δήμο Νάουσας (σχετ. 8), με την οποία ζητούσε αντίγραφο, αφενός μεν της υπ'αριθμ. 2/2020 απόφασης του δημάρχου Νάουσας, για τον ορισμό της Επιτροπής, αφετέρου δε της υπ'αριθμ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής, έτσι ώστε, **και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά**, να έχει μια πληρέστερη εικόνα του έργου και του σκοπού της Επιτροπής, πριν από την απάντησή του.

Στις 19-2-2020, επίσης, η Επιτροπή απέστειλε το με αριθμό πρωτοκόλλου 2859 έγγραφό της (σχετ.9), προς τον τότε Προϊστάμενο του Η/Μ του Δήμου Νάουσας, κ. Γεώργιο Παλαιά, προκειμένου να προσκομίσει άμεσα, και σε προθεσμία δύο ημερών από την λήψη του, όλα τα πρωτόκολλα καταστροφής των αντικατασταθέντων υλικών, το προϊόν που επιτεύχθηκε από την ενδεχόμενη εκποίησή τους, και σε κάθε περίπτωση, αν δεν είχαν καταστραφεί ακόμη, να υποδείξει, εάν φυλάσσονταν κάπου, και σε ποιο σημείο του δήμου, **προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διασταύρωση και εξακρίβωση όλων των στοιχείων.**

Με το ίδιο έγγραφο του έγινε γνωστό ακόμη, ότι η ενδεχόμενη λεπτομερής υπόδειξη για το κάθε υλικό ξεχωριστά, εάν βέβαια υπήρχαν ακόμη, θα γίνονταν ενόπιον των μελών της Επιτροπής.

Στο προαναφερόμενο έγγραφο, ο κ. Παλαιάς απάντησε στις 24-2-2020, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3088 έγγραφο της υπηρεσίας του (σχετ. 10), με το οποίο ανέφερε τα εξής: «Οι παλιές μη επισκευάσιμες-κατεστραμμένες αντλίες που αναφέρετε, ήταν εντελώς άχρηστες και δεν προβλεπόταν από τις συμβάσεις η καταστροφή, η εκποίηση ή ανακύκλωσή τους, ούτε δόθηκε εντολή για κάτι τέτοιο, συνεπώς δεν συντάχθηκαν και δεν υπάρχουν πρωτόκολλα καταστροφής. Επεστράφησαν στο Δήμο από τον ανάδοχο τον Οκτώβριο του 2019 και συγκεντρώθηκαν σε φυλασσόμενο και ελεγχόμενο χώρο με κάμερες, συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του όρχου οχημάτων του Δημοτικού συνεργείου στον βιολογικό σταθμό, όπως αναφέρουμε στο σχετικό έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 18229/22-10-2019.

Η διασταύρωση και εξακρίβωση αυτών των υλικών δεν μπορεί να γίνει από την υπηρεσία, διότι δεν ετηρούντο αρχεία ταυτοποίησης τους με τις αντίστοιχες γεωτρήσεις και δεν είχαν καταγραφεί από τον ανάδοχο τα στοιχεία των υλικών και σε ποιές περιοχές ήταν τοποθετημένα, δεν υπήρχε άλλωστε υποχρέωσή του από τις συμβάσεις που είχε υπογράψει».

Δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος για την σύνταξη των τεχνικών μελετών, στις οποίες αναφέρονταν τα υλικά που έπρεπε να προμηθευτούν, ή οι ηλεκτροαντλίες που έπρεπε να

αντικατασταθούν ή να συντηρηθούν, και με βάση τις οποίες γίνονταν οι απευθείας αναθέσεις, **δήλωνε ανεquivοτάστα, ότι, α)** δεν τηρούνταν αρχεία ταυτοποίησης των ηλεκτροαντλιών με τις αντίστοιχες γεωτρήσεις, **β)** δεν υπήρχε καταγραφή από τον ανάδοχο των υλικών και σε ποιες περιοχές είχαν τοποθετηθεί, και **γ)** **δεν υπήρχε καμία υποχρέωση προς τούτο από τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί !!**

Το γεγονός αυτό δεν στέκει στην λογική. Από την μια μεριά υπέγραφε όλα τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών και συνέτασσε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων, και από την άλλη ισχυρίζονταν, ότι η διασταύρωση και εξακρίβωση όλων των υλικών, και ειδικότερα, κάποιων ηλεκτροαντλιών **που είχαν αντικατασταθεί μόλις λίγους μήνες πριν, ήταν αδύνατη. Ασφαλώς και πρέπει να ερευνηθεί το γεγονός αυτό, και μάλιστα επισταμένως από όλα τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, και για όλες τις απευθείας αναθέσεις.**

Μετά την απάντησή του αυτή, του απεστάλη και νέο έγγραφο, το υπ'αριθμ. πρωτ. 3969/10-3-2020 (**σχετ. 11**), το οποίο μάλιστα του επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή, **επειδή αρνήθηκε να το παραλάβει**, με το οποίο του ζητούνταν να μας υποδείξει σε ποιο σημείο του Δήμου βρίσκονταν **τα soft-starter και inverter** που είχαν αντικατασταθεί, τα οποία και δεν βρίσκονταν στο σημείο που είχε υποδείξει με το προηγούμενο έγγραφο.

Η απάντηση που πήρε η Επιτροπή, με το από 12-3-2020 έγγραφό του, που εισήχθη με αριθμό πρωτ.4247/12-3-2010 (**σχετ. 12**), ήταν η παρακάτω:

«Όπως γνωρίζετε, από την 28-02-2020 ημέρα Παρασκευή, υπέβαλα την 2η παραίτησή μου, όπως ορίζει ο νόμος, στην υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, την οποία έκανε δεκτή ο Δήμαρχος εκδίδοντας την με αρ.πρωτ. 3427/28-02-2020 Διαπιστωτική Πράξη. Αυτό έχει σαν συνέπεια όπως είναι φυσικό την απαγόρευση της πρόσβασής μου, ως ιδιώτης πλέον, σε έγγραφα και υποθέσεις της υπηρεσίας για τις οποίες με το σχετικό έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 3669/10-03-2020 με καλείτε να απαντήσω, το οποίο θα ήταν ανεπίτρεπτο εάν το έκανα και για αυτόν τον λόγο δεν αποδέχθηκα εξ αρχής να το παραλάβω διότι απευθυνόταν στον προϊστάμενο του Η/Μ τμήματος της Τ.Υ.Δ.Ν., θέση την οποία πλέον δεν κατέχω. Παρά ταύτα και γνωρίζοντας ότι έχω παραιτηθεί, μου ξαναστέλνετε το έγγραφο δια δικαστικού επιμελητή, καλώντας με πάλι να απαντήσω ως προϊστάμενος του Η/Μ τμήματος της Τ.Υ.Δ.Ν.

Κατόπιν των ανωτέρω, από της παρούσας θέσεώς μου αδυνατώ να απαντήσω στο έγγραφό σας, **διότι αναφέρεται σε υπηρεσιακά θέματα».**

Απόλυτη άρνηση δηλαδή, με το πρόσχημα ότι δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσιακά έγγραφα, την στιγμή που λίγες ημέρες πριν, ομολογούσε ή απαντούσε ψευδώς, και μάλιστα έγγραφα, ότι δεν τηρούνταν αρχείο!

Πλέον των παραπάνω, η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο, και μάλιστα ομόφωνα, να γίνει αναφορά και στην αλληλογραφία που είχε προηγηθεί, ανάμεσα στον πρώην αντιδήμαρχο Οικονομικών και Πρόεδρο της Επιτροπής, Γεώργιο Βασιλείου, και στον πρώην Προϊστάμενο Η/Μ πλέον, κ. Γεώργιο Παλαιά, καθώς και σε ορισμένα άλλα γεγονότα τα οποία είχαν συμβεί.

Πιο συγκεκριμένα.

1) Στις 1-10-2019, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 16688 έγγραφό του (**σχετ. 13**), ο πρώην αντιδήμαρχος, ζητούσε από τον κ. Παλαιά, να του γνωρίσει έγγραφα τα εξής: **α)** που βρίσκονται, όλες οι παλαιές υδραντλίες, υποβρύχια και τα άλλα υλικά που έχουν αντικατασταθεί στις πομόνες του Δήμου Νάουσας, από τον κ. Νικόλαο Αγαϊτση, από το έτος 2014 μέχρι και σήμερα, **β)** αν τυχόν είχαν οδηγηθεί για επιδιόρθωση, και σε ποιά ή ποιές εταιρίες, και **γ)** οτιδήποτε άλλο είχε σχέση με τις αντικαταστάσεις αυτές και δεν ήταν επίσημα γνωστό στην υπηρεσία του.

Στο προαναφερόμενο έγγραφο, ο κ. Γεώργιος Παλαιάς, απάντησε με το υπ'αριθμ. πρωτ. 17103/4-10-2019 έγγραφο της υπηρεσίας του (**σχετ.14**), στο οποίο ανέφερε τα εξής: «Όλες οι αναθέσεις των υπηρεσιών-συντηρήσεων και των προμηθειών των ηλεκτροαντλιών του Δήμου **έγιναν με εντολή Δημάρχου, μπήκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα** ανά Δημοτική Ενότητα - όπως προβλέπει ο νόμος των δημοσίων συμβάσεων 4412/2016 - και ανατέθηκαν με τον τρόπο της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον νόμο και με αντίστοιχες αποφάσεις Δημάρχου και υπογραφή συμβάσεων. Όλες οι δαπάνες αυτών των αναθέσεων που συμβασιοποιήθηκαν, μετά την υλοποίηση των υπηρεσιών-συντηρήσεων και των προμηθειών, πιστοποιήθηκαν, βεβαιώθηκαν, υπογράφηκαν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής από

τις αρμόδιες επιτροπές και τιμολογήθηκαν. Τα εντάλματα εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπηρεσία επιτρόπου χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η μελέτη προέβλεπε στην τιμή μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια - εκτός από το κόστος της αντλίας που διαμορφωνόταν με έρευνα αγοράς – και το κόστος των εργασιών αντικατάστασής της, δηλαδή ειδικούς γερανούς για εξαγωγή-εισαγωγή στην γεώτρηση, τεχνίτες ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, εργάτες, μεταφορικά, διάφορα υλικά και παρελκόμενα, που ανεβάζουν το κόστος κατά πολύ. Αυτό εγκρίθηκε από την υπηρεσία επιτρόπου αφού θεώρησε τα εντάλματα χωρίς να αποστείλει φύλλο ελέγχου με κάποια παρατήρηση.

Όλες οι αναφορές βλαβών έρχονταν προφορικά στον Δήμο και αφού ελάμβανε γνώση ο Δήμαρχος, δινόταν εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία να γίνει αυτοψία, παρουσία του αναδόχου και τεχνικών υπαλλήλων της ΤΥ.

Αφού διαπιστωνόταν η βλάβη - εάν ήταν επισκευάσιμη - η υπηρεσία προέβαινε με τον ανάδοχο σε άμεσες ενέργειες προς επιδιόρθωση, δηλαδή επέμβαση σε ηλεκτρικούς πίνακες συμβατούς ή **πίνακες inverter-soft-starter** ή καλωδιώσεις ή σωληνώσεις. Στην περίπτωση όμως που το πρόβλημα ήταν μέσα στην γεώτρηση, αναγκαστικά προβαίναμε σε εξαγωγή της αντλίας, έλεγχο και εάν η βλάβη δεν επιδιορθωνόταν επί τόπου- π.χ. κομμένα καλώδια, σωλήνες κλπ - και ήταν μέσα στο σώμα της ηλεκτραντλίας, προκρίναμε την αντικατάστασή της με καινούργια σε δύο το πολύ ημέρες, ώστε να συνεχιστεί άμεσα η άρδευση των καλλιεργειών. Οι χαλασμένες αντλίες παραδίδονταν **μετά από εντολή του Δημάρχου στον ανάδοχο για έλεγχο και τυχόν επιδιορθώσεις.**

Όλες οι χαλασμένες αντλίες που παραδόθηκαν στον ανάδοχο, ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι οι βλάβες ήταν μη επισκευάσιμες, θα επιστραφούν από τον ανάδοχο και θα συγκεντρωθούν σε ελεγχόμενο χώρο των εγκαταστάσεων του Δήμου» .

Από την προαναφερόμενη απάντηση, προέκυπταν, χωρίς καμία απολύτως αμφισβήτηση, τα εξής σημαντικά: **α)** όλες οι απευθείας αναθέσεις, έγιναν με εντολή δημάρχου, **και είχαν μπει στο τεχνικό πρόγραμμα που εγκρίνεται κάθε χρονιά, β)** ότι στις τεχνικές μελέτες που συνέτασσε ο ίδιος, προέβλεπε στην τιμή μονάδος, και το κόστος των εργασιών αντικατάστασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν **και το κόστος για την εκμίσθωση ειδικών γερανών εξαγωγής και επανατοποθέτησης**, που ανήκαν όμως σε τρίτους, χωρίς όμως να εκδίδουν και τα ανάλογα τιμολόγια για την αμοιβή τους, **γ)** ότι όλες οι αναφορές βλαβών γίνονταν προφορικά, χωρίς να τηρείται στοιχειωδώς κάποιο αρχείο, και **δ)** ότι η αυτοψία που γίνονταν για την διαπίστωση των βλαβών, που ελάμβανε πάντα γνώση ο δήμαρχος, γίνονταν παρουσία του αναδόχου, **την στιγμή όμως που ανάδοχος δεν είχε οριστεί ακόμη, ή επί το ακριβέστερον, υπήρχε μεν, πλην όμως δεν είχε εκδοθεί η σχετική απόφαση του τέως δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση.**

Στις 18-10-2019, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 18047 έγγραφό του (σχετ.15), ο πρώην αντιδήμαρχος, επισήμανε προς τον κ. Παλαιά την ανακολουθία αυτή, ενώ παράλληλα του έθετε και άλλα σοβαρά ερωτήματα, μεταξύ των οποίων και το ερώτημα, εάν μέχρι την ημερομηνία εκείνη, μπορούσε να διαβεβαιώσει ότι οι κατεστραμμένες και μη επισκευάσιμες ηλεκτροαντλίες, είχαν συγκεντρωθεί επιτέλους σε κάποιο σημείο του δήμου, ποιο ήταν αυτό και πόσος ήταν ο συνολικός τους αριθμός.

Στις 22-10-2019, ο κ. Γεώργιος Παλαιάς, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 18259 έγγραφο της υπηρεσίας του (σχετ.16), απάντησε και πάλι, αναφέροντας μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα: **α)** ότι η αυτοψία γίνονταν με την παρουσία τη δική του και του αναδόχου μόνο, **που όμως δεν είχε οριστεί ακόμη, β)** ότι τις παλαιές και χαλασμένες αντλίες τις έπαιρνε πάντα ο ανάδοχος **με εντολή του τέως δημάρχου**, για τυχόν επιδιορθώσεις και επισκευές, χωρίς όμως να υπάρχει, έστω και μια επιδιόρθωση, και χωρίς ποτέ να έχει αναφερθεί, έγγραφα, το αντίθετο, **γ)** ότι δεν πήρε ποτέ εντολή να συντάξει κάποιο πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, για τις χαλασμένες αντλίες, **δ)** ότι αυτό που ήταν αυτονόητο για την υπηρεσία του, δεν προβλέπονταν από τη σύμβαση, και οι ηλεκτροαντλίες που σημειωτέον περιέχουν χαλκό, ήταν εντελώς άχρηστες, και **ε)** ότι οι παλιές μη επισκευάσιμες-κατεστραμμένες αντλίες, που κανείς δεν ξέρει που βρίσκονταν μέχρι τότε, επεστράφησαν στο Δήμο και συγκεντρώθηκαν σε φυλασσόμενο μέρος, **χωρίς όμως να αναφέρει πόσες ήταν αυτές, και αν είχε γίνει, ενδεχόμενα, περισυλλογή από όλη την Ελλάδα.**

Ακολούθησαν τα υπ'αριθμ. πρωτ. 18329/23-10-2019 και 18246/25-10-2019 έγγραφα του πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών (σχετ. 17 και 18), και οι με αριθμούς πρωτοκόλλων, 18241/25-10-2019 και

18079/30-10-2019 απαντήσεις του πρώην προϊστέμένου του Η/Μ (σχετ. 19 και 20), χωρίς να υπάρχει όμως καμία απολύτως διαφοροποίηση από τις έωλες και αβάσιμες αιτιολογίες του.

Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στο γεγονός, ότι όλες οι απευθείας αναθέσεις που έγιναν από τον τέως δήμαρχο κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη, προς τον προμηθευτή κ. Νικόλαο Αγαϊτση, για την αντικατάσταση των ηλεκτροαντλίων, την συντήρηση και επισκευή αυτών, την αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων **συστημάτων Soft-starter και inverter**, και την συντήρηση και επισκευή του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σε όλες τις γεωτρήσεις-πομόνες του Δήμου Νάουσας, ερευνήθηκαν από την Επιτροπή, και οριζοντίως, κατά Δημοτική Ενότητα δηλαδή, αλλά και καθέτως, στο σύνολο του Δήμου δηλαδή, και τούτο, **προκειμένου να διασταυρωθεί, αν υπήρξε κατάτμηση ανάθεσης έργων, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ, προκειμένου να ευνοηθεί κάποιος τρίτος, σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου Νάουσας.**

Έτσι όλα όσα διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή, καταγράφονται πρώτα κατά Ενότητα, και ακολούθως στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Νάουσας.

Πριν από την καταγραφή αυτή, η επιτροπή θεωρεί υποχρέωσή της να διασαφηνίσει, και τούτο μετά από αναλυτικές πληροφορίες που πήρε από ειδικούς, ότι με την λέξη «ηλεκτροαντλία», εννοούμε το σύνολο που δημιουργείται από την αντλία νερού, που αποτελείται από σίδερο, και τον ηλεκτροκινητήρα, που τοποθετείται, μετά από την απαραίτητη συναρμολόγηση, στο κάτω μέρος αυτής. Η βλάβη που ενδεχόμενα παθαίνει μια αντλία, είναι το σπάσιμο αυτής, κατά την περιστροφή της, είτε από κάποια πέτρα που εμφιλοχωρεί, είτε λόγω της; φυσιολογικής της φθοράς, οφειλόμενης στην πολυχρησία, σε αντίθεση με τον ηλεκτροκινητήρα, που μπορεί είτε να υποστεί κάποια βλάβη, που επιδιορθώνεται όμως, είτε να καεί και εξ ολοκλήρου, από κάποιο βραχυκύκλωμα, και σπανίως από πτώση κεραυνού.

Διευκρινίζεται ακόμη, ότι στα τιμολόγια που αναφέρονται παρακάτω, υπάρχει η αναγραφή, μόνο αντλίας, μόνο ηλεκτροκινητήρα, αλλά και ηλεκτροαντλίας που περιλαμβάνει και τα δύο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

Από την σχετική έρευνα που έγινε, και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, στην δημοτική ενότητα Ειρηνούπολης υπάρχουν και λειτουργούν για τις ανάγκες άρδευσης των αγρών, 12 συνολικά υποβρύχιες πομόνες, εκ των οποίων η μια που βρίσκεται στην θέση «ΣΑΠΑΝΙ 1» της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου, **άρχισε να λειτουργεί μόλις την καλλιεργητική περίοδο 2020.** Οι υπόλοιπες βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Πολυπλατάνου, Αγγελοχωρίου και Ζερβοχωρίου, οι οποίες είναι οι εξής αναφερόμενες, κατά τοποθεσία και αριθμό παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ.

1) Η πρώτη βρίσκεται στην περιοχή «**Αυλές**» της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο **26414858**, η αποδεδειγμένη ισχύς της, μετά την γενόμενη αυτοψία, είναι **90 Hp**, η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 66 και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 135 (σχετ. 21). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter και inverter** (τακτικό και εφεδρικό).

2) Η δεύτερη βρίσκεται στην περιοχή «**Ζουλούμι**» της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο **26414857**, η αποδεδειγμένη ισχύς της, μετά την γενόμενη αυτοψία, είναι **40 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 48, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 85 (σχετ. 22). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter και inverter (τακτικό και εφεδρικό)**. Να σημειωθεί ότι λειτουργεί και ως ραντιστικό, με σωλήνα πολύ μικρότερων διαστάσεων, που είναι τοποθετημένος εντός του κεντρικού σωλήνα με το οποίο γίνεται η εξαγωγή του νερού για την άρδευση των αγρών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα, η λειτουργία του να είναι προβληματική, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, και ως ραντιστικό, αν δεν τεθεί παράλληλα και η λειτουργία της για άρδευση.

Η τρίτη βρίσκεται στην περιοχή «**Μπαξέδες** » της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο **26414988**, και η προσδιορισμένη βάσει των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων του πρώην υπαλλήλου του Δήμου Νάουσας, κ. Γεωργίου Παλαιά, ισχύς της, είναι **50 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 66, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 135 (σχετ.23). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter και inverter** (τακτικό και εφεδρικό).

Η τέταρτη βρίσκεται στην περιοχή «**Πλατίνα**» της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο **26414986**, και η προσδιορισμένη βάσει των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων του πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Γεωργίου Παλαιά, ισχύς της, είναι **90 Hp**. Η

εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 44, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 85 (σχετ.24). Δεν διαθέτει **συστήματα Soft-starter και inverter**.

Η πέμπτη βρίσκεται στην περιοχή «**Καψούρα**» της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 26421920, και η προσδιορισμένη βάσει των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων του πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Γεωργίου Παλαιά, ισχύς της, είναι **90 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 52, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 85 (σχετ.25). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter και inverter** (τακτικό και εφεδρικό).

Η έκτη βρίσκεται στην περιοχή «**Τρέγκα**» της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 226413393, και η αποδεδειγμένη ισχύς της, με βάση την γενόμενη αυτοψία, είναι **100 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 66,4 και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 135 (σχετ. 26). Λειτουργεί χωρίς **συστήματα Soft-starter και inverter**.

Σημειώνεται ότι στις διάφορες τεχνικές εκθέσεις του πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Γεωργίου Παλαιά, προσδιορίζεται, άλλοτε σε 80 και άλλοτε σε 100 **Hp** (στην σχετική με το υπ'αριθμ. 69/5-9-2016 τιμολόγιο συναλλαγών, σε 80, στην σχετική με το υπ'αριθμ. 169/11-7-2019 τιμολόγιο συναλλαγών, σε 100, στην σχετική με το υπ'αριθμ. 164/15-5-2019 τιμολόγιο συναλλαγών, σε 80 **Hp**).

Η έβδομη βρίσκεται στην περιοχή «**Π. Μύλος**» της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 26422116, και η αποδεδειγμένη ισχύς είναι, με βάση την γενόμενη αυτοψία, αλλά και των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων του πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Γεωργίου Παλαιά, είναι **80 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 60, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 135 (σχετ. 27). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter και inverter** (τακτικό και εφεδρικό).

Η όγδοη βρίσκεται στην περιοχή «**Αμπέλια**» της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 264211919, και η προσδιορισμένη ισχύς της, βάσει των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων του πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Γεωργίου Παλαιά, είναι **80 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 60, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 135 (σχετ. 28). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter και inverter** (τακτικό και εφεδρικό).

Η ένατη βρίσκεται στην περιοχή «**Καρνόπολη**» της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 26422448, και η προσδιορισμένη ισχύς της, βάσει των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων του πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Γεωργίου Παλαιά, είναι **80 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 60,4, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 135 (σχετ. 29). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter και inverter** (τακτικό και εφεδρικό).

Η δέκατη βρίσκεται στην περιοχή «**Μουτσάρα**» της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 26414987, και η προσδιορισμένη ισχύς της, βάσει των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων του πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Γεωργίου Παλαιά, είναι **80 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 60,4, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 135 (σχετ.30). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter και inverter** (τακτικό και εφεδρικό).

Η ενδέκατη βρίσκεται στην περιοχή «**Σαπάνι 2**» της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 26422118, και η αποδεδειγμένη ισχύς της, με βάση την γενόμενη αυτοψία, αλλά και των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων του πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Γεωργίου Παλαιά, είναι **80 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 60, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 135 (σχετ. 31). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter και inverter** (τακτικό και εφεδρικό). Και Η δωδέκατη βρίσκεται στην περιοχή «**Σαπάνι 1**» της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 2642211801, και η αποδεδειγμένη ισχύς της, με βάση την γενόμενη αυτοψία, αλλά και των διαφόρων τεχνικών εκθέσεων του πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Γεωργίου Παλαιά, είναι **80 Hp**. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 60, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 135 (σχετ. 31α). Λειτουργεί με **συστήματα Soft-starter**. Η τελευταία αυτή πομόνα, **άρχισε να λειτουργεί από την καλλιεργητική περίοδο 2020, οπότε δεν περιλαμβάνεται στις προς έρευνα γεωτρήσεις-πομόνες**.

Για τις προαναφερόμενες ένδεκα πομόνες (η δωδέκατη άρχισε να λειτουργεί το έτος 2020), έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2016 μέχρι και την 26-8-2019, σημαντικές δαπάνες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις βλαβών υδροαντλιών και ηλεκτροκινητήρων, προμήθειες και αντικαταστάσεις ηλεκτροαντλιών, καθώς και προμήθειες και εγκαταστάσεις **inverter και soft-starter**, για τις οποίες

εργασίες έχουν γίνει **εννέα (9) συνολικά απευθείας αναθέσεις, στον ίδιο επαγγελματία, και συγκεκριμένα στον Νικόλαο Θ. Αγαίτη.**

Ειδικότερα έχουν εκτελεστεί εργασίες συντήρησης βλαβών σε ηλεκτροκινητήρες, και προμήθειες και αντικαταστάσεις ηλεκτροαντλιών, καθώς και προμήθειες και αντικαταστάσεις **inverter** και **soft-starter**, για τις οποίες έχουν εκδοθεί, **τα υπ'αριθμ. 69/5-9-2016, 114/24-10-2017, 121/20-11-2017, 132/7-5-2018, 142/30-7-2018, 146/11-9-2018, 164/15-5-2019, 169/11-7-2019, 173/26-8-2019 και 174/26-8-2019 τιμολόγια συναλλαγών** του ως άνω αναφερόμενου προμηθευτή, για ποσά αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, **24.614, 24.676, 24.527,20, 24.676, 24.700,80, 24.707, 24,626,40, 19.654,111.910 και 11.209 ευρώ**, τα οποία και εξοφλήθηκαν.

Τα παραπάνω τιμολόγια αριθμούνται κατά σειρά, **ως σχετικά 32 έως και 41**, και στον κάθε ιδιαίτερο υποφάκελο, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια περιλαμβάνονται, οι τεχνικές εκθέσεις που υπογράφονταν από τον πρώην προϊστάμενο του Τμήματος Η/Μ του Δήμου Νάουσας, κ. Γεώργιο Παλαιά, καθώς και τον Διευθυντή της Τ.Υ.Δ.Ν του Δήμου Νάουσας, κ. Παύλο Κυριακίδη, οι σχετικές αποφάσεις του πρώην δημάρχου Νάουσας, κ. Νικολάου Κουτσογιάννη, για τις απευθείας αναθέσεις, οι σχετικές συμβάσεις που υπογράφηκαν στην συνέχεια, με βάση αυτές, ανάμεσα στον Δήμο Νάουσας και τον Νικόλαο Αγαίτη, τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών, προσκλήσεις για την υποβολή οικονομικών προσφορών, οικονομικές προσφορές, εγκρίσεις των τεχνικών προδιαγραφών από τον δήμαρχο, κάποιες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για την υστέρων έγκριση των απευθείας αναθέσεων, και ενίοτε δελτία εισαγωγής υλικών στην αποθήκη και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων, και τέλος τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.

Σημειώνεται, ότι, και όπως προκύπτει από την υπ'αριθμ. πρωτ. 9631/2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, **(σχετ. 41α)**, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα 2014-2019, δεν υπήρξε αποθήκη υλικών, και βέβαια ούτε αποθηκάριος, πράγμα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Από μια και μόνο ανάγνωση των παραπάνω αναφερομένων εγγράφων, που περιλαμβάνονται στο παρόν πόρισμα διαπιστώσεων, και αφορά και τις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Νάουσας, ήτοι των Ανθεμίων, της Ειρηνούπολης και της Νάουσας, **προκύπτουν με απόλυτη σαφήνεια για την δημοτική ενότητα Ειρηνούπολης, τα παρακάτω: 1)** ενώ υπάρχουν στην συγκεκριμένη Ενότητα **πομόνες άρδευσης**, με ιπποδύναμη, **40, 50, 80, 90 και 100 Hp**, σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις του πρώην προϊσταμένου Η/Μ του Δήμου Νάουσας, κ. Γεωργίου Παλαιά, **αλλά και τις γενόμενες αυτοψίες σε πέντε (5) συνολικά πομόνες**, στις τεχνικές εκθέσεις, αλλά και τα σχετικά τιμολόγια που αναφέρονται παραπάνω, αναγράφονται ή αναφέρονται συνολικά, προμήθειες για ηλεκτροαντλίες άρδευσης των αγροτεμαχίων, **εννέα (9) διαφορετικών ειδών.**

Συγκεκριμένα, πέραν των παραπάνω αναφερομένων, αναγράφονται και οι εξής, **α)** υποβρύχια ηλεκτροαντλία **ισχύος 125 KW**, που αντιστοιχεί σε **180Hp** (125 KW X 1,34 συντελεστής=180.9), για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, **(114 τιμολόγιο)**, **β)** υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος **100 KW**, που αντιστοιχεί σε **134 Hp** (100 KW X 1,34 συντελεστής=134), για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, **(114 τιμολόγιο)**, **γ)** υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος **150 Hp**, για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, **(146 τιμολόγιο)**, **δ)** υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος **20 Hp**, για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, **(146 τιμολόγιο)**, και **ε)** υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος **75 Hp**, για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, **(146 τιμολόγιο)**, **2)** παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις, η διαφορετική αναφορά στο ύψος της ιπποδύναμης για την ίδια πομόνα, όπως, **α)** για την πομόνα στην περιοχή **«Ζουλούμι»**, η οποία, αλλού αναφέρεται, ως 80 (τεχνικές εκθέσεις για τα υπ'αριθμ. 69/2016 και 164/2019 τιμολόγια, αλλού ως 90 (τεχνική έκθεση για το υπ'αριθμ. 169/2019 τιμολόγιο και αλλού ως 40 Hp (τιμολόγιο 173/2019 και σχετική τεχνική έκθεση γι'αυτό), **β)** για την πομόνα στην περιοχή **«Τρέγκα»**, η οποία, αλλού αναφέρεται, ως 80 (τεχνικές εκθέσεις για τα υπ'αριθμ. 69/2016 και 164/2019 τιμολόγια, και αλλού ως 100 Hp (τιμολόγιο 169/2019 και σχετική τεχνική έκθεση γι'αυτό, **γ)** για την πομόνα στην περιοχή **«Πλατίνα»**, η οποία αλλού αναφέρεται, ως 80 (τεχνικές εκθέσεις για τα υπ'αριθμ. 69/2016 και 164/2019 τιμολόγια), και αλλού ως 90 (τεχνική έκθεση για το υπ'αριθμ. 169/2019 τιμολόγιο, **δ)** για την πομόνα στην περιοχή **«Καρνόπολη»**, η οποία αλλού αναφέρεται, ως 80 (τεχνικές εκθέσεις για τα υπ'αριθμ. 69/2016 και 164/2019 τιμολόγια), και αλλού ως 90 (τεχνική έκθεση για το υπ'αριθμ. 169/2019 τιμολόγιο, **ε)** για την πομόνα στην περιοχή **«Μουτσάρα»**, η οποία αλλού αναφέρεται, ως 80 (τεχνικές εκθέσεις για τα υπ'αριθμ. 69/2016 και 164/2019 τιμολόγια), και αλλού ως 90 (τεχνική έκθεση

για το υπ'αριθμ. 169/2019 τιμολόγιο, **στ)** για την πομόνα στην περιοχή «**Σαμπάνι 2**», η οποία αλλού αναφέρεται, ως 80 (τεχνική έκθεση για τα υπ'αριθμ. 164/2019 τιμολόγιο), και αλλού ως 90 (τεχνική έκθεση για το υπ'αριθμ. 169/2019 τιμολόγιο, **γεγονός που μαρτυρεί κατά την άποψή μας, την προχειρότητα που συνόδευε όλες τις σχετικές εκθέσεις, που είναι πανομοιότυπες κατά το περιεχόμενό τους, και την παντελή έλλειψη αρχείου στην Τεχνική Υπηρεσία και το αρμόδιο Τμήμα του Η/Μ, σχετικά με τον ακριβή αριθμό των πομονών, την ιπποδύναμη έκαστης, και τις πιθανές συντηρήσεις και αντικαταστάσεις που γίνονταν σ'αυτές, 3)** στην υπ'αριθμ. πρωτ. 3644/4-3-2019 τεχνική περιγραφή του πρώην προϊστάμενου Η/Μ του Δήμου Νάουσας, κ. Γεωργίου Παλαιά, που αφορά το υπ'αριθμ. 164/ 15-5-2019 τιμολόγιο συναλλαγών, αναφέρεται προς συντήρηση και η πομόνα στην θέση «**Σαπάνι 1**», που όμως, και όπως αναφέρεται παραπάνω, άρχισε να λειτουργεί, μόλις το έτος 2020, και **4)** στα υπ'αριθμ. 121/20-11-2017 και 132/7-5-2018 τιμολόγια, αναφέρονται μόνο οι φράσεις, «**Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής βλαβών ηλεκτροκινητήρων-αντλιών για την Δ.Ε. Ειρηνούπολης** », στο πρώτο, και «**Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροαντλιών**», στο δεύτερο. Οι ίδιες σχεδόν φράσεις αναφέρονται και στις τεχνικές εκθέσεις, στις αποφάσεις του πρώην δημάρχου κ. Κουτσογιάννη, με τις οποίες έγινε η απευθείας ανάθεση, στις σχετικές συμβάσεις που υπογράφηκαν, στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών, καθώς και στα χρηματικά εντάλματα που εκδόθηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται, **γεγονός ακατανόητο και πρωτόγνωρο, ποιες βλάβες επιδιορθώθηκαν, σε ποια συγκροτήματα ηλεκτροκινητήρων και αντλιών και σε ποιες ειδικότερες τοποθεσίες, ποια ανταλλακτικά τοποθετήθηκαν, και ποιοι ειδικοί γερανοί χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των υποβρύχιων ηλεκτροαντλιών, ούτε βέβαια το κόστος αυτών και τον ιδιώτη που έκανε τις εξαγωγές, προκειμένου να ελεγχθεί, αν όντως έγιναν οι απαραίτητες εξαγωγές, και πόσες, που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την επισκευή των βλαβών, με δεδομένο ότι όλες οι ηλεκτροαντλίες της Ειρηνούπολης, είναι υποβρύχιες. Οι αναφορές δε των Επιτροπών παραλαβής των υπηρεσιών, ότι «**συνήλλαμε σήμερα και προβήκαμε στην παραλαβή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο..... και, Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες....., εκτελέσθηκαν σωστά και θεωρούμε εύλογο το αιτούμενο ποσόν**», δημιουργούν έντονους προβληματισμούς, για τον τρόπο λειτουργίας του δήμου, και δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα, ούτε παρέχουν την δυνατότητα στοιχειώδους ελέγχου.**

Τώρα, όσον αφορά την πλέον επίμαχη περίπτωση που αφορά τα υπ'αριθμ. 173/26-8-2019 και 174/26-8-2019 τιμολόγια συναλλαγών του ίδιου ως άνω αναφερόμενου προμηθευτή, αξιοσημείωτα είναι τα παρακάτω αναφερόμενα.

1) Οι όλες προμήθειες, αντικαταστάσεις και συντηρήσεις που αναφέρονται σ'αυτά, έχουν ως **γενεσιουργό αιτία την κεραυνοπληξία που επισυνέβη στις 10-7-2019**, εξαιτίας της οποίας ο νομός Ημαθίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με το υπ'αριθμ. πρωτ. 5216/12-7-2019 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (σχετ. 42).

2) Αξιοπερίεργο είναι όμως το γεγονός, ότι ενώ τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, έλαβαν χώρα **στις 10-7-2019, μόλις στις 26-7-2019**, γίνεται, για πρώτη φορά, αναφορά στις υποτιθέμενες βλάβες, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 12.873 έγγραφο που υπογράφει ο τέως δήμαρχος κ. Κουτσογιάννης (σχετ. 43), που απευθύνεται προς τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παύλο Κυριακίδη. Μάλιστα παρακαλεί για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών, καθότι η αρδευτική περίοδος είναι σε ισχύ και οι ανάγκες σε νερό για τις καλλιέργειες, αυξημένες, **αγνοώντας προφανώς το γεγονός, ότι αγροτική καλλιέργεια, οποιουδήποτε είδους, αν παραμείνει απότιστη για 16 ολόκληρες ημέρες, θα έχει καταστραφεί εντελώς, όταν μάλιστα αυτό συμβαίνει, κυριολεκτικά μέσα στο κατακαλόκαιρο.**

3) Ο πρώην προϊστάμενος Η/Μ του Δήμου Νάουσας κ. Γεώργιος Παλαιάς, και με το υπ'αριθμ. πρωτ. 12875 έγγραφο της υπηρεσίας του (σχετ. 44), ενημερώνει τον τέως δήμαρχο κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη, για τις υποτιθέμενες βλάβες, προτείνοντας μάλιστα και την αντικατάσταση υποβρυχίων ηλεκτροαντλιών, ευρισκόμενες σε βάθος μέχρι και 80 μέτρα, **χωρίς να έχει γίνει εξαγωγή προκειμένου να διαπιστωθεί, αν είναι επισκευάσιμες ή όχι. Και αν για τους ηλεκτροκινητήρες θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ότι η διαπίστωση αυτή μπορεί να γίνει και χωρίς την προαναφερόμενη εξαγωγή, για την αντλία, που όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν καίγεται αλλά ενδεχόμενα μόνο σπάει, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Συντάσσει μάλιστα και υπογράφει, την επόμενη ημέρα, την με αριθμό πρωτοκόλλου 12969/30-7-2019 τεχνική έκθεσή του (σχετ.45), με ενδεικτικό προϋπολογισμό το ποσό των 127.100 ευρώ.**

4) Ο τέως δήμαρχος όμως, χωρίς να αναμένει καν την τεχνική έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου, **στις 29-7-2019**, με την υπ'αριθμ. πρωτ. 12915/29-7-2019 απόφασή του (**σχετ. 46**), αναθέτει στον προαναφερόμενο προμηθευτή, την προμήθεια-αντικατάσταση και συντήρηση των πομονών, που αναφέρονταν στο υπ'αριθμ. πρωτ. 12875 έγγραφο του πρώην προϊστάμενου Η/Μ του Δήμου Νάουσας κ. Γεωργίου Παλαιά, απόφαση που παραμένει ακόμη ανηρτημένη στον κόμβο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», χωρίς καν ενδεικτικό προϋπολογισμό.

5) Εκείνο που προκαλεί βέβαια μεγάλη εντύπωση, είναι το γεγονός, και αναλογιζόμενος προφανώς το εσφαλμένο της κίνησής του, ότι συγκαλεί **με την ιδιότητά του ως προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής**, έκτακτη συνεδρίαση αυτής, **την ίδια ακριβώς ημέρα, δηλαδή στις 29-7-2019**, και με την υπ'αριθμ. 139/2019 απόφαση που λήφθηκε, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση που είχε κάνει πριν από λίγες μόνο ώρες, η οποία και αναρτήθηκε στον ίδιο κόμβο, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα, χωρίς καν ενδεικτικό προϋπολογισμό (**σχετ. 47**).

6) Τα ευτράπελα συνεχίστηκαν όμως.

Στις **6-8-2019**, ο τέως δήμαρχος απευθύνει την χωρίς αριθμό πρωτ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς (**σχετ. 48**), προς τους, Νικόλαο Αγαϊτση, Θωμά Σαρ. Κούρτα και Γεώργιο Ευαγγέλου Βαλλιάνο, τους οποίους και παρακαλούσε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την **προμήθεια-αντικατάσταση, συντήρηση πομονών (αντλιών), inverter και soft-starter**, στις περιοχές που ανέφερε και στην απευθείας ανάθεσή του, **χωρίς να αναγράφει καν τις απαραίτητες προδιαγραφές των υλικών (τύποι, μάρκες, ίπποι κ.λ.π), και χωρίς ενδεικτικό προϋπολογισμό**.

Από τον φάκελο της όλης υπόθεσης, και την ενδελεχή μελέτη αυτού, διαπιστώθηκε, ότι στην ελλιπή αυτή πρόσκληση, ανταποκρίθηκαν την ίδια κιόλας ημέρα, **δηλαδή στις 6-8-2019**, και οι τρεις προμηθευτές, υποβάλλοντας τις προσφορές τους, και μάλιστα σε λογότυπα του Δήμου Νάουσας, και όχι των επιχειρήσεών τους (**σχετ.48, 49 και 51**), χωρίς να αναφέρει κανένας από αυτούς έστω και ένα προσδιοριστικό στοιχείο των υλικών προμήθειας, **όπως τύπο, ιπποδύναμη, χώρα προέλευσης κ.λ.π.** Και οι τρεις προσφορές δεν φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου, και εκείνο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς άμεσα, **είναι οι πάρα πολύ μεγάλες τιμές που αναγράφουν σ' αυτές**, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα τιμολόγια του παρόντος πορίσματος, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση, ότι και οι αναγραφόμενες στα άλλα τιμολόγια, τιμές, ήταν οι πρέπουσες.

Ένα άλλο σημείο που παρατηρεί κανείς, είναι, ότι ενώ όλες οι προηγούμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος, εκδίδονταν από την υπηρεσία του κ. Γεωργίου Παλαιά, **στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση εκδόθηκε από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, και υπογράφεται από τον τέως δήμαρχο**.

7) Και πάλι την ίδια ημέρα, δηλαδή στις **6-8-2019**, ο πρώην προϊστάμενος Η/Μ του Δήμου Νάουσας, κ. Γεώργιος Παλαιάς, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 13337/6-8-2019 έγγραφό του, έκρινε ότι η προσφορά του μόνιμου πλέον προμηθευτή που αναφέρεται παραπάνω, είναι η καλύτερη και συμφερότερη (**σχετ. 52**).

8) **Στις 13-8-2019, δηλαδή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός από την ημέρα της κεραυνοπληξίας (που καταρρίπτει την επείγουσα περίπτωση)**, ο τέως δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, αναθέτει και πάλι στον προαναφερόμενο προμηθευτή, την προμήθεια-αντικατάσταση και συντήρηση των πομονών, που αναφέρονταν στο υπ'αριθμ. πρωτ. 12875 έγγραφο του πρώην προϊστάμενου Η/Μ του Δήμου Νάουσας κ. Γεωργίου Παλαιά (**σχετ. 53 και 54**), απόφαση που παραμένει ακόμη ανηρτημένη στον κόμβο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», χωρίς καν ενδεικτικό προϋπολογισμό.

9) Στις 28-8-2019, δηλαδή τρεις μόλις ημέρες πριν από την αποχώρησή του, από τα καθήκοντα του δημάρχου, ο κ. Κουτσογιάννης συμμετέχει σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την οποία συγκαλεί και πάλι ο ίδιος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με την με αριθμό 14119 πρόσκληση του ιδίου, που εκδόθηκε στις 23-8-2019, και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που ήταν η έγκριση της δεύτερης απόφασής του, για απευθείας ανάθεση, πέτυχε την έγκριση αυτής, με την υπ'αριθμ. 158/2019 απόφαση, η οποία και αναρτήθηκε στον ίδιο κόμβο, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα (**σχετ. 55 και 56**).

10) στις 26-8-2019, η Επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Νάουσας, παρέλαβε όλα τα αναφερόμενα σ' αυτήν υλικά, χωρίς κανένα επιμέρους προσδιοριστικό στοιχείο (**σχετ. 57**), ενώ την ίδια

ημέρα συντάχθηκε και το Δελτίο Εισαγωγής Υλικών Αποθήκης, για τις ίδιες προμήθειες, που υπογράφει ο υπάλληλος του Δήμου Νάουσας, Αντώνιος Φειδάντσης (σχετ. 58).

Το παράδοξο της ιστορίας, και όπως αναφέρεται και βεβαιώνεται παραπάνω, είναι **ότι ο δήμος Νάουσας δεν διαθέτει ακόμη και μέχρι σήμερα αποθήκη υλικών, ούτε αποθηκάριο**, και το ακόμη πιο παράδοξο είναι ότι εισήχθησαν στην αποθήκη υλικά, που λογικά είχαν τοποθετηθεί στις πομόνες που χρειάζονταν επιδιόρθωση, σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Τέλος την ίδια ημερομηνία, δηλαδή **στις 26-8-2019**, ο κ. Γεώργιος Παλαιάς, υπογράφει την χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου (σχετ. 59).

Σε εκτέλεση της με αριθμό 2/2020 απόφασης της Επιτροπής, και μετά από την υπ'αριθμ. πρωτ. 3847/6-3-2020 πρόσκληση του προέδρου αυτής (σχετ. 60), έγινε αυτοψία την επόμενη ημέρα, σε όλες τις πομόνες της Δημοτικής Ειρηνούπολης, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια κατάσταση βρίσκονταν, αλλά και να γίνει μια πρώτη αποτύπωση της εικόνας των **Soft-starter** και **inverter**.

Στην επίσκεψη αυτή που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία τεσσάρων μελών της Επιτροπής, χωρίς την παρουσία των κ.κ. Κουτσογιάννη και Ιωσηφίδου, ούτε των αναπληρωματικών τους μελών, παρόντος και του δημοτικού συμβούλου κ. Ιορδάνη Παυλίδη, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: **α)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Αυλές», υπήρχε και **Soft-starter** και **inverter**, **με ισχύ αντίστοιχα, 75 και 75 KW**, **β)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Ζουλούμι», υπήρχε και **Soft-starter** και **inverter**, **με ισχύ αντίστοιχα, 75 και 75 KW**, **γ)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Μπαξέδες», υπήρχε και **Soft-starter** και **inverter**, **με ισχύ αντίστοιχα, 75 και 75 KW**, **δ)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Πλατίνα», δεν υπήρχε ούτε **Soft-starter**, ούτε **inverter**, **ε)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Καπούρα», υπήρχε και **Soft-starter** και **inverter**, **με ισχύ αντίστοιχα, 60 και 75 KW**, **στ)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Παλιός Μύλος», υπήρχε και **Soft-starter** και **inverter**, **με ισχύ αντίστοιχα, 75 και 100 KW**, **ζ)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Καρνόπολη», υπήρχε μόνο **inverter**, **με ισχύ 100 KW**, **η)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Αμπέλια», υπήρχε και **Soft-starter** και **inverter**, **με ισχύ αντίστοιχα, 60 και 100 KW**, **θ)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Μουτσάρα», υπήρχε και **Soft-starter** και **inverter**, **με ισχύ αντίστοιχα, 80 και 100 KW**, **ι)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην Τοποθεσία «Σαπάνι 2», υπήρχε και **Soft-starter** και **inverter**, **με ισχύ αντίστοιχα, 80 και 100 KW**, και **ια)** ότι στην πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Τρέγκα», υπήρχε και **Soft-starter** και **inverter**, **με ισχύ αντίστοιχα, 80 και 100 KW**. Δεν επισκεφτήκαμε την πομόνα που βρίσκεται στην τοποθεσία «Σαπάνι 1», αφού όπως έχει προαναφερθεί, άρχισε να λειτουργεί το έτος 2020, και συνεπώς δεν ήταν στις ερευνώμενες, **ιβ)** σε όλα τα συστήματα **Soft-starter** και **inverter**, και σε όλες ανεξαιρέτως τις πομόνες, εντός των εντοιχισμένων και κλειδωμένων χώρων που βρίσκεται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους, υπήρχαν κολλημένα, δύο και τρία διαφημιστικά ταμπελάκια του Νικολάου Αγαΐτη, τα οποία ξεκολλούσαν με πολύ μεγάλη δυσκολία, εξαφανίζοντας σχεδόν ολοκληρωτικά, ότι υπήρχε στην επιφάνεια που επικάλυπταν. Το αξιοπερίεργο ήταν όμως, και όπως μπορεί να διακρίνει κανείς από τις είκοσι (20) συνολικά φωτογραφίες που επισυνάπτονται στο παρόν ως **σχετικό 61**, υπήρχαν επικολλημένα διαφημιστικά ταμπελάκια του ιδίου, στο κάτω αριστερό μέρος όλων των **inverter**, που εφάπτονταν στην κυριολεξία με τον τοίχο, και στο σημείο όπου αναγράφονταν τα πλήρη στοιχεία του συστήματος. Η τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων στα σημεία αυτά, δεν δικαιολογείται με κανέναν απολύτως τρόπο, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν ορατά, από τον οποιονδήποτε, εκτός και αν κάποιος ψάχνει με σχολαστικότητα για την ανεύρεση στοιχείων προέλευσης του τοποθετημένου συστήματος, και **ιγ)** όλα τα συστήματα **Soft-starter** και **inverter**, **ήταν του ιδίου τύπου**.

Στις 27 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, και μετά την υπ'αριθμ. πρωτ. 7148/26-5-2020 πρόσκληση του προέδρου (σχετ. 61α), σε υλοποίηση της ίδιας ως άνω αναφερόμενης, και με αριθμό 2/2020 απόφασης της Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε εξαγωγή της ηλεκτροαντλίας, που βρίσκεται στην περιοχή «**Παλιός Μύλος**» με ειδικό γερανό που ανήκει στον Γεώργιο Γκουντούδη, ο οποίος συνεργάζεται με την ΔΕΥΑΝ. Η ηλεκτροαντλία αυτή είναι μια από τις φερόμενες, ότι αντικαταστάθηκαν, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 10ης Ιουλίου 2019.

Στην πρόσκληση δεν αναφέρονταν η συγκεκριμένη, αλλά μια από τις δύο που βρίσκονται στην επαρχιακή οδό Πολυπλατάνου – Αρσενίου Πέλλας, οι οποίες επίσης περιλαμβάνονται σε αυτές που αντικαταστάθηκαν λόγω κεραυνοπληξίας.

Λόγω του γεγονότος όμως, ότι την ημέρα αυτή, αγρότες πότιζαν από τις συγκεκριμένες πομόνες, αποφασίστηκε να γίνει η εξαγωγή αυτής που αναφέρεται παραπάνω.

Κατά την διάρκεια της εξαγωγής και της επανατοποθέτησης της ηλεκτροαντλίας, εντός της γεώτρησης, παρόντες ήταν τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής, πλην των κ.κ. Κουτσογιάννη και Ιωσηφίδου. Παρών ήταν επίσης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιορδάνης Παυλίδης, όπως και ο υδρονομέας της περιοχής Ηλίας Κρέξης.

Η συγκεκριμένη πομόνα, και όπως μας διαβεβαίωσε ο προαναφερόμενος υδρονομέας, δεν έβγαζε αρκετό νερό, και πριν από την ημέρα της κεραυνοπληξίας. Σταμάτησε να βγάζει επίσης αρκετό νερό, λίγες μόνο ημέρες μετά την φερόμενη αντικατάσταση της ηλεκτροαντλίας, που είχε ως αποτέλεσμα, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν, κάποιοι από τους αγρότες που πότιζαν από αυτή, **να συνδεθεί το αρδευτικό δίκτυο της, με το αρδευτικό δίκτυο μιας διπλανής πομόνας, που βρίσκεται στην θέση «Καρνόπολη».** Το καθεστώς αυτό συνεχίζεται και σήμερα, αφού η πομόνα στον Παλιό Μύλο, αμέσως μετά τα πρώτα ποτίσματα, δεν βγάζει ικανοποιητική ποσότητα νερού, αλλά αέρα, και αιτία γι' αυτό είναι η πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, που είναι χρόνιο πρόβλημα, **και όχι κάποια βλάβη από πτώση κεραυνού, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.**

Κατά την εξαγωγή της, διαπιστώθηκε ότι η ηλεκτροαντλία ήταν μάρκας “caprari”, τύπου, **ο μεν κινητήρας MC880, η δε υποβρύχια αντλία E8S64/7A, και ο σειριακός αριθμός του ηλεκτροκινητήρα ο 214/200, με χώρα κατασκευής την Ιταλία, και ιπποδύναμη τους 80 Hp, πράγμα που προκύπτει από δέκα επισυναπτόμενες φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά την στιγμή της εξαγωγής (σχετ. 61β μέσα σε φάκελο).**

Διαπιστώθηκε ακόμη, ότι οι δύο πρώτες εξάμετρες σωλίνες, του συνολικού αριθμού των σωληνών που είναι συνδεδεμένες με την υποβρύχια ηλεκτροαντλία, είχαν διαφορετική διάβρωση, που σημαίνει ότι είχαν τοποθετηθεί πρόσφατα, και προφανώς κατά την υποτιθέμενη αντικατάσταση, προκειμένου η ηλεκτροαντλία να κατέβει πιο βαθιά, για να μην αδειάζει εύκολα ο υδροφόρος ταμιευτήρας, όταν αυτή λειτουργούσε για ικανό χρονικό διάστημα..

Μετά από έγγραφη αίτηση που διαβιβάστηκε αυτοπρόσωπα από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γεώργιο Βασιλείου, προς την αντιπροσωπεία με την επωνυμία «CAPRARI HELLAS AE», στην Θεσσαλονίκη, με την παρουσία και του μέλους Θωμά Τσουκαλά, οι υπεύθυνοι της προαναφερόμενης αντιπροσωπείας, αφού πρώτα διαβεβαίωσαν προφορικά, ότι ο συγκεκριμένος τύπος ηλεκτροκινητήρα και ο αντίστοιχος της υποβρύχιας αντλίας, έχει καταργηθεί από την γκάμα της εταιρείας το έτος 2004, λήφθηκε η με ημερομηνία 17-6-2020 βεβαίωση (σχετ.62), με την οποία μας γνωστοποιούνταν επίσημα πλέον, ότι οι συγκεκριμένοι τύποι, έχουν αποσυρθεί από την γκάμα της εταιρίας, το έτος 2014, και ότι δεν διέθεταν στοιχεία για το ποιος αγόρασε την συγκεκριμένη ηλεκτροαντλία, καθότι δεν κρατούσαν αρχείο καταγραφής, για το προ του έτους 2018 χρονικό διάστημα, **την στιγμή που κατά την αυτοπρόσωπη παρουσία των δύο μελών της Επιτροπής, ειπώθηκαν διαφορετικά πράγματα.**

Επειδή τα στοιχεία που αναζητούσε η επιτροπή, δεν αναγράφονταν στο υπ'αριθμ. 173/26-8-2019 τιμολόγιο συναλλαγών, του προμηθευτή, ούτε μας δόθηκαν από τον προμηθευτή, **παρότι ζητήθηκαν επίσημα,** αναζητήθηκε ο φάκελος ανάθεσης και κατασκευής αυτής της γεώτρησης-πομόνας, από το αρχείο του παλιού Δημαρχείου Ειρηνούπολης, και βρέθηκε η υπ'αριθμ. 46/2010 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ειρηνούπολης (σχετ. 63), με την οποία είχε εγκριθεί η εκτέλεση του έργου τοποθέτησης του μηχανολογικού εξοπλισμού στην συγκεκριμένη πομόνα άρδευσης, από την επιχείρηση με την επωνυμία « Π.Ν. Καρασαρλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. ».

Διαπιστώθηκε ακόμη, ότι με την υπ'αριθμ. 46/2010 απόφαση της ίδιας επιτροπής (σχετ. 64), στην ίδια εταιρία είχε ανατεθεί αντίστοιχη εκτέλεση έργου, και στην πομόνα άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή «**Σαπάνι 2**». Στις 16 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, και μετά την υπ'αριθμ. πρωτ. 10537/15-7-2020 πρόσκληση του προέδρου (σχετ. 65), σε υλοποίηση της ίδιας ως άνω αναφερόμενης, και με αριθμό 2/2020 απόφασης της Επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν δύο εξαγωγές ηλεκτροαντλιών, μιας που βρίσκεται στην περιοχή «**Αυλές**», και περιλαμβάνονταν **στις κεραυνόπληκτες,** και μιας άλλης που βρίσκεται στην περιοχή «**Σαπάνι 2**», που όπως αναφέρεται παραπάνω, ο μηχανολογικός της εξοπλισμός

είχε τοποθετηθεί από την ίδια εταιρεία, με αυτήν που είχε τοποθετήσει τον αντίστοιχο εξοπλισμό στην πομόνα άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή «**Παλιός Μύλος**», που είχε εξαχθεί πριν λίγο καιρό. Κατά την εξαγωγή της πρώτης, δηλαδή αυτής που βρίσκεται στην θέση «**Αυλές**», διαπιστώθηκαν, **α)** για μεν την υποβρύχια αντλία ότι έλειπε το ταμπελάκι, το οποίο προφανώς αφαιρέθηκε, από το οποίο αποδεικνύεται ο τύπος της, και επιπλέον ότι σε πολλά σημεία ήταν ξεθωριασμένη. Έτσι ενώ το χρώμα της αντλίας ήταν γκρί, σε πολλά σημεία είχε ξεβαφεί, και από κάτω φαίνονταν πράσινο χρώμα, πράγμα που δημιούργησε έντονους προβληματισμούς, που κατά τους ειδικούς, σημαίνει, ή ότι η αντλία αυτή δεν αλλάχτηκε καθόλου ή ότι δεν ήταν καινούργια, **β)** για δε τον ηλεκτροκινητήρα, ότι είναι μάρκας “**caprari**”, τύπου, **MPC880/1A-9**, και ο σειριακός αριθμός του, είναι ο **2195452/3**, με χώρα προέλευσης την Τουρκία, πράγμα που προκύπτει από δέκα επισυναπτόμενες φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά την στιγμή της εξαγωγής (σχετ. 65α μέσα σε φάκελο), και **γ)** ότι η ιπποδύναμη της είναι **90 Hp**.

Κατά την εξαγωγή της δεύτερης, διαπιστώθηκε ότι η ηλεκροαντλία ήταν μάρκας “**caprari**”, τύπου, ο μεν κινητήρας **MIC880-9**, η δε υποβρύχια αντλία **E8S64/7A**, και ο σειριακός αριθμός του ηλεκτροκινητήρα ο **2127966/1**, με χώρα προέλευσης την Ιταλία, πράγμα που προκύπτει από ένδεκα επισυναπτόμενες φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά την στιγμή της εξαγωγής (σχετ. 65β μέσα σε φάκελο).

Στις 8 Σεπτεμβρίου του έτους 2020, συνεδρίασε και πάλι η επιτροπή, μετά την υπ’αριθμ. 13558/3-9-2020 πρόσκληση του προέδρου, και αποφάσισε μεταξύ των άλλων, την εξαγωγή και επανατοποθέτηση και άλλων τριών υλκτροαντλιών (σχετ. 65γ και 65δ).

Στις 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, και μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. 4539/23-3-2021 πρόσκληση του προέδρου (σχετ.66), σε υλοποίηση της με αριθμό 3/2020 απόφασης της Επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν δύο εξαγωγές ηλεκτροαντλιών, μιας που βρίσκεται στην περιοχή «**Ζουλούμι**», και περιλαμβάνεται στις κεραυνόπληκτες, και μιας που βρίσκεται στην περιοχή «**Τρέγκα**», με ειδικό γερανό που ανήκει στον Γεώργιο Γκουντούδη.

Κατά την διάρκεια της εξαγωγής και της επανατοποθέτησης και των δύο ηλεκτροαντλιών, παρόντες ήταν τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής, πλην των κ.κ. Κουτσογιάννη και Ιωσηφίδου. Παρών ήταν επίσης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιορδάνης Παυλίδης.

Κατά την εξαγωγή της πρώτης, δηλαδή αυτής που βρίσκεται στην θέση «**Ζουλούμι**», διαπιστώθηκαν, **α)** για μεν την υποβρύχια αντλία ότι έχει αφαιρεθεί το ταμπελάκι, από το οποίο αποδεικνύεται ο τύπος της, και σε καμία περίπτωση δεν μαρτυρούσε ότι είχε γίνει αλλαγή, πριν λίγου μήνες, και **β)** για δε τον ηλεκτροκινητήρα, ότι είναι μάρκας “**caprari**”, τύπου, **MPC880/1A-9**, πρόσφατα τοποθετημένος, και ο σειριακός αριθμός του, είναι ο **2192247/4**, με χώρα προέλευσης την Τουρκία, πράγμα που προκύπτει από δέκα επισυναπτόμενες φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά την στιγμή της εξαγωγής (σχετ. 66α μέσα σε φάκελο).

Κατά την εξαγωγή της δεύτερης, δεν διαπιστώθηκε ο τύπος της, δεδομένου ότι ήταν κυριολεκτικά σκουριασμένη και επικαλυμμένη με άλατα. Διαπιστώθηκε μόνο η ιπποδύναμή της, που ανέρχεται σε 100 Hp. Εκείνο που προξένησε μεγάλη εντύπωση όμως, είναι το γεγονός ότι οι διάφορες καλωδιώσεις μέχρι το τέρμα της γεώτρησης, ήταν στερεωμένες στους σωλήνες με σύρματα, και όχι με ειδικές πλαστικές ταινίες, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, και όπως διαπιστώθηκε σε όλες τις άλλες. Μάλιστα ο χειριστής του γερανού, Γεώργιος Γκουντούδης, αμέσως μόλις άρχισε η ανέλκυση και ξεβιδώνονταν οι εξάμετρες σωλήνες, χρησιμοποίησε την χαρακτηριστική έκφραση, «**αυτή είναι Κωνσταντινίδου**», που σήμαινε, όπως μας εξήγησε αργότερα, ότι είναι από τις πρώτες αντλίες αυτού του τύπου, που ήρθαν στην Ελλάδα, και την αντιπροσωπεύει την είχε κάποια κυρία από την Θεσσαλονίκη που λέγονταν Κωνσταντινίδου. Μάλιστα ήταν απόλυτα βέβαιος, ότι στην συγκεκριμένη αντλία δεν είχε γίνει καμία επέμβαση από τότε που τοποθετήθηκε. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από δέκα επτά φωτογραφίες (σχετ.67 μέσα σε φάκελο).

Μετά την αναλυτική παράθεση όλων των παραπάνω λοιπόν, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει στα εξής συμπεράσματα.

1) Θεωρεί ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, το υπ’αριθμ. 114/24-10-2017 τιμολόγιο συναλλαγών, ως προς την προμήθεια και τοποθέτηση δύο υποβρύχιων ηλεκτροαντλιών **125 KW** και **100 KW** αντίστοιχα, συνολικής αξίας μετά του Φ.Π.Α **24.676 ευρώ**, για τους λόγους που αναφέρονται

παραπάνω, δηλαδή, για τους λόγους ότι δεν μπορεί να γίνει προμήθεια ηλεκτραντλιών, για πομόνες-γεωτρήσεις που δεν υφίστανται, και άρα δεν τοποθετήθηκαν πουθενά. Συνεπώς το πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών, το δελτίο εισαγωγής υλικών αποθήκης και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που επισυνάπτονται στον όλο φάκελο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι ψευδείς κατά το περιεχόμενό τους. Πλέον των παραπάνω, στον φάκελο, και **κατά παράδοξο τρόπο**, υπάρχει η προσφορά του **Γεωργίου Βαλλιάνου**, και όχι του **Νικολάου Αγαίτση**, την στιγμή που η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθύνονταν προς τον Νικόλαο Αγαίτση, και η όλη προμήθεια ανατέθηκε προς αυτόν.

2) Θεωρεί ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, το υπ'αριθμ. 146/11-9-2018 τιμολόγιο συναλλαγών, ως προς την προμήθεια και τοποθέτηση **τριών υποβρύχιων ηλεκτραντλιών, 150, 20 και 75 Hp αντίστοιχα, συνολικής αξίας μετά του Φ.Π.Α 24.707 ευρώ**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, δηλαδή, για τους λόγους ότι δεν μπορεί να γίνει προμήθεια ηλεκτραντλιών, για πομόνες-γεωτρήσεις που δεν υφίστανται, και άρα δεν τοποθετήθηκαν πουθενά. Συνεπώς το πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών, **η έγκριση διενέργειας προμήθειας και τεχνικών προδιαγραφών που υπογράφει ο τέως δήμαρχος, το δελτίο εισαγωγής υλικών αποθήκης** και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που επισυνάπτονται στον όλο φάκελο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

3) Θεωρεί ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, το υπ'αριθμ. 169/11-7-2019 τιμολόγιο συναλλαγών, τουλάχιστον ως προς την προμήθεια και τοποθέτηση, της σ'αυτό αναφερόμενης υποβρύχιας ηλεκτραντλίας, **ιπποδύναμης 100 Hp, συνολικής αξίας 7.625 ευρώ, και με το αναλογούν Φ.Π.Α, από 1830 ευρώ, συνολικής αξίας 9.455 ευρώ**, αφού πομόνα με τέτοια ιπποδύναμη είναι μόνο η ευρισκόμενη στην περιοχή «**Τρέγκα**», που όμως, όπως αποδείχθηκε, και όπως αναφέρεται με λεπτομέρεια παραπάνω, σε καμία περίπτωση δεν αλλάχτηκε. Διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την ηλεκτραντλία των 7,5 Hp, και αυτή των 90 Hp, για τις οποίες δεν αναφέρεται κανένα απολύτως στοιχείο (τοποθεσία, μάρκα, σειριακός αριθμός, χώρα προέλευσης), και για τις οποίες πρέπει ο κ. Αγαίτσης να υποχρεωθεί να προσκομίσει όλα τα στοιχεία των αγορών, προκειμένου να διασταυρωθούν με τις εντός του εδάφους υπάρχουσες, μετά την εξαγωγή τους.

4) Δεν αποδέχεται το περιεχόμενο του υπ'αριθμ. 69/5-9-2016, τιμολογίου συναλλαγών, **συνολικής αξίας μετά του Φ.Π.Α 24.614 ευρώ, και θεωρεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές**, αφού από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν μπορεί να καταλήξει κάποιος σε θετική γνώμη, ότι δηλαδή εκτελέστηκαν εργασίες, στις αναφερόμενες στον πίνακα επιμέτρησης, πομόνες-γεωτρήσεις, αφού, πουθενά δεν αναφέρεται **τι εργασία εκτελέστηκε σε κάθε μια από αυτές, ποια επιμέρους υλικά τοποθετήθηκαν, και αν έγινε εξαγωγή και επανατοποθέτηση των ηλεκτροαντλιών**. Επιπλέον δε, **αναφέρονται και τα εξής εξωφρενικά και παράδοξα, α)** ότι εκτελέστηκαν δήθεν σωστά οι εργασίες και **σε υποβρύχια υδραντλία**, στην θέση «**Τσατάλι**» Μαρίνας, ισχύος 100 Hp, που όμως όπως αναφέρεται και αποδεικνύεται στην ενότητα που ακολουθεί για τα συμπεράσματα στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ, δεν υπάρχει, ή επί το ορθότερον, η θέση «**Τσατάλι**», ταυτίζεται με την θέση «**Γαλλικά**», όπου πράγματι υπάρχει ηλεκτροαντλία ίδιας ισχύος,

που όμως είναι επιφανειακή και όχι υποβρύχια, και διαρκώς αναφέρονται ως δύο διαφορετικές ηλεκτροαντλίες, β) ότι εκτελέστηκαν δήθεν σωστά οι εργασίες σε υποβρύχια ηλεκτροαντλία στην περιοχή «Στασιάνα» 80 Hp, που όμως όπως αναφέρεται και αποδεικνύεται στην ενότητα που ακολουθεί για τα συμπεράσματα στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ, δεν υπάρχει και σε κάθε περίπτωση, αν εννοείται αυτή στην θέση «Πατλάκι», η ισχύς της ανέρχεται σε 60 το ανώτερο Hp, γ) ότι εκτελέστηκαν δήθεν σωστά οι εργασίες σε υποβρύχια ηλεκτροαντλία στην περιοχή «Ζουλούμι», η ισχύς της οποίας ανέρχεται σε 80 Hp, την στιγμή που όπως με απόλυτο τρόπο προκύπτει από τα παραπάνω, είναι μόνο 40 Hp, και δ), ότι εκτελέστηκαν δήθεν σωστά οι εργασίες σε υποβρύχια ηλεκτροαντλία στην περιοχή «Τρέγκα», η ισχύς της οποίας ανέρχεται σε 80 μόνο Hp, την στιγμή, που όπως, και με απόλυτο τρόπο προκύπτει από τα παραπάνω, είναι 100 Hp, και μέχρι την εξαγωγή της από την επιτροπή, δεν είχε γίνει καμία επέμβαση σ' αυτήν, από την αρχική τοποθέτησή της. Συνεπώς η από 5-9-2016 βεβαίωση του προμηθευτή Νικολάου Αγαίτση, ότι οι εργασίες συντήρησης εκτελέστηκαν σωστά, και με προσωπική εργασία του ιδίου, η βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσίας του κ. Γεωργίου Παλαιά, καθώς και ο πίνακας επιμέτρησης των εργασιών του ιδίου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

5) Δεν αποδέχεται το περιεχόμενο του υπ' αριθμ. 121/20-11-2017, τιμολογίου συναλλαγών, **συνολικής αξίας, μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α, 24.527,20 ευρώ, και θεωρεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές, αφού στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφέρονται ούτε ενδεικτικά πλέον, οι ηλεκτροαντλίες στις οποίες έγινε η υποτιθέμενη συντήρηση.** Ακόμη, αναφέρεται αναληθώς, και στην τεχνική έκθεση, και στην σύμβαση που υπογράφηκε, ότι η συντήρηση αφορούσε συγκροτήματα ηλεκτροκινητήρων και αντλιών, **υποβρυχίων και επιφανειακών, στις Τοπικές Κοινότητες Αγγελοχωρίου, Ζερβοχωρίου και Πολυπλατάνου, από την στιγμή που όλες οι ηλεκτροαντλίες στις Κοινότητες αυτές, είναι υποβρύχιες. Περιττό βέβαια να τονιστεί, ότι από κανένα άλλο στοιχείο του φακέλου δεν μπορεί να καταλήξει κάποιος σε θετική γνώμη, ότι δηλαδή εκτελέστηκαν εργασίες, σε μη αναφερόμενες πομόνες-γεωτρήσεις.** Συνεπώς το πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών και η έγκριση διενέργειας προμήθειας και τεχνικών προδιαγραφών που υπογράφει ο τέως δήμαρχος, που επισυνάπτονται στον όλο φάκελο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

6) Δεν αποδέχεται το περιεχόμενο του υπ' αριθμ. 132/7-5-2018, τιμολογίου συναλλαγών, **συνολικής αξίας, μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α, 24.676 ευρώ, και θεωρεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές, αφού στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφέρονται ούτε ενδεικτικά πλέον, οι ηλεκτροαντλίες στις οποίες έγινε η υποτιθέμενη συντήρηση. Περιττό βέβαια να τονιστεί, ότι από κανένα άλλο στοιχείο του φακέλου δεν μπορεί να καταλήξει κάποιος σε θετική γνώμη, ότι δηλαδή εκτελέστηκαν εργασίες, σε μη αναφερόμενες πομόνες-γεωτρήσεις.** Συνεπώς το πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης από τον κ. Γεώργιο Παλαιά, που επισυνάπτονται στον όλο φάκελο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

7) Δεν αποδέχεται το περιεχόμενο του υπ' αριθμ. 164/15-5-2019, τιμολογίου συναλλαγών, **συνολικής αξίας, μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α, 24.626 ευρώ, και θεωρεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές, αφού από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν μπορεί να καταλήξει κάποιος σε θετική γνώμη, ότι δηλαδή εκτελέστηκαν εργασίες, στις αναφερόμενες στην τεχνική έκθεση, του κ. Γεωργίου Παλαιά, πομόνες-γεωτρήσεις, δεδομένου ότι στον πίνακα επιμέτρησης, δεν αναφέρονται σε ποιες ειδικότερες πομόνες, έγιναν οι αορίστως αναφερόμενες εργασίες. Επιπλέον δε, αναφέρεται και το εξωφρενικό, ότι εκτελέστηκαν δήθεν σωστά οι εργασίες και σε υποβρύχια ηλεκτροαντλία, στην θέση «Σαπάνι 1», που όμως, και όπως αναφέρεται παραπάνω, άρχισε να λειτουργεί το έτος 2020.**

8) Θεωρεί ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, το υπ' αριθμ. 142/30-7-2018 τιμολόγιο συναλλαγών, ως προς την προμήθεια και τοποθέτηση δύο συστημάτων **Inverter- Soft-starter** ισχύος 90 και 125 kw αντίστοιχα, **συνολικής αξίας 14.690 ευρώ (6.910+7.780) και με το επ' αυτού Φ.Π.Α, από 3.525,6 ευρώ, συνολικά 18.215,60, γιατί κατά την γενόμενη αυτοψία, δεν αναβρέθηκαν Inverter-Soft-starter τέτοιας ισχύος, αλλά ούτε και από τον όλο φάκελο προκύπτει σε ποιες γεωτρήσεις-πομόνες τοποθετήθηκαν αυτές, ενώ για την τρίτη αναφερόμενη στο ίδιο τιμολόγιο, προμήθεια, διατηρεί απλά επιφυλάξεις και προτείνει περαιτέρω έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και τούτο επειδή υπάρχουν συστήματα ισχύος 75 kw.** Συνεπώς το πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών, η έγκριση διενέργειας προμήθειας και τεχνικών προδιαγραφών που υπογράφει ο τέως δήμαρχος, το δελτίο εισαγωγής υλικών

αποθήκης και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που επισυνάπτονται στον όλο φάκελο, τουλάχιστον ως προς τις δύο προμήθειες, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

9) Για τα υπ' αριθμ. 173/26-8-2019 και 174 τιμολόγια συναλλαγών, που αφορούν τις υποτιθέμενες βλάβες από την κεραυνοπληξία, η επιτροπή προτείνει να γίνει επισταμένη διερεύνηση από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όπως Εισαγγελική Αρχή, Οικονομική Αστυνομία, Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, και τούτο, για όλη την διαδικασία ανάθεσης που αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια παραπάνω, αλλά και για τους εξής επιμέρους λόγους.

Για την αντικατάσταση των ηλεκτροαντλιών:

α) για το ποσό των 28.200 ευρώ, πλέον του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α, από 6.768 ευρώ, που αφορά δαπάνη για την αντικατάσταση της ηλεκτροαντλίας στην θέση «Αυλές», διότι, όπως αναφέρεται παραπάνω, η μεν αντλία που βρέθηκε να υπάρχει μετά την εξαγωγή της, από την επιτροπή, είναι πεπαλαιωμένη και σε καμία περίπτωση καινούργια, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί περαιτέρω, αφού έχει αφαιρεθεί το σχετικό ταμπελάκι, ο δε ηλεκτροκινητήρας, τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται αναλυτικά παραπάνω, φαίνεται μεν σχετικά πρόσφατος, είναι τούρκικης προέλευσης, πλην όμως δεν μας δόθηκε η δυνατότητα περαιτέρω εξακρίβωσής του, αφού ο προμηθευτής αρνήθηκε την χορήγησή τους, και β) για το ποσό των 16.800 ευρώ, πλέον του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α, από 4.032 ευρώ, που αφορά δαπάνη για την αντικατάσταση της ηλεκτροαντλίας στην θέση «Ζουλούμι», διότι, όπως αναφέρεται παραπάνω, η μεν αντλία που βρέθηκε να υπάρχει μετά την εξαγωγή της, από την επιτροπή, είναι πεπαλαιωμένη και σε καμία περίπτωση καινούργια, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί περαιτέρω, αφού έχει αφαιρεθεί το σχετικό ταμπελάκι, ο δε ηλεκτροκινητήρας, τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται αναλυτικά παραπάνω, φαίνεται μεν σχετικά πρόσφατος, είναι τούρκικης προέλευσης, πλην όμως δεν μας δόθηκε η δυνατότητα περαιτέρω εξακρίβωσής του, αφού ο προμηθευτής αρνήθηκε την χορήγησή τους.

Ρητά διευκρινίζεται, ότι οι δύο αυτές γεωτρήσεις – πομόνες, είχαν υποστεί τις βλάβες, πριν από την ημέρα της κεραυνοπληξίας, πράγμα που μας επιβεβαίωσαν, αγρότες της περιοχής. Ειδικά το φαινόμενο των βλαβών στην δεύτερη είναι συχνά, διότι λειτουργεί παράλληλα και ως γεμιστικό ραντιστικών βυτίων, με αποτέλεσμα, όταν δεν λειτουργούν παράλληλα και τα δύο, αλλά μόνο το ραντιστικό, και επειδή αυτό χρειάζεται μικρότερη πίεση κατά την εξαγωγή του νερού και την πλήρωσή του, να παθαίνει η όλη εγκατάσταση συνεχείς βλάβες και βραχυκυκλώματα.

Εκφράζει, αν όχι την βεβαιότητα, σοβαρότατες επιφυλάξεις για το ποσό των 19.500 ευρώ, πλέον του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α, από 4.680 ευρώ, και συνολικά το ποσό των 24.180 ευρώ, που αφορά υποτιθέμενη δαπάνη για την αντικατάσταση της ηλεκτροαντλίας στην θέση «Παλαιός Μύλος», διότι, αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε καμία βλάβη, ούτε στον ηλεκτροκινητήρα της γεώτρησης, πολύ δε περισσότερο στην υδραντλία αυτής, και τούτο διότι: α) διαπιστώθηκε, όπως αναφέρεται και παραπάνω, ότι η ηλεκτροαντλία αυτή δεν έβγαζε νερό με επάρκεια, και πριν από την ημέρα της κεραυνοπληξίας, αλλά και μετά την υποτιθέμενη αντικατάστασή της, όχι από κάποια βλάβη βέβαια, αλλά λόγω της πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα, που είχε ως αποτέλεσμα να συνδεθεί στην συνέχεια, αναγκαστικά το αρδευτικό της δίκτυο, με το δίκτυο παρακαείμενης γεώτρησης, και συγκεκριμένα της ευρισκόμενης στην περιοχή «Καρνόπολη», β) η υδραντλία που υπήρχε κατά την εξαγωγή της, από την γεώτρηση, διαπιστώθηκε ότι ήταν **μάρκας Caprari, ιταλικής προέλευσης, τύπου E8S64/7A, δηλαδή ίδιου με την υδραντλία που υπήρχε στην γεώτρηση που βρίσκεται στην θέση «Σαπάνι 2», την οποία είχε τοποθετήσει ο ίδιος εργολάβος, το έτος 2010, που όμως, και όπως αναφέρεται παραπάνω, ο τύπος αυτός έχει καταργηθεί προ πολλού από την γκάμα της συγκεκριμένης εταιρείας, και στην οποία γεώτρηση-πομόνα, δεν έχει αναφερθεί ή καταγραφεί, καμία άλλη αντικατάσταση, ο δε ηλεκτροκινητήρας ήταν επίσης μάρκας Caprari, ιταλικής προέλευσης, τύπου MC880, παρόμοιος με τον τύπο MIC880-9, που ήταν ο ηλεκτροκινητήρας στην θέση «Σαπάνι 2», που επίσης έχει καταργηθεί προ πολλού από την γκάμα της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως μας διαβεβαίωσε προφορικά ο εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας στην Θεσσαλονίκη, κ. Νικόλαος Πέδης, γ), κατά την εξαγωγή της συγκεκριμένης ηλεκτροαντλίας, διαπιστώθηκε η προσθήκη και δύο επιπλέον εξάμετρων σωληνών, στην όλη εγκατάσταση, που είχε ως απώτερο σκοπό να κατέβει ακόμη πιο βαθιά η υποβρύχια ηλεκτροαντλία, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επάρκεια νερού, όταν αυτή λειτουργούσε, και να μην εμφανίζονταν περιπτώσεις που έβγαζε μόνο αέρα, λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα, και δ) φαντάζει απίθανο να**

τοποθετήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα, σε δύο γεωτρήσεις, ηλεκτροκινητήρες τούρκικης προέλευσης, και άρα πολύ πιο οικονομικές, και στην τρίτη, ηλεκτροκινητήρας ιταλικής προέλευσης. Έτσι, το όποιο φωτογραφικό υλικό υπάρχει, και κατά παράδοξο τρόπο, υπάρχει μόνο για την μεγάλη δαπάνη λόγω της δήθεν κεραυνοπληξίας, **να μην αποδεικνύει κατά την γνώμη της επιτροπής, απολύτως τίποτα.**

Στην παραπάνω κατάληξη της επιτροπής, **συνηγορεί αβίαστα, και η απάντηση του πρώην προϊσταμένου του Η/Μ, κ. Γεωργίου Παλαιά,** στην έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής, για την οποία γίνεται αναφορά παραπάνω, **να υποδείξει δηλαδή τις ηλεκτροαντλίες που αντικαταστάθηκαν, λίγους μόνο μήνες πριν, πως δεν δυνατή η «διασταύρωση και εξακρίβωση των υλικών που είχαν συγκεντρωθεί, διότι δεν ετηρούντο αρχεία ταυτοποίησης τους με τις αντίστοιχες γεωτρήσεις και δεν είχαν καταγραφεί από τον ανάδοχο τα στοιχεία των υλικών και σε ποιές περιοχές ήταν τοποθετημένα, ούτε υπήρχε άλλωστε υποχρέωσή του από τις συμβάσεις που είχε υπογράψει».**

Αν πράγματι είχε υποδειχθεί, ο ηλεκτροκινητήρας που αντικαταστάθηκε, που αν είχε γίνει ήταν πανεύκολο να γίνει, θα είχε διευκολυνθεί τα μέγιστα, το έργο της επιτροπής.

Για τα υπόλοιπα υλικά **Inverter** και **Soft-starter**, η επιτροπή δεν εκφέρει καμία άποψη, διότι δεν υπήρξε κανένα στοιχείο, αν και ζητήθηκαν αρμοδίως, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση και εξακρίβωση της τοποθέτησής των. Αντίθετα, υπήρξε κατηγορηματική, έως και απειλητική, άρνηση του κ. Αγαίτη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ

Στις 23-4-2021, συνεδρίασε η επιτροπή μετά από την υπ'αριθμ. πρωτ. 5994/20-4-2021 πρόσκληση του προέδρου, και αποφάσισε μεταξύ των άλλων, με ψήφους 4ένεντι ενός και την απουσία του κ. Κουτσογιάννη, εκτός από την αποστολή και νέας εξώδικης πρόσκλησης προς τον κ. Αγαίτη, αλλά και προς τους κ.κ. Θωμά Κούρτα και Ευάγγελο Βαλλιάνο, προκειμένου να παράσχουν στοιχεία και πληροφορίες, και την διενέργεια αυτοψίας στις Τοπικές Κοινότητες Μαρίνας της δημοτικής ενότητας Ανθεμίων και Ροδοχωρίου της δημοτικής ενότητας **Νάουσας (σχετ. 67α και 67β).**

Στις 7-5-2021, και μετά από την υπ'αριθμ. πρωτ. 6669/6-5-2021 πρόσκληση του προέδρου **(σχετ. 67γ),** πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη-αυτοψία στις προαναφερόμενες Κοινότητες, με την παρουσία τεσσάρων μελών και την απουσία του κ. Κουτσογιάννη και της κ. Ιωσήφιδου.

Από την έρευνα που έγινε, και δεν επιδέχεται επίσης καμία αμφισβήτηση, στην δημοτική ενότητα Ανθεμίων υπάρχουν και λειτουργούν για τις ανάγκες άρδευσης των αγρών, μόνο τρεις πομόνες που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαρίνας, της δημοτικής ενότητας Ανθεμίων οι οποίες είναι οι εξής αναφερόμενες, κατά τοποθεσία και αριθμό παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ:

1) Η πρώτη βρίσκεται στην περιοχή «Γαλλικά ή Τσατάλι», είναι επιφανειακή, και αντλεί νερό από την υπάρχουσα στην περιοχή, τεχνητή λίμνη συλλογής υδάτινων πόρων. Ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 26414492, και η αποδεδειγμένη ισχύς της, είναι 100 Hp, αφού προκύπτει από την αναγραφή στον επιφανειακό ηλεκτροκινητήρα. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε 55,6, και η συμφωνημένη αντίστοιχη σε 85 (σχετ. 68 και 68α, επτά φωτογραφίες σε φάκελο).

2) Η δεύτερη βρίσκεται στην περιοχή «Πατάκι», πλησίον της «Στασιάνας», είναι υποβρύχια, και ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 26413409, η δε ισχύς της, σε Hp, απροσδιόριστη, και τούτο επειδή ελλείπει οποιοδήποτε σχετικό αρχείο που αφορά το σύνολο των πομονών, με εγκατεστημένη ισχύ, βάσει του εγγράφου της ΔΕΗ, 55,6, και συμφωνημένη αντίστοιχη 85 (σχετ. 69 και 69α, 6 φωτογραφίες σε φάκελο), πράγμα που σημαίνει ότι η ιπποδύναμή της, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 60 Hp, γεγονός που αναφέρεται και σε κάποιες τεχνικές εκθέσεις.

3) Η τρίτη βρίσκεται στην περιοχή «Σακραβίτσα», είναι υποβρύχια, και ο αριθμός της παροχής σύνδεσης με την ΔΕΗ, είναι ο 26413144, η δε ισχύς της, σε Hp, επίσης απροσδιόριστη, για τον ίδιο ως άνω αναφερόμενο λόγο, με εγκατεστημένη ισχύ, βάσει του εγγράφου της ΔΕΗ, 18,4, και συμφωνημένη αντίστοιχη 18,4 (σχετ. 70) πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση τους 20 Hp, με βάση τα ισχύοντα δεδομένα.

Η συγκεκριμένη πομόνα δεν λειτουργεί, τουλάχιστον από το έτος 2017, και σε κάθε περίπτωση, και με απόλυτη βεβαιότητα από το έτος 2019, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 7568/24-5-2021 έγγραφο του Δήμου Νάουσας **(σχετ. 71),** που υπογράφουν, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, μαζί με τον προϊστάμενο του Τμήματος Αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και τις επισυναπτόμενες σ'αυτό,

αποδείξεις της ΔΕΗ (σχετ. 72), οι οποίες δεν παρουσιάζουν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και είναι σε απόλυτη αχρησία, όπως προκύπτει και από τις επτά σχετικές φωτογραφίες, που επισυνάπτονται στο παρόν πόρισμα διαπιστώσεων (φάκελος, ως σχετ 72α)

Για τις προαναφερόμενες τρεις πομόνες, έχουν γίνει κατά το χρονικό διάστημα **από 10-8-2015 μέχρι και την 12-7-2019**, αρκετές δαπάνες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις βλαβών ηλεκτροαντλιών και ηλεκτροκινητήρων, καθώς και προμήθειες και αντικαταστάσεις ηλεκτροαντλιών, για τις οποίες εργασίες έχουν γίνει **επτά (7) συνολικά απευθείας αναθέσεις, στον ίδιο επαγγελματία, και συγκεκριμένα στον Νικόλαο Θ. Αγαίτη.**

Ειδικότερα έχουν εκτελεστεί εργασίες συντήρησης βλαβών σε ηλεκτροκινητήρες, και προμήθειες και αντικαταστάσεις ηλεκτροαντλιών, για τις οποίες έχουν εκδοθεί, **τα υπ'αριθμ. 38/10-8-2015, 45/2-11-2015, 108/14-9-2017, 120/14-11-2017, 148/4-10-2018, 166/14-6-2019, και 170/12-7-2019 τιμολόγια συναλλαγών** του ως άνω αναφερόμενου προμηθευτή, για ποσά αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, **7.995, 14.889, 24.614, 24.490, 24663, 24.539,60, και 24.552 ευρώ**, τα οποία και εξοφλήθηκαν.

Τα παραπάνω τιμολόγια αριθμούνται κατά σειρά, **ως σχετικά 73 έως και 79**, και στον κάθε ιδιαίτερο υποφάκελο, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια περιλαμβάνονται, οι τεχνικές εκθέσεις που υπογράφονταν από τον πρώην προϊστάμενο του Τμήματος Η/Μ του Δήμου Νάουσας, κ. Γεώργιο Παλαιά, καθώς και τον Διευθυντή της Τ.Υ.Δ.Ν του Δήμου Νάουσας, κ. Παύλο Κυριακίδη, οι σχετικές αποφάσεις του πρώην δημάρχου Νάουσας, κ. Νικολάου Κουτσογιάννη, για τις απευθείας αναθέσεις, οι σχετικές συμβάσεις που υπογράφηκαν στην συνέχεια, με βάση αυτές, ανάμεσα στον Δήμο Νάουσας και τον Νικόλαο Αγαίτη, τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών, προσκλήσεις για την υποβολή οικονομικών προσφορών, οικονομικές προσφορές, εγκρίσεις των τεχνικών προδιαγραφών από τον δήμαρχο, κάποιες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για την υστέρων έγκριση των απευθείας αναθέσεων, και ενίοτε δελτία εισαγωγής υλικών στην αποθήκη και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων, και τέλος τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.

Διευκρινίζεται ότι στο τελευταίο ως άνω αναφερόμενο τιμολόγιο, με αριθμό **170**, περιλαμβάνεται και η προμήθεια μιας υποβρύχιας ηλεκτροαντλίας, ισχύος 7,5 Ηρ, η οποία αφορά πομόνα για ραντιστική δεξαμενή και όχι για άρδευση αγρών.

Από μια και μόνο ανάγνωση των παραπάνω αναφερομένων εγγράφων, που περιλαμβάνονται στο παρόν πόρισμα διαπιστώσεων, **προκύπτουν με απόλυτη σαφήνεια τα παρακάτω: 1)** ενώ υπάρχουν στην συγκεκριμένη Κοινότητα **μόνο τρεις πομόνες άρδευσης**, η μία 100 Ηρ, και μάλιστα επιφανειακή (, η δεύτερη κατά προσέγγιση, 60 Ηρ- υποβρύχια, και η τρίτη, κατά προσέγγιση 20 Ηρ- υποβρύχια, στις τεχνικές εκθέσεις, αλλά και τα σχετικά τιμολόγια που αναφέρονται παραπάνω, αναγράφονται ή αναφέρονται συνολικά, προμήθειες για ηλεκτροαντλίες οκτώ (8) διαφορετικών ειδών, και συγκεκριμένα, **α)** για υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος 100 Ηρ, για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, (170 τιμολόγιο), **β)** για υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος 80 Ηρ, για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, (170 τιμολόγιο), **γ)** για υποβρύχια ηλεκτροαντλία 90 Ηρ (τεχνική έκθεση για το 170 τιμολόγιο), **δ)** για υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος 125 Ηρ, για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, (148 τιμολόγιο), **ε)** για υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος 50 Ηρ, για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, (148 τιμολόγιο), **στ)** για υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος 15 Ηρ, για πομόνα – γεώτρηση που δεν υφίσταται, (148 τιμολόγιο), **ζ)** για υποβρύχια ηλεκτροαντλία ισχύος 60 Ηρ, (108 τιμολόγιο), και **η)** για επιφανειακή υδραντλία ισχύος 100 Ηρ, (45 τιμολόγιο), **2)** ενώ η περιοχή Γαλλικά ταυτίζεται με την περιοχή Τσατάλι (ίδια ακριβώς), στην τεχνική έκθεση με Α.Π. 3645/04-03-2019, που αφορά το υπ'αριθμ. 166/ 14-6-2019 τιμολόγιο, αναφέρονται ως **άρδευτικές εγκαταστάσεις που συντηρήθηκαν, α) επιφανειακή ηλεκτροαντλία 100 Ηρ, στην περιοχή Γαλλικά, και β) υποβρύχια ηλεκτροαντλία 100 Ηρ, στην περιοχή Τσατάλι, δηλαδή αναφέρονται δύο ηλεκτροαντλίες, από την στιγμή που είναι μόνο μία, και μάλιστα επιφανειακή και στην ίδια τοποθεσία. Επιπλέον στην ίδια έκθεση αναφέρεται και μια υποβρύχια ηλεκτροαντλία 80 Ηρ, στην τοποθεσία Στασιάνα, όταν, δεν υπάρχει πομόνα άρδευσης στην τοποθεσία αυτή, αλλά ούτε και ηλεκτροαντλία τέτοιας ιπποδύναμης, 3)** στα υπ'αριθμ. 120/14-11-2017 και 166/14-6-2019 τιμολόγια, αναφέρονται μόνο οι φράσεις, **«Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής βλαβών ηλεκτροκινητήρων-αντλιών για την Δ.Ε. Ανθεμίων»**, στο πρώτο, και **«Συντήρηση ηλεκτροαντλιών Δ.Ε.Ανθεμίων»**, στο δεύτερο. Οι ίδιες φράσεις αναφέρονται και στις τεχνικές εκθέσεις, στις αποφάσεις

του πρώην δημάρχου κ. Κουτσογιάννη, με τις οποίες έγινε η απευθείας ανάθεση, στις σχετικές συμβάσεις που υπογράφηκαν, στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών, καθώς και στα χρηματικά εντάλματα που εκδόθηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται, **γεγονός ακατανόητο και πρωτόγνωρο**, ποιες βλάβες επιδιορθώθηκαν, σε ποια συγκροτήματα ηλεκτροκινητήρων και αντλιών και σε ποιες ειδικότερες τοποθεσίες, ποια ανταλλακτικά τοποθετήθηκαν, και ποιοι ειδικοί γερανοί χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των υποβρύχιων ηλεκτραντλιών, ούτε βέβαια το κόστος αυτών και τον ιδιώτη που έκανε τις εξαγωγές, προκειμένου να ελεγχθεί, αν όντως έγιναν οι απαραίτητες εξαγωγές, και πόσες, που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την επισκευή των βλαβών, με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτραντλιών, **είναι υποβρύχιες**. Οι αναφορές δε των Επιτροπών παραλαβής των υπηρεσιών, ότι **«συνήλθαμε σήμερα και προβήκαμε στην παραλαβή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο..... και, Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες....., εκτελέστηκαν σωστά και θεωρούμε εύλογο το αιτούμενο ποσόν»**, δημιουργούν έντονους προβληματισμούς, και δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα, ούτε παρέχουν την δυνατότητα στοιχειώδους ελέγχου, **4)** στην τεχνική έκθεση που αφορά το υπ'αριθμ. 170/12-7-2019 τιμολόγιο συναλλαγών, και την προμήθεια τριών υποβρυχίων ηλεκτραντλιών για τις ανάγκες γεωτρήσεων αρδευτικών και γεμιστικών για την Δ.Ε. Ανθεμίων, και στην ενδεικτική περιγραφή που ακολουθεί, σε άλλες γεωτρήσεις αναφέρονται οι αριθμοί των παροχών σύνδεσης με την ΔΕΗ, και σε άλλες όχι. Μάλιστα, στην υπό στοιχείο 6 περιγραφόμενη υποβρύχια ηλεκτραντλία, που βρίσκεται στην θέση «Σακραβίτσα», της Κοινότητας Μαρίνας, με αναφερόμενη ιπποδύναμη 90 Hp, που όμως, και όπως τεκμηριώνεται παραπάνω, δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση τους 20 Hp, αναφέρεται αναληθώς ως αριθμός παροχής ο **26418399 01**, που όμως αντιστοιχεί στο Γεμιστικό-Ραντιστικό που βρίσκεται στην περιοχή **«Καρνόπολη»**, στο Αγγελολόρι της δημοτικής ενότητας Ειρηνούπολης, όπως τούτο προκύπτει από το σχετικό αντίγραφο σύνδεσης της παροχής με την ΔΕΗ (σχετ.80), με εγκατεστημένη ισχύ 4,0, που μπορεί να κινήσει ηλεκτραντλία μέχρι 7,5 Hp, **5)** στην τεχνική περιγραφή που συνοδεύει το υπ'αριθμ. 38/10-8-2015 τιμολόγιο συναλλαγών, αναφέρεται και το φόρτωμα με μεγάλο γερανό, λαμβανομένου υπόψη και του δύσβατου της περιοχής, και μεταφορά της επιφανειακής ηλεκτροαντλίας, από την περιοχή **«Γαλλικά» Μαρίνας**, στην Νάουσα. Πέραν από το γεγονός ότι δεν προκύπτει καμία πληρωμή γερανού, **από την επιτόπια αυτοψία της Επιτροπής**, διαπιστώθηκε ότι η επιφανειακή αυτή ηλεκτραντλία, είναι τέτοιου μεγέθους, που να μην χρειάζεται κάποιος γερανός για την μεταφορά της, πλην όμως όχι μεγάλος, αφού και η περιοχή είναι σχετικά προσβάσιμη σε αγροτικό αυτοκίνητο. Επιπλέον, και ενώ η σύμβαση με βάση την οποία εκτελέστηκε η υπηρεσία που περιγράφεται στο προαναφερόμενο τιμολόγιο, υπογράφηκε **στις 23-7-2015**, και η παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή, έγινε **στις 10-8-2015**, για την ίδια πομόνα άρδευσης, συντάχθηκε άμεσα, και μόλις στις 14-8-2015, **δηλαδή τέσσερις μόλις ημέρες μετά**, η με αριθμό πρωτοκόλλου **21206** τεχνική έκθεση που συνοδεύει το υπ'αριθμ. 45/2-11-2015 τιμολόγιο που αναφέρεται παραπάνω, για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,, **για το ίδιο αντλιοστάσιο**, επειδή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, **παρουσιάστηκαν ορισμένα προβλήματα κατά την διάρκεια της λειτουργίας του**. Έτσι με νέα απόφαση για απευθείας ανάθεση στον ίδιο προμηθευτή, που έγινε **στις 24-9-2015**, έγινε προμήθεια νέας αντλίας, και νέου κινητήρα, για την οποία εκδόθηκε το προαναφερόμενο, υπ'αριθμ. 45/2-11-2015 τιμολόγιο συναλλαγών, και **6)** σε κανένα τιμολόγιο προμήθειας δεν αναγράφονται ο τύπος και η μάρκα των ηλεκτραντλιών, καθώς και οι σειριακοί αριθμοί αναγνώρισης αυτών, που αποτελούν και τις ταυτότητές τους, **αλλά ούτε και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται**.

Σημειώνεται, ότι ο κ. Αγαίτης δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα που του υποβλήθηκε, με την αποστολή δύο εξωδίκων προσκλήσεων (σχετ. 81 και 82), προκειμένου να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία για τις μάρκες, τους τύπους και τους σειριακούς αριθμούς των ηλεκτραντλιών, έτσι ώστε ο έλεγχος να γίνει απρόσκοπτα και χωρίς κίνδυνο λανθασμένων εκτιμήσεων και παρερμηνειών.

Μετά την αναλυτική παράθεση όλων των παραπάνω λοιπόν, η Επιτροπή με ομόφωνα καταλήγει στα εξής συμπεράσματα.

1) Διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την προμήθεια που αναφέρεται στο υπ'αριθμ. 45/2-11-2015 τιμολόγιο συναλλαγών, συνολικής αξίας μετά του Φ.ΠΑ. 13.571,80 ευρώ, και πρέπει ο προμηθευτής να υποχρεωθεί να προσκομίσει το τιμολόγιο αγοράς των υλικών που αναφέρονται σ'αυτό, υπό στοιχεία Ι και 2. Στις επιφυλάξεις αυτές οδηγεί και το γεγονός, ότι παρόλο που όλα τα στοιχεία είναι γνωστά, μάρκα AEG, KW 75, που αντιστοιχεί σε 100 Hp, σειριακό αριθμό Nr 3168447, και χώρα κατασκευής

την Γερμανία, δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί από ποιόν αγοράσθηκε και ποια χρονιά, δεδομένου ότι οι ηλεκτροαντλίες του τύπου αυτού σπάνια χρησιμοποιούνται σήμερα, και γενικά υπήρξε άρνηση από την κεντρική αντιπροσωπεία των Αθηνών να παράσχει κάποια πληροφορία, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα, αν πράγματι προμηθεύτηκε και τοποθετήθηκε τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2015.

2) Θεωρεί ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, το υπ'αριθμ. 108/14-9-2017 τιμολόγιο, ως προς την προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιας ηλεκτραντλίας 50 Hp, αξίας 9.700 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, από 2.328 ευρώ, και συνολικής αξίας 12.028 ευρώ, και διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την ηλεκτραντλία των 60 Hp, για την οποία πρέπει ο κ. Αγαίτσης να προσκομίσει όλα τα στοιχεία της αγοράς, προκειμένου να διασταυρωθούν με την εντός του εδάφους υπάρχουσα ηλεκτροαντλία, μετά την εξαγωγή της.

3) Δεν αποδέχεται το περιεχόμενο του υπ'αριθμ. 120/14-11-2017 τιμολογίου συναλλαγών, **συνολικής αξίας μετά του Φ.Π.Α, 24.490 ευρώ**, και θεωρεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές, αφού από κανένα στοιχείο του όλου φακέλου, δεν μπορεί να καταλήξει κάποιος σε θετική γνώμη, ότι εκτελέστηκαν κάποιες εργασίες συντήρησης σε ηλεκτροκινητήρες και αντλίες, σε συγκροτήματα που λειτουργούν σε εγκαταστάσεις όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται κανένα προσδιοριστικό στοιχείο. Ως εκ τούτου, η βεβαίωση που υπογράφει ο Νικόλαος Αγαίτσης, με ημερομηνία 14-11-2017, η τεχνική έκθεση – βεβαίωση με ημερομηνία 14-11-2017 που συνυπογράφουν ο κ. Αγαίτσης και ο κ. Παλαιάς, η με ημερομηνία 12-10-2017 έγκριση παροχής υπηρεσίας τεχνικών προδιαγραφών, που υπογράφει ο κ. Κουτσογιάννης, και η με ημερομηνία 14-11-2017 βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσίας που υπογράφει ο κ. Παλαιάς, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

4) Δεν αποδέχεται το περιεχόμενο του υπ'αριθμ. 166/14-6-2019 τιμολογίου συναλλαγών, **συνολικής αξίας μετά του Φ.Π.Α, 24.539,60 ευρώ**, και θεωρεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές, αφού από κανένα στοιχείο του όλου φακέλου, δεν μπορεί να καταλήξει κάποιος σε θετική γνώμη, ότι εκτελέστηκαν κάποιες εργασίες συντήρησης σε ηλεκτροκινητήρες και αντλίες, σε συγκροτήματα που λειτουργούν σε εγκαταστάσεις όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται κανένα προσδιοριστικό στοιχείο. Ως εκ τούτου, η βεβαίωση που υπογράφει ο Νικόλαος Αγαίτσης, με ημερομηνία 14-11-2017, η τεχνική έκθεση – βεβαίωση με ημερομηνία 14-11-2017 που συνυπογράφουν ο κ. Αγαίτσης και ο κ. Παλαιάς, η με ημερομηνία 12-10-2017 έγκριση παροχής υπηρεσίας τεχνικών προδιαγραφών, που υπογράφει ο κ. Κουτσογιάννης, και η με ημερομηνία 14-11-2017 βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσίας που υπογράφει ο κ. Παλαιάς, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σημειώνεται ότι η επιφανειακή ηλεκτροαντλία στην επιμέτρηση ποσοτήτων που υπογράφει ο κ. Γεώργιος Παλαιάς, που φέρεται ότι επισκευάστηκε, και βρίσκεται στην θέση «Γαλλικά», καθώς και η υποβρύχια ηλεκτραντλία 100 Hp, που βρίσκεται στην περιοχή «Τσατάλι», που φέρεται επίσης, ότι επισκευάστηκε, βρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση, αφού, και όπως αναφέρεται παραπάνω, οι ονομασίες, «Γαλλικά» και «Τσατάλι», αφορούν ταυτόσημη θέση, και επιπλέον δεν υπάρχει υποβρύχια ηλεκτροαντλία, παρά μόνο επιφανειακή. Επιπλέον στην ίδια έκθεση αναφέρεται και μια υποβρύχια ηλεκτραντλία 80 Hp, στην τοποθεσία «Στασιάνα», όταν, δεν υπάρχει πομόνα άρδευσης στην τοποθεσία αυτή, αλλά ούτε και ηλεκτραντλία τέτοιας ιπποδύναμης.

4) Θεωρεί ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, και άρα εικονικό, το υπ'αριθμ. 148 /4-10-2018 τιμολόγιο συναλλαγών, ως προς την προμήθεια και τοποθέτηση, των σ'αυτό αναφερομένων υποβρύχιων ηλεκτραντλιών, **συνολικής δαπάνης, μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α, 24.663 ευρώ**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, δηλαδή, για τους λόγους ότι δεν μπορεί να γίνει προμήθεια ηλεκτραντλιών, για πομόνες-γεωτρήσεις που δεν υφίστανται, και άρα δεν τοποθετήθηκαν πουθενά.

5) Θεωρεί ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, και άρα εικονικό, το υπ'αριθμ. 170/12-7-2019 τιμολόγιο συναλλαγών, ως προς την προμήθεια και τοποθέτηση, των σ'αυτό αναφερομένων δύο υποβρύχιων ηλεκτραντλιών, ιπποδύναμης της πρώτης 100 Hp, και της δεύτερης 80 Hp, **συνολικής αξίας 17.010 ευρώ, και μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α, από 4.082,40 ευρώ, 21.092,40 ευρώ**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, δηλαδή, για τους λόγους ότι δεν μπορεί να γίνει προμήθεια ηλεκτραντλιών, για πομόνες-γεωτρήσεις που δεν υφίστανται, και άρα δεν τοποθετήθηκαν πουθενά, και

διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την ηλεκτραντλία των 7,5 Ηρ, για την οποία πρέπει ο κ. Αγαίτης να προσκομίσει όλα τα στοιχεία της αγοράς, προκειμένου να διασταυρωθούν την εντός του εδάφους υπάρχουσα, μετά την εξαγωγή της. Συνεπώς η έγκριση διενέργειας προμήθειας και τεχνικών προδιαγραφών που υπογράφει οκ. Κουτσογιάννης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Στον αστικό ιστό του Δήμου Νάουσας, υπάρχουν κατά κύριο λόγο ηλεκτραντλίες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νάουσας, όπως και στο αντίστοιχο Κολυμβητήριο Ζερβοχωρίου του Δήμου Νάουσας. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η όλη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αντικαταστάθηκαν ηλεκτροαντλίες και συστήματα **Soft-starter** και **Inverter**, **αφορούσε τις ηλεκτραντλίες άρδευσης.**

Από την ανάγνωση όμως όλων των τιμολογίων συναλλαγών που εξέδωσε ο ίδιος ως άνω αναφερόμενος προμηθευτής, Νικόλαος Αγαίτης, και των σχετικών φακέλων που δημιουργήθηκαν για την πληρωμή τους, και ειδικότερα από τις τεχνικές εκθέσεις του πρώην Προϊσταμένου Η/Μ κ. Γεωργίου Παλαιά, προέκυψε ότι αναφέρονταν σ' αυτές, κατά τοποθεσία, και γεωτρήσεις με εγκατεστημένες ηλεκτροαντλίες για άρδευση αγροτεμαχίων, που βρίσκονται και στους οικισμούς Μαρίνας και Ροδοχωρίου.

Συνεπώς ο έλεγχος επεκτάθηκε και στην Δημοτική Ενότητα Νάουσας, **στην οποία ανήκει το Ροδοχώρι**, ως προς όλες τις ηλεκτροαντλίες, για αποτύπωση πληρέστερης εικόνας, σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης των ηλεκτροαντλιών, που είχαν καθιερωθεί στο Δήμο Νάουσας, κατά την διάρκεια της θητείας, ως δημάρχου του κ. Κουτσογιάννη.

Από την σχετική έρευνα που έγινε, προκύπτουν, και μόνο από έγγραφα, τα παρακάτω αναφερόμενα.

Για τις συντηρήσεις και προμήθειες, κύρια στην Δημοτική Ενότητα Νάουσας, έχουν γίνει κατά το χρονικό διάστημα **από 6-11-2017 μέχρι και την 4-7-2019**, επίσης αρκετές δαπάνες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις βλαβών αντλιών και ηλεκτροκινητήρων, προμήθειες και αντικαταστάσεις ηλεκτροαντλιών, καθώς και προμήθειες και εγκατάσταση συστημάτων **Soft-starter** και **Inverter**, για τις οποίες εργασίες έχουν γίνει **πέντε (5) συνολικά απευθείας αναθέσεις, στον ίδιο επαγγελματία, και συγκεκριμένα στον κ. Νικόλαο Θ. Αγαίτη.**

Ειδικότερα έχουν εκτελεστεί εργασίες συντήρησης βλαβών σε ηλεκτροαντλίες ανακύκλωσης νερού στα δύο κολυμβητήρια, και σε ηλεκτροαντλίες του Άλσους Αγίου Νικολάου, του Αθλητικού Κέντρου Νάουσας, του Πάρκου Νάουσας κ.λ.π, προμήθειες και αντικαταστάσεις ηλεκτροαντλιών, καθώς και προμήθειες και αντικαταστάσεις συστημάτων **Soft-starter** και **Inverter**, για τις οποίες έχουν εκδοθεί, **τα υπ'αριθμ. 91/28-4-2017, 118/6-11-2017, 154/27-12-2018, 163/15-4-2019 και 167/4-7-2019 τιμολόγια συναλλαγών** του ως άνω αναφερόμενου προμηθευτή, για ποσά αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, **23.808, 24.576,80, 13.888, 24713,20 και 24.638,80 ευρώ**, τα οποία και εξοφλήθηκαν.

Τα παραπάνω τιμολόγια αριθμούνται κατά σειρά, **ως σχετικά 83 έως και 87**, και στον κάθε ιδιαίτερο υποφάκελο, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια περιλαμβάνονται, οι τεχνικές εκθέσεις που υπογράφονται από τον πρώην προϊστάμενο του Τμήματος Η/Μ του Δήμου Νάουσας, κ. Γεώργιο Παλαιά, καθώς και τον Διευθυντή της Τ.Υ του Δήμου Νάουσας, κ. Παύλο Κυριακίδη, οι σχετικές αποφάσεις του πρώην δημάρχου Νάουσας, κ. Νικολάου Κουτσογιάννη, για τις απευθείας αναθέσεις, οι σχετικές συμβάσεις που υπογράφηκαν στην συνέχεια, με βάση αυτές, ανάμεσα στον Δήμο Νάουσας και τον Νικόλαο Αγαίτη, τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών, οι σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς, οι οικονομικές προσφορές, κάποιες επιμετρήσεις εργασιών, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από τον τέως δήμαρχο, και ενίοτε κάποια δελτία εισαγωγής υλικών στην αποθήκη και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων, και τέλος τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.

Για την εξακρίβωση της αλήθειας όλων των αναγραφόμενων σ'αυτά, περί του αριθμού των ηλεκτραντλιών, της ιπποδύναμης αυτών, και του αριθμού των **Soft-starter** και **Inverter**, ζητήθηκαν και λήφθηκαν, πέραν από τις επί τόπου γενόμενες αυτοψίες που έγιναν την ημέρα που είχε οριστεί να γίνει αυτοψία, στις Τοπικές Κοινότητες Μαρίνας και Ροδοχωρίου, και των φωτογραφιών που λήφθηκαν, τα εξής επιπλέον έγγραφα: **α)** το από 14-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος- Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Νάουσας, που υπογράφει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πρασίνου, Νικόλαος Μπάμπος **(σχετ.88)**, **β)** το υπ'αριθμ. πρωτ. 6790/19-5-2021 έγγραφο του Δήμου Νάουσας, που υπογράφει ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας **(σχετ. 89)**, **γ)** το υπ'αριθμ. πρωτ. 7537/19-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, που υπογράφει ο

αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλειος Τζουβάρας (σχετ. 90), δ) το υπ'αριθμ. πρωτ. 7568/24-5-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας, Αάζαρου Ανθόπουλου, (σχετ. 71), ε) το υπ'αριθμ. πρωτ. 647/27-5-2021 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας (σχετ. 91), και στ) το υπ'αριθμ. πρωτ. 663/27-5-2021 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας (σχετ. 92), Από τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, αλλά και την γενόμενη αυτοψία, προκύπτουν πέραν από κάθε αμφιβολία τα παρακάτω.

1) Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας υπάρχουν και λειτουργούν, α) 7 **συνολικά υλκτροαντλίες ανακύκλωσης νερού** για την μεγάλη πισίνα, με ιπποδύναμη τα 5,5 KW ή 7,5 Hp, η καθεμιά, β) **δύο υλκτροαντλίες ανακύκλωσης νερού** για την μικρή πισίνα, με ιπποδύναμη 3,0 Hp, η καθεμιά, γ) **δύο υποβρύχιες αντλητικές ηλεκτροαντλίες (πλήρωσης) νερού** με ιπποδύναμη 12,5 Hp, η καθεμιά, και δ) **δύο Soft-starter** ισχύος 11 KW το καθένα. Τα συστήματα inverter που υπάρχουν, δεν λειτουργήσαν ποτέ μέχρι σήμερα

2) Στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, υπάρχουν και λειτουργούν **δύο επιφανειακές ηλεκτροαντλίες**, που επισκευάστηκαν το έτος 2018, **από τις οποίες αφαιρέθηκαν οι ανάλογες πληροφοριακές πινακίδες**, με εκτιμώμενη ιπποδύναμη 6,0 Hp, η καθεμιά, και β) στο Δημοτικό Πάρκο υπάρχει και λειτουργεί **μία επιφανειακή ηλεκτροαντλία**, με ιπποδύναμη τους 2,2 Hp.

3) Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Νάουσας, υπάρχει και λειτουργεί **μία μόνο επιφανειακή ηλεκτροαντλία**, με ιπποδύναμη τους 15 Hp (τρεις φωτογραφίες σε φάκελο, με επικαλυμένο το σημείο στο οποίο υπήρχε το ταμπελάκι στην φωτογραφία 3, ως σχετ. 93), χωρίς άλλα περαιτέρω στοιχεία, επειδή έχει αφαιρεθεί το σχετικό ταμπελάκι, και στην θέση του έχει επικολληθεί **διαφημιστική ταμπέλλα του Νικολάου Αγαΐτη**, γεγονός που προκύπτει από την σχετική φωτογραφία (σχετ. 93).

4) Η γεώτρηση-πομόνα στην περιοχή «Δαμόρ Ροδοχωρίου», ανήκει στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ), και εξυπηρετεί τις ανάγκες ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου, και επομένως συντηρείται από αυτήν και όχι τον Δήμο Νάουσας. Σημειωτέον, ότι για την γεώτρηση αυτή, αναφέρονται στις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα υπ'αριθμ. 163/15-4-2019 και 167/4-7-2019 τιμολόγια συναλλαγών, αφενός μεν συντήρηση μιας ηλεκτροαντλίας 10 Hp, στο πρώτο, και αφετέρου η προμήθεια μιας ηλεκτροαντλίας 50 Hp, στο δεύτερο. Πράγματι στην γεώτρηση αυτή, υπάρχει μια υποβρύχια ηλεκτροαντλία, μικρής ιπποδύναμης, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, **ελλείψει στοιχείων**, η οποία επειδή δεν μπορεί να βγάλει την ελάχιστη ποσότητα νερού που υπάρχει στην γεώτρηση, ενισχύεται και από μια επιφανειακή αντίστοιχη με ιπποδύναμη 10 Hp. Για την γεώτρηση αυτή, ο αριθμός σύνδεσης της παροχής με την ΔΕΗ, είναι ο 26415000 01, και

5) Για τη γεώτρηση-πομόνα στην θέση «**Βρύση**» και στην ευρύτερη περιοχή «**Τσαϊρία**», έγινε διακοπή ρεύματος μετά από αίτηση του κ. Γεωργίου Παλαιά, με αριθμό πρωτ. 17231/5-9-2018 προς τον ΔΕΔΔΗΕ (σχετ. 94), σε συνέχεια του υπ'αριθμ. πρωτ. 23896/11-10-2017 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που υπέγραφε και πάλι ο ίδιος (σχετ. 95).

Από την απλή ανάγνωση και διασταύρωση όλων των προαναφερομένων εγγράφων, που περιλαμβάνονται στο παρόν πόρισμα διαπιστώσεων, **προκύπτουν με απόλυτη σαφήνεια τα παρακάτω:**

1) Στην τεχνική έκθεση, αλλά και την σύμβαση που υπογράφηκε με τον Νικόλαο Αγαΐτη, και συνοδεύουν το υπ'αριθμ. 91/28-4-2017 τιμολόγιο συναλλαγών, αναφέρονται συντηρήσεις και στις τρεις ενότητες του Δήμου Νάουσας, στοιχείο που θα εκτιμηθεί και θα αξιολογηθεί παρακάτω, **για τον αν υπήρχε κατάτμηση των έργων**. Συγκεκριμένα αναφέρονται συντηρήσεις σε τέσσερις συνολικά ηλεκτροαντλίες που βρίσκονται στο Κολυμβητήριο Άνω Ζερβοχωρίου που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και συντήρηση, στην επιφανειακή ηλεκτροαντλία που βρίσκεται στην περιοχή «**Γαλλικά**» της Τοπικής Κοινότητας Μαρίνας, 2) στο υπ'αριθμ. 167/4-7-2019 τιμολόγιο συναλλαγών, αναφέρονται προμήθειες για δύο ηλεκτροαντλίες 50 Hp, η καθεμιά, που σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, έπρεπε λογικά να έχουν τοποθετηθεί σε δύο από τις γεωτρήσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, στις περιοχές «**Δαμόρ**» και «**Βρύση**» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου, αφού ηλεκτροαντλία 50 Hp, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας, δεν υφίσταται. Όμως, και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γεώτρηση στην περιοχή «**Δαμόρ**», ανήκει στην ΔΕΥΑΝ, και συντηρείται από αυτήν, όποτε βέβαια

χρειάζεται, και δεν είναι ανάλογης ισχύος, ενώ η γεώτρηση στην θέση «**Βρύση**», δεν λειτουργεί από το έτος 2017, αφού είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση με μέριμνα του Δήμου Νάουσας, **3)** δεν υπάρχουν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας, τα αναφερόμενα συστήματα λειτουργίας **Soft-starter** και **Inverter** 125 kw και 100 kw. **Υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα μόνο δύο Soft-starter, ισχύος 11 kw**, το καθένα, **4)** δεν προκύπτει από πουθενά και ούτε έγινε δυνατό να διασταυρωθεί που τοποθετήθηκαν τα 3 **Inverter** ισχύος 11, 15 και 18,5 kw, το καθένα, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό, ούτε στην τεχνική έκθεση, αλλά και ούτε στην σύμβαση που υπογράφηκε με τον ανάδοχο, και **5)** Δεν υφίστανται οι αναφερόμενες στην τεχνική έκθεση του πρώην Προϊσταμένου Η/Μ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεωργίου Παλαιά, **α)** 12 επιφανειακές ηλεκτραντλίες ανακύκλωσης νερού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας, ισχύος 30 Hp, οι τρεις, 50 Hp, οι δύο, 60 Hp, οι δύο, 15 Hp, οι δύο, και 20 Hp, οι τρεις, εκτός από μια, με ιπποδύναμη 7,5 Hp, **β)** οι επιφανειακές ηλεκτραντλίες των 40 και 35 Hp, αντίστοιχα, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας, **γ)** οι πέντε συνολικά ηλεκτραντλίες στο Δημοτικό Άλσος Αγίου Νικολάου, ισχύος, η μια 40 Hp, οι δύο 30 Hp, και οι υπόλοιπες δύο 60 Hp, η καθεμία, **6)** δεν υπάρχει καμία τοποθετημένη υποβρύχια ηλεκτραντλία στην θέση «**Τσαϊρία**» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου ισχύος 40 Hp, αφού στην περιοχή αυτή έχει γίνει μόνο γεώτρηση, **7)** η επιφανειακή ηλεκτραντλία ισχύος 10 Hp, στην περιοχή «**Δαμόρ**», ανήκει, όπως έχει προαναφερθεί στην Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας, και **8)** στα υπ' αριθμ. 91/2-4-2017 και 163/15-4-2019 τιμολόγια, αναφέρονται μόνο οι φράσεις, «**Για τη συντήρηση ηλεκτροκινητήρων και αντλιών Δήμου Νάουσας**», και «**Συντήρηση ηλεκτραντλιών Δ.Ε. Νάουσας**». Οι ίδιες φράσεις αναφέρονται και στις τεχνικές εκθέσεις, στις αποφάσεις του πρώην δημάρχου κ. Κουτσογιάννη, με τις οποίες έγινε η απευθείας ανάθεση, στις σχετικές συμβάσεις που υπογράφηκαν, στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών, καθώς και στα χρηματικά εντάλματα που εκδόθηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται, **στην επιμέτρηση εργασιών για το υπ' αριθμ. 91 τιμολόγιο, ποιες συγκεκριμένες βλάβες αποκαταστάθηκαν και ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν**, ενώ αναφέρεται για πολλοστή φορά, βλάβη και αποκατάσταση ύψους 1500 ευρώ, στην επιφανειακή ηλεκτροαντλία, στην θέση «**Γαλλικά**» της Τοπικής Κοινότητας Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, ενώ η επιμέτρηση που έχει γίνει και αφορά το υπ' αριθμ. 163 τιμολόγιο, πλέον του ότι είναι παντελώς αόριστη, είναι και ψευδής στο σύνολό της, αφού οι υπό στοιχεία 1 έως και 12 αναφερόμενες δεν υφίστανται, πλην της υπό στοιχείο 6 αναφερόμενης, ενώ η υπό στοιχείο 13 αναφερόμενη, ανήκει στην ΔΕΥΑΝ, πέραν και από την αναφορά σε γεώτρηση, στην περιοχή «**Τσαϊρία**» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου, στην οποία δεν υπάρχει κανένας εξοπλισμός. Μετά την αναλυτική παράθεση όλων των παραπάνω λοιπόν, η Επιτροπή με ψήφους τέσσερις έναντι καταλήγει στα εξής συμπεράσματα.

1) Δεν μπορεί να εκφέρει καμία γνώμη για το υπ' αριθμ. 91/28-4-2017 τιμολόγιο συναλλαγών, διατηρώντας μόνο ελάχιστες επιφυλάξεις, ως προς την αλήθεια της πραγματικής επιμέτρησης των εργασιών.

2) Θεωρεί ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, και άρα εικονικό, το υπ' αριθμ. 118/6-11-2017 τιμολόγιο, ως προς την προμήθεια και τοποθέτηση δύο συστημάτων **Soft-starter** ισχύος 125 KW ΚΑΙ 100 KW, αντίστοιχα, και δύο συστημάτων **Inverter** ισχύος 125 KW ΚΑΙ 100 KW, αντίστοιχα, **συνολικής αξίας, μετά του Φ.Π.Α, που αναλογεί, 24.576, 80 ευρώ**, επειδή, και όπως προαναφέρεται, αφενός μεν υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας, μόνο δύο **Soft-starter**, ισχύος 11 kw, το καθένα, ενώ δεν λειτουργούν, και δεν λειτούργησαν ποτέ, συστήματα λειτουργίας **Inverter** 125 kw και 100 kw αντίστοιχα.

3) Διατηρεί σοβαρότατες επιφυλάξεις ως προς το υπ' αριθμ. 154/27-12-2018 τιμολόγιο συναλλαγών, και θεωρεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι δεν προκύπτει από πουθενά και ούτε έγινε δυνατό να διασταυρωθεί, που τοποθετήθηκαν τα 3 **Inverter** ισχύος 11, 15 και 18,5 kw, το καθένα, αφού δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό, ούτε στην τεχνική έκθεση, αλλά και ούτε στην σύμβαση που υπογράφηκε με τον ανάδοχο, **προτείνοντας να διερευνηθεί με την δέουσα προσοχή η περίπτωση αυτή.**

4) Δεν αποδέχεται το περιεχόμενο του υπ' αριθμ. 163/15-4-2019 τιμολογίου συναλλαγών ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, και άρα εικονικό, για τους αναλυτικούς λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ήτοι, επειδή δεν μπορεί να γίνει συντήρηση σε ανύπαρκτες ηλεκτροαντλίες, και επιπλέον δεν ήταν δυνατόν να γίνει συντήρηση σε ηλεκτροαντλία που ανήκει στην ΔΕΥΑΝ. Συνεπώς και ο πίνακας

επιμέτρησης που υπογράφει ο κ. Γεώργιος Παλαιάς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και η τεχνική έκθεση- βεβαίωση που υπογράφουν ο κ. Γεώργιος Παλαιάς και ο κ. Νικόλαος Αγαϊτσης από κοινού, και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας, και η έγκριση παροχής υπηρεσίας και τεχνικών προδιαγραφών που υπογράφει ο τέως δήμαρχος, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

5) Θεωρεί ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, και άρα εικονικό, το υπ'αριθμ. 167/4-7-2019 τιμολόγιο συναλλαγών, ως προς την προμήθεια δύο ηλεκτροαντλιών 50 Hp, η καθεμιά, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και ως προς την προμήθεια δύο επιφανειακών ηλεκτροαντλιών, 7,5 Hp, η καθεμιά, η μία στο Άλσος Αγίου Νικολάου, και η άλλη στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας, αφού, από μεν την βεβαίωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος- Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Νάουσας, που υπογράφει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πρασίνου, Νικόλαος Μπάμπος, προκύπτει ότι δεν αντικαταστάθηκε κάποια ηλεκτροαντλία, από δε το υπ'αριθμ. πρωτ. 6790/19-5-2021 έγγραφο του Δήμου Νάουσας, που υπογράφει ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας, προκύπτει ότι δεν υπάρχει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας, ηλεκτροαντλία με τέτοια ιπποδύναμη, αφού η μοναδική έχει ισχύ 15 Hp. Συνεπώς το προαναφερόμενο τιμολόγιο θεωρείται από την επιτροπή, **ως εικονικό για το συνολικό ποσό των 18.900 ευρώ, και με το Φ.Π.Α που αναλογεί από 4.536 ευρώ, για το ποσό των 23.436 ευρώ.**

ΟΡΦΑΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Από την διασταύρωση όλων των εγγράφων, προέκυψε ότι δύο τιμολόγια συναλλαγών, τα υπ'αριθμ. 101/3-7-2017 και 130/28-2-2018, τα οποία αριθμούνται ως **σχετικά 96 και 97**, εκδόθηκαν για προμήθειες ηλεκτροαντλιών, και στις τεχνικές εκθέσεις που τα συνοδεύουν, αλλά και στις αποφάσεις του τέως δημάρχου για τις απευθείας αναθέσεις, δεν αναφέρονται όχι μόνο για τις ανάγκες ποιάς δημοτικής ενότητας, έγιναν, αλλά ούτε αν έγιναν για τις ανάγκες του ευρύτερου Δήμου Νάουσας. Βέβαια το κενό αυτό, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος ότι αναπληρώνεται από την αναφορά στις υπογραφείσες συμβάσεις, ότι γίνονται για λογαριασμό του Δήμου Νάουσας. Δεν παύει όμως να είναι μια σοβαρή παράλειψη, αφού δεν αναφέρεται καμία άλλη ειδικότερη τοποθεσία, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει έλεγχος και διασταύρωση.

Μάλιστα για το υπ'αριθμ. 101/3-7-2017 τιμολόγιο, η τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί, αναφέρεται στις προμήθεια τεσσάρων υποβρυχίων ηλεκτροαντλιών, για τις ανάγκες γεωτρήσεων άρδευσης αγροτεμαχίων και γεωτρήσεων πλήρωσης βυτίων για ψεκασμούς, με ιπποδύναμη τους 17,5, 15, και 12,5 Hp, ενώ για το υπ'αριθμ. 130/28-2-2018 τιμολόγιο, η τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί, αναφέρεται στην προμήθεια τριών υποβρυχίων ηλεκτροαντλιών, για τις ανάγκες γεωτρήσεων άρδευσης αγροτεμαχίων, με ιπποδύναμη τους 50, 60 και 75 Hp. **Ηλεκτροαντλίες όμως με ιπποδύναμη τους 75, 17,5, 15, και 12,5 Hp, για τις ανάγκες άρδευσης αγροτεμαχίων δεν υπάρχουν ή σε κάθε περίπτωση δεν έχουν αναφερθεί σε καμία άλλη τεχνική έκθεση.**

Κατά συνέπεια των παραπάνω λοιπόν, και όσον αφορά την προμήθεια της ηλεκτροαντλίας με ιπποδύναμη τους 75 Hp, που αναφέρεται στο υπ'αριθμ. 170 τιμολόγιο συναλλαγών, η επιτροπή δεν αποδέχεται την δαπάνη που αντιστοιχεί σ'αυτή, **που ανέρχεται σε 7.290 ευρώ, και με το Φ.Π.Α που αναλογεί από 1749,60, συνολικά σε 9.039,60 ευρώ**, και προτείνει την περαιτέρω διερεύνηση για τα υπόλοιπα ποσά, καλουμένων όλων των εμπλεκόμενων μερών, και ιδία του τέως δημάρχου, του κ. Γεωργίου Παλαιά και του προμηθευτή, να παράσχουν στοιχεία, για τις τοποθεσίες που ενδεχόμενα τοποθετήθηκαν, προσκομίζοντας και τα τιμολόγια αγοράς, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση με την γνωστή μέθοδο.

Πέραν των ως αναφερομένων, η επιτροπή θεωρεί απαραίτητο να μνημονεύσει, ότι στους φερόμενους προμηθευτές, Θωμά Κούρτα και Ενάγγελο Βαλλιάνο, που φέρεται ότι υπέβαλλαν οικονομικές προσφορές, για την αντικατάσταση των ηλεκτροαντλιών και των λοιπών υλικών, λόγω της τελευταίας κεραυνοπληξίας που επισυνέβη τον μήνα Ιούλιο του έτους 2019, απεστάλησαν πρώτα με e-mail, αρχικά οι με αριθμούς πρωτοκόλλων 4271/13-3-2020 και 4259/13-3-2020 επιστολές, **(σχετ. 98 και 99)**, και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, και στην συνέχεια, οι με αριθμούς πρωτοκόλλων 6353/27-4-2021 και 6352/27-4-2021, επιστολές, που τους κοινοποιήθηκαν, με τις υπ'αριθμ. 9493B'/6-5-2021 και 9495B'/6-5-2021, εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Παρασκευούδη **(σχετ. 100 και 101)**, με τις οποίες ζητούνταν να επιβεβαιώσουν εάν πράγματι υπέβαλλαν

οι ίδιοι τις οικονομικές προσφορές που αναφέρονται παραπάνω, χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα κάποια απάντηση, αν και υπήρχε αντίθετη διαβεβαίωση περί τούτου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1) Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1 του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυε κατά την κρίσιμη περίοδο, προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπονταν όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ήταν ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Όπως προκύπτει όμως ενδεικτικά από τα υπ' αριθμ. 101/3-7-2017 (σχετ.96), 108/14-9-2017 (σχετ.75) και 114/24-10-2017 (σχετ.33) τιμολόγια συναλλαγών, για τα ποσά αντίστοιχα των 24.614 ευρώ, 22.115,40 ευρώ, και 24.676 ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν σε εκτέλεση των υπ' αριθμ. 12317/29-5-2017, 19434/24-8-2017 και 23101/-10-2017 αποφάσεων του πρώην δημάρχου κ. Νικολάου Κουτσογιάννη για απευθείας ανάθεση προμηθειών, και λαμβανομένου υπόψη, **α)** ότι δεν γίνεται επίκληση σε καμία περίπτωση επείγουσας περίπτωσης, και **β)** ότι οι δύο τελευταίες αναθέσεις έγιναν στις 14-9-2017 και 24-10-2017, όταν η αρδευτική περίοδος ήδη είχε τελειώσει, τεκμαίρεται αβίαστα, και αληθινών υποτιθεμένων των αναγκών για τις προμήθειες αυτές, ότι έγινε κατάτμηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι απευθείας αναθέσεις, πάντα στον ίδιο προμηθευτή.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει αβίαστα κάποιος, και από τα υπ' αριθμ. 130/28-2-2018 (σχετ.97), 146/11-9-2018 (σχετ. 37) και 148/4-10-2018 (σχετ. 77) τιμολόγια συναλλαγών, για τα ποσά αντίστοιχα των 24.688,40 ευρώ, 224.707 ευρώ, και 24.663 ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν σε εκτέλεση των υπ' αριθμ. 3758/20-2-2018, 13324/9-7-2018 και 13296/9-7-2018, αποφάσεων του πρώην δημάρχου κ. Νικολάου Κουτσογιάννη για απευθείας ανάθεση προμηθειών, δεδομένου ότι, **α)** ότι δεν γίνεται επίσης καμία επίκληση σε περίπτωση επείγουσας περίπτωσης, και **β)** ότι η πρώτη και η τρίτη από τις αναθέσεις έγιναν σε χρονικά διαστήματα που δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα σχετικά με την άρδευση αγρών, ενώ για την δεύτερη από αυτές, δεν γίνεται κάποια επίκληση, επείγουσας περίπτωσης.

Τέλος στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει κάποιος, και από τα υπ' αριθμ. 169/11-7-2019 (σχετ.39), και 170/12-7-2019 (σχετ. 79) τιμολόγια συναλλαγών, για τα ποσά αντίστοιχα των 19.654 ευρώ και 24.552 ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν σε εκτέλεση των υπ' αριθμ. 9909/11-6-2019 και 9910/11-6-2019, αποφάσεων του πρώην δημάρχου κ. Νικολάου Κουτσογιάννη για απευθείας ανάθεση προμηθειών. Μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση, την ίδια ημέρα ακριβώς, κάνει δύο απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ως άνω αναφερόμενο προμηθευτή, **έχουσες το ίδιο αντικείμενο όμως, σπάζοντας έτσι το υποτιθέμενο ποσό στο οποίο θα ανέρχονταν η αξία της συνολικής προμήθειας σε δύο, προκειμένου να είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης, και να ευνοήσει έτσι τον προμηθευτή της αρεσκείας του.**

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις διάφορες υποτιθέμενες συντηρήσεις. Έτσι, για το έτος 2017 έχουμε τα υπ' αριθμ. 91/28-4-2017, (σχετ. 83), 120/14-11-2017 (σχετ.76) και 121/20-1-2017 (σχετ. 34) τιμολόγια συναλλαγών, για τα ποσά αντίστοιχα, 23.808 ευρώ, 24.490 ευρώ, και 24.527,20 ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν σε εκτέλεση των υπ' αριθμ. 6487/21-3-2017, 25172/26-10-2017 και 25178/26-10-2017, αποφάσεων του πρώην δημάρχου κ. Νικολάου Κουτσογιάννη για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών. Μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση, και την ίδια ακριβώς ημέρα, **δηλαδή στις 26-10-2017, κάνει δύο απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ως άνω αναφερόμενο προμηθευτή, έχουσες το ίδιο αντικείμενο όμως, σπάζοντας έτσι το υποτιθέμενο ποσό στο οποίο θα ανέρχονταν η αξία των συνολικών υπηρεσιών σε δύο, προκειμένου να είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης, και να ευνοήσει έτσι τον προμηθευτή της αρεσκείας του.**

Για το έτος 2019 έχουμε τα υπ' αριθμ. 163/15-4-2019 (σχετ. 86), 164//15-5-2019 (σχετ. 38), και 166/14-6-2019 (σχετ. 78) τιμολόγια συναλλαγών, για τα ποσά αντίστοιχα, 24.713,20 ευρώ, 24626,40 ευρώ, και 24.539,60 ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν σε εκτέλεση των υπ' αριθμ. 4212/13-3-2019, 4209/13-3-2019 και 4215/13-3-2019, αποφάσεων του πρώην δημάρχου κ. Νικολάου Κουτσογιάννη για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών. Μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση, και την ίδια ακριβώς ημέρα, **δηλαδή στις 13-3-2019, κάνει και τις τρεις απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ως άνω αναφερόμενο προμηθευτή, έχουσες το ίδιο αντικείμενο όμως, σπάζοντας έτσι το υποτιθέμενο ποσό στο οποίο θα ανέρχονταν η αξία των συνολικών υπηρεσιών σε τρία, προκειμένου να είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης, και να ευνοήσει έτσι τον προμηθευτή της αρεσκείας του.**

Κατ'ακολουθία των παραπάνω λοιπόν, πρέπει κατά την γνώμη των μελών της Επιτροπής, να ερευνηθεί επισταμένως το θέμα της παράβασης των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυε κατά την κρίσιμη περίοδο, από κάθε αρμόδια υπηρεσία.

2) Από μια απλή αντιπαραβολή των διαφόρων τιμολογίων, παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις, και στις γενόμενες προσφορές, αλλά και στις τιμές με τις οποίες χρεώνονταν οι διάφοροι ηλεκτροκινητήρες και αντλίες ή οι ηλεκτροαντλίες, και μάλιστα όταν επρόκειτο για ηλεκτροαντία ίδιας ισχύος.

Έτσι, και αναφερόμενοι στο υπ'αριθμ. 173/26-8-2019 τιμολόγιο συναλλαγών το οποίο αφορά την περίοδο της κεραυνοπληξίας, διαπιστώνονται ότι, α) η ηλεκτροαντλία των 100 Hp, που υποτίθεται ότι τοποθετήθηκε στην τοποθεσία «Αυλές», που στην πραγματικότητα είναι 90 Hp, χρεώνεται με το εξωφρενικό ποσό των 28.200 ευρώ, και πλέον Φ.Π.Α από 6.768, συνολικά 34.968 ευρώ, την στιγμή που ηλεκτροαντλία ίδιας ισχύος, χρεώνεται σε άλλα τιμολόγια με 7.625 ευρώ, και πλέον Φ.Π.Α από 1.830 ευρώ, συνολικά 9.455 ευρώ **(τιμολόγιο 169, σχετ. 39)**, ή ηλεκτροαντλία ισχύος 125 KW και 167,5 Hp ($125 \times 1,34 = 167,5$), τιμολογείται με το ποσό των 11.100 ευρώ, και πλέον Φ.Π.Α από 2.664, συνολικά 13.764 ευρώ ή ηλεκτροαντλία 100 KW ή 134 Hp, χρεώνεται με το ποσό των 8.800 ευρώ, και πλέον Φ.Π.Α από 2.112 ευρώ, συνολικά 10.912 **(114 τιμολόγιο, σχετ. 33)**, ή ηλεκτροαντλία ισχύος 150 Hp, να τιμολογείται 9.180 ευρώ, και με το Φ.Π.Α, από 2.203,20 ευρώ, συνολικά 11.388,20 ευρώ **(τιμολόγιο 146, σχετ.37)**, β) η ηλεκτροαντλία των 40 Hp, που υποτίθεται ότι τοποθετήθηκε στην τοποθεσία «Ζουλούμι», χρεώνεται με το εξωφρενικό ποσό των 16.800 ευρώ, και πλέον Φ.Π.Α από 4.032, συνολικά 20.832 ευρώ, και γ) η ηλεκτροαντλία των 80 Hp, που υποτίθεται ότι τοποθετήθηκε στην τοποθεσία «Παλιός Μύλος», χρεώνεται με το εξωφρενικό ποσό των 19.500 ευρώ, και πλέον Φ.Π.Α από 4.680, συνολικά 24.180 ευρώ.

3) Πλέον των παραπάνω αναφερομένων τιμολογίων, σχεδόν για το ίδιο χρονικό διάστημα, υπήρξαν αναθέσεις με την ίδια ακριβώς μέθοδο, και σε έτερο επαγγελματία, τον κ. Χρήστο Γιαλαμά, με τον τίτλο «**συντήρηση αρδευτικών δικτύων και αντλιοστασίων πλήρωσης βυτίων**». **Η συνολική δαπάνη για την αιτία αυτή, ανήλθε στο συνολικό ποσό των 71.833,20 ευρώ (σχετ. 102 έως 107).**

Η αναφορά αυτή γίνεται για τον λόγο, ότι και στον προηγούμενο προμηθευτή έχουν ανατεθεί εργασίες συντήρησης γεμιστικών ραντίσματος.

Η συνολική δαπάνη αντικατάστασης και συντήρησης των ηλεκτροαντλιών, στον προμηθευτή Γεώργιο Αγαίτση, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 619.478,80 ευρώ, και αυτό σε χρονικό διάστημα τριών ετών περίπου, γιατί εκτός από δύο δαπάνες που έγιναν το έτος 2015 και αφορούσαν την δημοτική ενότητα Ανθεμίων, και συγκεκριμένα την Τοπική Κοινότητα Μαρίνας, οι συνεχείς απευθείας αναθέσεις ξεκίνησαν ουσιαστικά από τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2016, και σταμάτησαν στις 13-8-2019. Δηλαδή έγιναν δαπάνες, υπερβολικά, μεγάλων ποσών, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών περίπου. Αν στο ποσό αυτό προστεθεί και το ποσό των 71.833,20 ευρώ που καταβλήθηκε στον έτερο προμηθευτή, τότε το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για χρονικό διάστημα τριών ετών περίπου, ανέρχεται σε **691.312 ευρώ (619.478,80 + 71.833,20).**

Ζητήθηκαν και λήφθηκαν για συγκριτικά στοιχεία, α) η υπ'αριθμ. 178/31-8-2020 βεβαίωση του ΤΟΕΒ Αράπιτσας Κοπανού **(σχετ. 108)**, β) η υπ'αριθμ. πρωτ. 206/8-4-2021 βεβαίωση του ΤΟΕΒ Νάουσας **(σχετ.109)**, γ) η υπ'αριθμ. 107/7-4-2020 βεβαίωση του ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου **(σχετ.110)**, ο οποίος για το χρονικό διάστημα 2011-2014, είχε την διαχείριση των ένδεκα πομονών της δημοτικής ενότητας Ειρηνούπολης, και δ) η υπ'αριθμ. πρωτ. 663/27-5-2021 βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας **(σχετ. 92)**.

Από τη βεβαίωση του ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου, προκύπτει ότι για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ για την αντικατάσταση ή συντήρηση, ηλεκτροαντλιών. Από τη βεβαίωση του ΤΟΕΒ Αράπιτσας Κοπανού, που διατηρεί 52 αντλητικά συγκροτήματα και δύο μεγάλα αντλιοστάσια, προκύπτει ότι δαπανήθηκε, και για την πενταετία 2015-2020, το ποσό των 57.348,02 ευρώ. Από τη βεβαίωση του ΤΟΕΒ Νάουσας, προκύπτει ότι για 23 αντλητικά συγκροτήματα, δαπανήθηκε για την περίοδο 2015-2019, το ποσό των 65.397,80 ευρώ. Τέλος από τη βεβαίωση της ΔΕΥΑΝ, προκύπτει ότι για 17 πομόνες, 9 αντλίες, και τρεις επιφανειακές αντλίες μεταφοράς επιφανειακών νερών, που λειτουργούν όμως όλο τον χρόνο και όχι μόνο τους τέσσερις μήνες της καλλιεργητικής περιόδου εκάστου έτους, δαπανήθηκε το ποσό των 98.402,60 ευρώ.

Τέλος ζητήθηκε και λήφθηκε η υπ' αριθμ. 7273/21-5-2021 βεβαίωση του Δήμου Νάουσας, την οποία υπογράφει ο αντιδήμαρχος οικονομικών (σχετ.111), από την οποία προκύπτει, ότι για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που αφορά γεωτρήσεις του δήμου, και για την περίοδο από 1-9-2019 και εντεύθεν, δαπανήθηκε ποσό που δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, και τούτο για την εγκατάσταση νέας γεώτρησης.

Οι διαφορές είναι τεράστιες, και καλείται το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νάουσας, αλλά και κάθε ελεγκτική αρχή, να προσδιορίσει τις αιτίες, για τις τεράστιες αυτές αποκλίσεις.

Το παρόν πόρισμα διαπιστώσεων, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, και βεβαιώθηκε κατά το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τον πρόεδρο της ομάδας Εργασίας, και τα παρόντα μέλη, όπως ακολουθεί, προκειμένου να διαβιβασθεί, και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2020 απόφαση του κ. Δημάρχου Νάουσας, προς τον ίδιο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τα περαιτέρω.

Νάουσα 25-6-2021

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Βασιλείου

Τα παρόντα μέλη

1) Θωμάς Τσουκαλάς

2) Ευαγγελία Τσαρνούχα

3) Δημήτριος Παπαγιάννης».

Όλη η συζήτηση του θέματος αναλυτικά έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περνάμε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η «Συζήτηση και Διαμόρφωση προτάσεων και λήψη απόφασης επί του από 25-06-2021 συνταχθέντος πορίσματος της ομάδας εργασίας (διαπαραταξιακή επιτροπή) που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 2/2020 Απόφαση του Δημάρχου Νάουσας, σε συμμόρφωση και εκτέλεση με την υπ' αριθ. 400/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, σχετικά με την διενέργεια ελέγχου της όλης διαδικασίας αντικατάστασης και τοποθέτησης ηλεκτροαντλιών και λοιπών υλικών συντηρήσεων σε υφιστάμενες γεωτρήσεις-πομόνες του Δήμου Νάουσας. Εισηγητές είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Βασιλείου και ο κ. Τσουκαλάς, μέλος της Επιτροπής. Ο λόγος στον κ. Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ακούγομαι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούγεστε κύριε Βασιλείου, ναι. Ακούγεστε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Καλησπέρα και πάλι, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο αναλύει με πολύ αναλυτικό και εμπειριστατώμενο τρόπο πόσες ηλεκτροαντλίες υποβρύχies και επιφανειακές υπάρχουν σε όλο το Δήμο της Νάουσας, πόσες δαπάνες έχουν γίνει, πόσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί, ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν και στο τέλος καταλήγουμε με την άποψη που διαμόρφωσε η επιτροπή με τα τέσσερα μέλη γιατί από τα έξι μέλη, ο κ. Κουτσογιάννης και η κα Ιωσηφίδου από την πρώτη στιγμή δεν ήθελαν να συμμετέχουν ή επί το ακριβέστερον δεν ήθελαν, δεν αναγνώριζαν αυτή την ύπαρξη της επιτροπής, αν και η κυρία Ιωσηφίδου στις τελευταίες συνεδριάσεις, σε μια τελευταία συνεδρίαση εμφανίστηκε και εμφανίστηκε στην ακριβώς τελευταία συνεδρίαση δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζει τίποτα από όλα αυτά τα οποία ενδεχόμενα εμείς έχουμε διαπιστώσει, χωρίς η ίδια να έχει διαπιστώσει κάτι, γιατί ποτέ δεν μας ακολούθησε ούτε σε αυτοψία, ούτε σε ανόρυξη κάποιας Πομόνας, ούτε στη διασταύρωση των εγγράφων που είχαμε ζητήσει αρμοδίως από τις υπηρεσίες και στις οποίες είχαμε προβεί, ζήτησε να καταγράψουμε τη γνώμη της, η οποία και καταγράφηκε. Επόμενα λοιπόν, το πόρισμα θεωρώ ότι σας στάλθηκε έγκαιρα, όχι στις τρεις μέρες αλλά είχατε, όσο μεγάλο και να μην είχατε, ένα ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να το διαβάσετε. Σε άλλα πράγματα είμαστε σχεδόν απόλυτοι, σε άλλα πράγματα δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη γιατί ζητήθηκαν στοιχεία και δε μας δόθηκαν και μάλιστα δυο φορές ζητήθηκαν τα στοιχεία από τον προμηθευτή με εξωδίκους προσκλήσεις, οι οποίες απαντήσεις, στις οποίες εξωδίκους προσκλήσεις λάβαμε απαντήσεις, οι οποίες δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λέξη να τις χαρακτηρίσω, απλά μονάχα σας λέω ότι στη μία αμφισβητείται ακόμη και το υπαρξιακό μου δικαίωμα, δε με αναγνωρίζει ούτε ως φυσικό πρόσωπο ο συγκεκριμένος προμηθευτής. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πάρα πολλά, οι διαπιστώσεις που κάναμε είναι επίσης πάρα πολλές, η

άποψη η δική μου, και η άποψη και των τεσσάρων μελών είναι ότι το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Εντάξει, και όταν λέω διερεύνηση κάνω μια διευκρίνιση τώρα ότι εγώ δεν είμαι ανακριτική αρχή, μπορεί να ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου αλλά πάλι δεν είμαι ανακριτής, δεν είμαι ανακριτικός υπάλληλος, ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου, μπορεί να ξέρω λίγα νομικά, λοιπόν, εδώ εξέφρασα την άποψή μου, όπως εξέφρασαν την άποψή τους και όλα τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής που συμμετείχαν στη σύνταξη του πορίσματος. Για αυτό και το πόρισμα αυτό ονομάστηκε πόρισμα διαπιστώσεων. Κρίνουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνησης και αφού σας ενημερώσω πρώτα ότι ήδη η υπόθεση ερευνάται από ένα άλλο τυχαίο, θα 'λεγα, τυχαίο, γεγονός και η εισαγγελία έχει ζητήσει το πόρισμα, εδώ, μάλλον το ζητάει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Το τελευταίο έγγραφο που ήρθε στο Δήμο Νάουσας και ζητάει το πόρισμα είναι το υπ' αριθ. πρωτ. Α20/885 με ημερομηνία 11-6-2021, που απευθύνεται προς το Δήμο Νάουσας και λέει επί λέξη: 'σε εκτέλεση της με αριθμό Α20/885 προκαταρκτικής δικογραφίας του κυρίου Εισαγγελέα πλημμελειοδικών Βεροίας, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε αντίγραφο τυχόν συνταχθέντος πορίσματος της επιτροπής διερεύνησης και ελέγχου της διαδικασίας τοποθέτησης των ηλεκτρικών αντλιών και λοιπών αναλώσιμων υλικών σε υφιστάμενες πομόνες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νάουσας. Η Πταισματοδίκης Βεροίας με εντολή εισαγγελέα''. Τώρα, αφού λοιπόν πω ότι είμαστε στη διάθεση τουλάχιστον εγώ αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς να απαντήσουμε σε όποια ερωτήματα μας θέσετε, σε όποια ερωτήματα μας θέσετε, η πρότασή μας είναι γνωστή. Να μην πω μονόδρομος. Η αποστολή αυτού του πορίσματος με όλα τα σχετικά που είναι γύρω στα 200-250, όσα προλάβαμε να συγκεντρώσουμε, όσα μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε προκειμένου να διερευνηθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους, γιατί όπως προανέφερα, εγώ δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε δικαστής και δεν θα βγάλω εγώ την τελική απόφαση το τί έχει γίνει. Εκείνο το οποίο, προτού μπω σε κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες, είναι ότι το ποσό που δαπανήθηκε όλα αυτά τα χρόνια είναι και συγκριτικά με τον αριθμό των γεωτρήσεων πομονών σε σύγκριση βέβαια και με τους άλλους όμορους ΤΟΕΒ αλλά και τη ΔΕΥΑΝ, είναι υπερβολικά μεγάλο, τα ποσά που αναφέρονται στα τιμολόγια είναι υπερβολικά μεγάλα, υπάρχει σε ορισμένα τιμολόγια απόλυτη ανακολουθία, αυτά βέβαια θα μπορείτε με ερωτήσεις να μας τα πείτε, γιατί αν θέλετε να αναφερθώ ένα προς ένα, το κάνω ευχαρίστως. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας θα προτιμούσα να μου κάνετε εσείς ερωτήσεις. Αφού λοιπόν τέλειωσαν προκαταρκτικά τώρα θα σας αναφέρω το τυχαίο ή μάλλον το όχι απλά τυχαίο γεγονός, το πώς έχει δημιουργηθεί ήδη μία δικογραφία για αυτήν την περίπτωση. Όταν ανέλαβα λοιπόν Αντιδήμαρχος, επειδή δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης ήμουνα, και επειδή αυτές οι Πομόνες οι περιβόητες έχουν ιστορία, ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο κύριος Κουτσογιάννης είχε υποβάλει, χωρίς απόφαση δημοτικού συμβουλίου, μόνος του, μηνυτήρια αναφορά, όταν τις πομόνες τις λειτουργούσε ο ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου, να διωχθούν ποινικά και να καταλογιστούν κάποια ποσά που αφορούσαν μόνο δαπάνες ΔΕΗ, ηλεκτρικό ρεύμα, τίποτα άλλο, σε βάρος κάποιων προσώπων και μάλιστα είχε φτάσει μέχρι και τον Άρειο Πάγο. Παρακολουθούσα λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αυτά όλα αναρτώνται στο σύστημα διαύγεια και είδα ότι αυτές οι βλάβες αυξάνονταν με μαθηματική ακρίβεια και οι συντηρήσεις επίσης. Βέβαια δεν είναι κακό να κάνει κάποιος συντήρηση, αυτό δείχνει μια επιμελή και χρηστή διοίκηση, εντάξει; Να είμαι έτοιμος εγώ τώρα να παραδώσω, προηγουμένως αναφέρθηκε το κολυμβητήριο, δεν ήμασταν έτοιμοι για τον άλφα βήτα λόγο, έπρεπε να προνοήσουμε από τον Μάρτιο να βρούμε Ναυαγοσώστη και για κάτι(...) δεν το κάναμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απόλυτοι καλυμμένοι, κάπου είμαστε εκτεθειμένοι. Το να κάνει λοιπόν μια συντήρηση είναι καλό, αλλά αυτές οι συντηρήσεις ήταν πολύ συχνές και καμιά φορά όταν οι συντηρήσεις είναι πάρα πολλές, καταντάμε συντήρηση, τη συντήρηση αντί να 'χουμε ένα καλό αποτέλεσμα έχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, χαλάμε δηλαδή κιόλας. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει λοιπόν ως αντιδήμαρχος που ήμουνα τους δυο τελευταίους μήνες, που ενόχλησα πάρα πολύ την προηγούμενη δημοτική παράταξη που ήταν στην εξουσία πέντε χρόνια, μια αλληλογραφία με τον προϊστάμενο του Η/Μ, τον κύριο Γεώργιο Παλαιά που βρίσκονταν αυτές οι παλιές ηλεκτροαντλίες, πώς γίνονταν οι αντικαταστάσεις κ.τ.λ., κ.τ.λ. Υπήρχε μια αλληλογραφία την οποία την αναφέρω λέξη προς λέξη μέσα και δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα προς το παρόν, όσοι διάβασαν το πόρισμα, το διάβασαν, ας μου κάνουν σχετικές ερωτήσεις για να πάρουν τις απαντήσεις. Κάποια μέρα λοιπόν ειδοποιηθήκαμε από τον κύριο Βοργιατζή που είναι στον Βιολογικό, στον Όρχο δηλαδή, ότι στο σημείο του Βιολογικού υπάρχουν αμέτρητες παλιές ηλεκτροαντλίες. Οντως πήγαμε εμείς εκείνη την ημέρα, ήταν ο κύριος Τζουβάρας, ήταν ο κύριος Αδαμίδης ήρθε και ο κύριος Δήμαρχος, καλέσαμε και την ασφάλεια,

καταγράφηκε το γεγονός, λοιπόν, οι ηλεκτροαντλίες φαίνονταν πάρα πολύ παλιές, ενδεικτικά είχα πάρει εγώ ένα τηλέφωνο κάποιον Παπαδόπουλο, εδώ από την Αλεξάνδρεια, λέγοντάς του και στέλνοντάς του σε φωτογραφία μια μάρκα «ΟΡΚΑ» την οποία εμείς δεν την έχουμε συναντήσει εδώ και μου λέει, αυτή έχει αποσυρθεί εδώ και πενήντα χρόνια. Λοιπόν, επόμενο λοιπόν είναι ότι μετά από λίγο καιρό η ασφάλεια μας κάλεσε, πήγαμε καταθέσαμε, προσκομίσαμε ό,τι στοιχεία είχαμε, ενδεχόμενα πήραν καταθέσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, σχηματίστηκε μια δικογραφία και στα πλαίσια λοιπόν αυτής της δικογραφίας που σχηματίστηκε και εκκρεμεί ακόμη και επειδή είναι στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ειλικρινά σας μιλάω δεν ξέρω τί ακριβώς ζητάει και τί ερευνά, λοιπόν, μας ζητήθηκε και αυτό το πόρισμα. Τώρα, αφού τέλειωσα λοιπόν αυτά, εγώ είμαι στη διάθεσή σας να μου θέσετε οποιαδήποτε ερώτηση, λοιπόν, και θα απαντήσω, λοιπόν, αλλά φαντάζομαι ότι και ο κύριος Τσουκαλάς θα ήθελε να πει κάτι γιατί και αυτός είναι εισηγητής του θέματος, δεν έχω να πω προς το παρόν τίποτε άλλο, περιμένω ερωτήσεις για να δώσω τις κατάλληλες απαντήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά θέλετε να προσθέσετε κάτι;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ορίστε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω, ευχαριστώ κύριε Βασιλείου, αν ο κ. Τσουκαλάς έχει να προσθέσει κάτι;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ναι, ναι.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ναι κύριε πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι εγώ θα ήθελα να πω με τη σειρά μου, αυτή η επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε με απόφαση του Δημάρχου, στα πλαίσια της υλοποίησης απόφασης που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν μια επιτροπή εργασίας, δεν ήταν ούτε ανακριτική επιτροπή, ούτε οτιδήποτε άλλο. Απλά ελέγξαμε τόσο τις πομόνες όσο και τιμολόγια, τα οποία αφορούσαν τις συγκεκριμένες πομόνες και καταλήξαμε σε κάποιες διαπιστώσεις, οι οποίες είναι αρκετές, είναι όλες αυτές οι οποίες διαβάσατε. Φαντάζομαι ότι, όπως είπε και ο κύριος Βασιλείου, είχατε το χρόνο τόσο να τις μελετήσετε όσο και αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα το να καθίσουμε να τα διευκρινίσουμε. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να πω προσωπικά, το μόνο άγχος που είχα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των εργασιών εδώ και 1,5 χρόνο, όσον αφορά τη λειτουργία της επιτροπής ήταν να μην αποδοθεί στο παραμικρό κάποια, να μην διατυπωθεί κάποια άδικη αναφορά, να μην ξεφεύγει από τα πλαίσια, για αυτό και προσπαθήσαμε και αυτό κάναμε, να περιγράψουμε ακριβώς αυτά τα οποία είδαμε. Και ενώ η απόφαση ήταν και να γίνει ανόρυξη κάποιων αντλιών, ταυτόχρονα προχωρήσαμε και σε έλεγχο τιμολογίων και είδαμε αυτά που διαβάσατε μέσα στο πόρισμα. Γενικά θα ήθελα να πω, σαν γενική διαπίστωση, είναι πρώτα από όλα το ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αναντιστοιχία σε αυτά που υπάρχουν πραγματικά, στις αντλίες που υπάρχουν πραγματικά και σε αυτές τις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Π.χ. στην περιοχή της Ειρηνούπολης υπάρχουν 5 τύποι αντλιών, των 40, των 50, των 80, των 90 και των 100 ίππων. Από τα τιμολόγια, που και από αυτά και μόνο και χωρίς να κάνουμε και εξόρυξη αντλιών ακόμα και από αυτά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, υπάρχουν διάφοροι τύποι αντλιών. Εγώ θα αναφέρω το πιο χαρακτηριστικό, ότι η μεγαλύτερη σε ιπποδύναμη αντλία που υπάρχει είναι στη θέση....

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: «ΤΡΕΓΚΑ».

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: στη θέση «ΤΡΕΓΚΑ», όπου είναι των 100 ίππων, βλέπουμε όμως ότι σε αυτήν την περιοχή έχουν τοποθετηθεί αντλίες των 150 ίππων, των 180 ίππων και απορούμε πού μπήκαν αυτές οι αντλίες, κι είναι καλοπροαίρετες οι ερωτήσεις μας. Επιπλέον, ο αριθμός των αντικαταστάσεων και των συντηρήσεων και των προμηθειών είναι πάρα πολύ μεγάλες. Απευθυνθήκαμε και συγκρίναμε στοιχεία και με τον ΤΟΕΒ της Νάουσας και με τον ΤΟΕΒ του Κοπανού και με τον ΤΟΕΒ της Επισκοπής, όπου στην αντίστοιχη περίοδο και για πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις, το κόστος συντήρησης ή αντικατάστασης των αντλιών ανέρχονταν περίπου στις πενήντα χιλιάδες. Στην δικιά μας εδώ περίπτωση το κόστος φτάνει πάνω από 600 χιλιάδες, αλλά ακόμα και σε σύγκριση και με τη ΔΕΥΑΝ, όπου οι αντλίες της δουλεύουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, πάλι τα μεγέθη είχαν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, το αντίστοιχο κόστος για τη ΔΕΥΑΝ, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ήταν μόνο 90 χιλιάδες ευρώ. Υπάρχουν και κάποια τραγελαφικά σημεία, θα το 'λεγα. Στη Μαρίνα υπάρχουν τρεις αντλίες όσον αφορά την άρδευση, υπάρχουν και άλλες αντλίες στα Ανθέμια όπου είναι και για γέμισμα για γεμιστήρες, για τα ραντίσματα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια τοποθεσία, η οποία λέγεται «ΤΣΑΤΑΛΙ» ή «ΓΑΛΛΙΚΑ», διαπιστώσαμε όμως και η οποία αντλία είναι επιφανειακή, η ιπποδύναμή της είναι 100 ίππων, διαπιστώσαμε όμως ότι έχουν

τοποθετηθεί υδραντλίες υποβρύχιες και στη θέση «ΤΣΑΤΑΛΙ» και στη θέση «ΓΑΛΛΙΚΑ». Για λεπτομέρειες αν θέλετε μιλάμε μετά για κάποια σχετικά τιμολόγια, τα οποία υπάρχουν και τα οποία ίσως τα έχει μπροστά του ο κύριος Βασιλείου, γιατί πραγματικά τα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με το όλο πόρισμα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε τέτοιο..., είναι πάνω από 500 σελίδες, τιμολόγια δηλαδή, μελέτες, βεβαιώσεις επιτροπής προμηθειών κ.τ.λ., κ.τ.λ. Στο Ροδοχώρι υπάρχει μία αντλία στη θέση «ΔΑΜΦΟΡ», η οποία ανήκει στη ΔΕΥΑΝ, γίνονται και εκεί συντηρήσεις και επισκευές, σε μια αντλία δηλαδή που δεν ανήκει στον Δήμο Νάουσας, υπάγονταν στη ΔΕΥΑΝ. Και ερχόμαστε στο κολυμβητήριο. Υπάρχουν inverter των 100 και 125 kw, ενώ αυτά τα οποία υπάρχουν κανονικά, σύμφωνα με τα τιμολόγια, έχουν αγοραστεί αυτά τα inverter, σύμφωνα όμως, αυτά τα οποία όμως υπάρχουν, και τα οποία είδαμε και τα οποία μας έδειξε και ο αρμόδιος υπάλληλος εκεί πέρα είναι μόνο των 11 kw. Υπάρχουν μετά αντλίες, επτά αντλίες στη σειρά, επιφανειακές, οι οποίες γεμίζουν τη δεξαμενή του κολυμβητηρίου, οι οποίες είναι της τάξης των 7,5 ίππων, εκεί βλέπουμε και το..., κ. Βασιλείου δέστε και το σχετικό 86, υπάρχουν αντλίες των 30, των 50, των 60, των 15, των 20 ίππων. Πού μπήκαν αυτές οι αντλίες; Επιπλέον υπάρχουν, σύμφωνα με αναφορά του κ. Μπάμπου, μόνο 2 επιφανειακές αντλίες στη θέση Αγίου Νικολάου για το πότισμα του γκαζόν, όπου η ιπποδύναμή τους ανέρχεται στους 6 ίππους, αν και τα ταμπελάκια είναι βγαλμένα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώσαμε στοιχεία τα οποία, επάνω δηλαδή στις αντλίες και στα inverter, τα οποία ήταν κατεστραμμένα ή κρυμμένα. Π.χ. στην θέση στην Ειρηνούπολη σε κανένα από τα inverter δεν υπήρχαν στοιχεία για να μπορέσουμε να τα δούμε, όλα ήταν καλυμμένα με τα διαφημιστικά του προμηθευτή. Επιπλέον, αν θέλει ας το διαβάσει αυτό ο κύριος Βασιλείου, στην αλληλογραφία που έχει κάνει με τον κύριο Παλαιά, είναι το ότι για τον έλεγχο των βλαβών, πριν ακόμη οριστεί προμηθευτής κ.τ.λ., πριν δηλαδή κινηθεί η διαδικασία της συντήρησης ή της αντικατάστασης, παρών, σύμφωνα με αυτά που αναφέρει ο κύριος Παλαιάς βέβαια, έτσι; Με την αλληλογραφία. Παρών ήταν και ο προμηθευτής, πράγμα ανήκουστο. Δε θα ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι η παραίτηση του κυρίου Παλαιά συνέπεσε με την έναρξη της έρευνας αυτής, θεωρώ ότι ήταν δικαίωμά του, είχε μπει στο συντάξιμο χρόνο και το προσπερνά λέγοντας ότι έκανε χρήση του δικαιώματός του να βγει στη σύνταξη, αλλά συμπίπτει το γεγονός αυτό με την έναρξη της συγκεκριμένης έρευνας. Αυτά ήθελα να πω καταρχήν, είμαι στη διάθεση του σώματος για οτιδήποτε ερώτηση υπάρχει, για οτιδήποτε απορία υπάρχει, για να προχωρήσει η συζήτηση.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βασιλείου, να περάσουμε στις ερωτήσεις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Να κάνω κάποιες διευκρινιστικές, μάλλον να διευκρινίσω κάτι σε αυτά που είπε ο κ. Τσουκαλάς και μετά ας ακολουθήσουν οι ερωτήσεις. Αναφερόμενος ο κ. Τσουκαλάς σε ορισμένες ηλεκτροαντλίες στη δημοτική ενότητα Ειρηνούπολης, διαπιστώθηκε ότι πράγματι και βάσει των τεχνικών εκθέσεων του κ. Παλαιά, ότι υπάρχουν πέντε είδη, 40, 50, 80, 90, 100. Από τα τιμολόγια όμως τα οποία εκδίδονταν κατά καιρούς, διαπιστώσαμε ότι φέρεται ότι έχουν αγοραστεί και προφανώς έχουν τοποθετηθεί, αντλίες, οι οποίες φτάνουν τους 180 ίππους, τους 134 ίππους, τους 150 ίππους, τους 125 ίππους, τους 20 ίππους, λοιπόν και άλλα πολλά, τα οποία πραγματικά εμείς δεν γνωρίζουμε σε ποιες τοποθεσίες έχουν τοποθετηθεί, διότι κύριο χαρακτηριστικό όλων των τιμολογίων, δεν αναγράφονταν κανένα επιμέρους στοιχείο, ούτε τοποθεσία, ούτε κάτι άλλο συγκεκριμένο, τύπο κ.λ.π. Και όταν ζητήθηκε απ' τον κ. Παλαιά, εδώ θα σταθώ, πρόσφατα κιόλας, μετά από 4 – 5 μήνες δηλαδή που έγινε η κεραυνοπληξία, να μας υποδείξει ποιες είναι αυτές οι παλιές ηλεκτροαντλίες που καταστράφηκαν απ' τους κεραυνούς και αντικαταστάθηκαν και πού βρίσκονται, η απάντησή του, ήταν έγγραφη μάλιστα, ότι δεν κρατούσαν αρχείο, ότι ούτε ο προμηθευτής κρατούσε αρχείο και ως εκ τούτου δεν ήτανε σε θέση να μας υποδείξει ποιες ηλεκτροαντλίες αντικαταστάθηκαν και ποιες ήταν αυτές, οι οποίες δεν μπορούσαν να επισκευαστούνε. Όταν μάλιστα τον ρωτούσαμε πάλι έγγραφα, γιατί δεν γίνονταν πρωτόκολλα παράδοσης ή καταστροφής αφού δεν ήτανε επισκευάσιμα κ.λ.π.;, ο κ. Παλαιάς μας απαντάει ότι με εντολή του..., έτσι απαντάει ο κ. Παλαιάς δηλαδή, αυτά είναι έγγραφα, ότι με εντολή του Δημάρχου παραδίδονταν στον κ. Αγαΐτη για να διαπιστώσει αν αυτά εδώ είναι, οι ηλεκτροαντλίες είναι επισκευάσιμες ή όχι. Λοιπόν, χωρίς όμως να 'χουμε περαιτέρω κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο έγγραφο να μας λέει, «δεν επισκευάστηκαν αυτές οι ηλεκτροαντλίες διότι ήταν κατεστραμμένες ή πήγαν εκεί, έγιναν ανακύκλωση...». Μην ξεχνάτε ότι ο ηλεκτροκινητήρας από κάτω έχει και λίγο χαλκό, όσο και να μην κάνει, 50, 100 ευρώ κάνει. Τώρα, για το Κολυμβητήριο, γίνομαι πιο σαφέστατος, όποιος και να πάει στο

Κολυμβητήριο και κατέβει κάτω με τον αρμόδιο υπάλληλο, θα διαπιστώσει, ότι υπάρχουνε επτά επιφανειακές ηλεκτροαντλίες ανακύκλωσης νερού, 7,5 ίππων η καθεμία, δύο ηλεκτροαντλίες ανακύκλωσης νερού, 3 ίππων η καθεμία για τη μικρή πισίνα, και δύο αντλιομηχανές, εξωτερικές υποβρύχιες ηλεκτροαντλίες, 12,5 ίππων η καθεμία, όπως μας βεβαιώθηκε απ' τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν τα βγάλαμε απ' το νου μας αυτά. Λοιπόν, εξάλλου βγάλαμε φωτογραφίες και είδαμε και τα KW πάνω, τουλάχιστον για τις επιφανειακές. Λοιπόν, όταν λοιπόν συναντάμε εμείς ένα τιμολόγιο ότι έγινε επισκευή, συντήρηση, το στερεότυπο λογότυπο, συντήρηση ηλεκτροαντλιών και μπαίνοντας στην Τεχνική Έκθεση διαπιστώνουμε ότι ο κ. Παλαιάς πρότεινε να γίνει συντήρηση σε τουλάχιστον 10, 11 ηλεκτροαντλίες ανακύκλωσης νερού στο Κολυμβητήριο, που όμως μόνο η μία απ' αυτές ήταν 7,5 ίππους κι οι άλλες ξεκινούσανε από 60, 50, 40 κ.λ.π., οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος λέει, 'τί γίνεται σε αυτήν την περίπτωση'; Όταν μου λέει η Τεχνική έκθεση του κ. Παλαιά, εντάξει; και την αποδέχεται ο κ. Δήμαρχος και υπογράφει για τις τεχνικές προδιαγραφές, τις εγκρίνει, ότι στο Άλσος του Αγ. Νικολάου υπάρχουνε 5 ή 6 ηλεκτροαντλίες επιφανειακές ή υποβρύχιες που ξεκινούν από 60 ίππους, 50 ίππους, 40 ίππους και ο αρμόδιος κατεξοχήν υπάλληλος, ο Προϊστάμενος των Κήπων, ο κ. Μπάμπος, μας λέει ότι υπάρχουν δύο ηλεκτροαντλίες μόνο, 6 ίππων περίπου, κατά προσέγγιση και έχει, χωρίς περαιτέρω στοιχεία, γιατί έχουν αφαιρεθεί τα ταμπελάκια από το σημείο που υπήρχανε ή όταν μας λέει ο κ. Παλαιάς ότι στο γήπεδο της Νάουσας υπάρχουνε δύο ηλεκτροαντλίες και μάλιστα 40 και 50 ίππων, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα και εμείς διαπιστώνουμε και με αυτοψία αλλά και με υπεύθυνη, με δήλωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, ο οποίος προφανώς συμβουλευτήκε τις Τεχνικές υπηρεσίες, ότι υπάρχει μόνο μία επιφανειακή ηλεκτροαντλία, 15 ίππων, αντιλαμβάνεστε ότι τα ερωτηματικά πλέον δεν παραμένουν μόνο ερωτηματικά, παραμένουνε, δημιουργούνται έντονες απορίες, για το τί πράγματι συνέβη. Και αν λάβουμε δε υπόψη, κι εδώ καταλήγω, τις βεβαιώσεις που πήραμε από τους όμορους και θα αναφέρω νούμερα για να έχετε μια εικόνα, λοιπόν, αν υπολογίσω λοιπόν, ότι στη δημοτική ενότητα Ειρηνούπολης υπάρχουν μόνο υποβρύχιες ηλεκτροαντλίες, συνολικός αριθμός είναι δώδεκα αυτή τη στιγμή, η δωδέκατη άρχισε να λειτουργεί το 2020, λοιπόν, με ενέργειες του κ. Κουτσογιάννη, της Δημοτικής Αρχής του κ. Κουτσογιάννη, αλλά λειτούργησε επί των ημερών των δικών μας, ξεκίνησε, λοιπόν και αυτή φέρεται ως συντηρηθείσα το έτος 2019, υπολογίζω λοιπόν 11 εκεί και 2 στην δημοτική ενότητα Ανθεμίων και συγκεκριμένα στην τοπική Κοινότητα γιατί η τρίτη που είναι στη θέση «ΣΑΚΡΑΒΙΤΣΑ» και άλλοτε την προσδιορίζουν ως 90 ίππων και άλλοτε ως, με διαφορετικό αριθμό παροχής, δηλαδή είναι να ζαλίζεσαι με αυτά που διαβάξεις. Λοιπόν, δεν λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια, όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα του Δήμου και συγκεκριμένα του κ. Ανθόπουλου, ότι αυτή δεν λειτουργεί, διότι δεν έχει... Κατ' αρχήν ζητήθηκε αυτό..., μας δώσανε απ' το... τις αποδείξεις της ΔΕΗ που δεν υπάρχει κατανάλωση. Εφόσον δεν υπάρχει κατανάλωση, λοιπόν, δεν λειτουργεί. Ή όταν διαπιστωμένο στη θέση, στην τοπική κοινότητα Μαρίνα, μία αντλία άλλη φορά γίνεται υποβρύχια 100 ίππων και άλλη φορά γίνεται επιφανειακή 100 ίππων στην ίδια θέση που είναι «ΓΑΛΛΙΚΑ» ή «ΤΣΑΤΑΛΙ», δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, φέρτε μου όποιον θέλετε, στην ίδια ακριβώς περιοχή άλλες φορές συντηρούν και αντικαθιστούν επιφανειακή ηλεκτροαντλία 100 ίππων και άλλες φορές συντηρούν και αντικαθιστούν ηλεκτροαντλία 100 ίππων, υποβρύχια όμως, υποβρύχια τη μια φορά, επιφανειακή την άλλη. Αυτά είναι τραγελαφικά, εγώ έτσι τα ονομάζω, αυτά είναι τραγελαφικά. Και βέβαια υπάρχουνε και τιμολόγια για τα οποία εμείς δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη γιατί ζητήθηκαν στοιχεία αρμοδίως, λοιπόν, πλην όμως, όπως προανέφερα δεν μας δόθηκαν αυτά τα στοιχεία και με λυπεί το γεγονός ότι σε αυτήν την προσπάθεια που κάναμε και πραγματικά ήταν πολύ φιλότιμη προσπάθεια και με όλη την αντικειμενικότητα των μελών της επιτροπής που συμμετείχανε, λοιπόν, ο κύριος σκοπός του κ. Κουτσογιάννη και της κυρίας Ιωσηφίδου, να μην προχωρήσουν οι εργασίες αυτής της επιτροπής, διότι την θεωρούσαν παράνομη. Εντάξει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κύριε Βασιλείου κλείστε το κάπου εδώ πέρα....

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Τη θεωρούσαν παράνομη....

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε το κάπου εδώ πέρα για να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Θα κάνετε, ώρες ολόκληρες, έχω υπομονή Ιώβεια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχουμε ώρες ολόκληρες κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ωρες, όσες θέλετε....

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Βασιλείου είπα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ναι, μην με διακόπτετε, ποιός; Δεν ακούγεται ποιος με διακόπτει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ κύριε Βασιλείου, ο Πρόεδρος. Εντάξει;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ο Πρόεδρος, ναι κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.....

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θωρώ ότι πιθανά οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί. Εντάξει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα γίνουν ..., το πόρισμα το έχουν όλοι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Σταματώ, σταματώ, σταματώ κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ωραία, εντάξει; Λοιπόν πλην των αρχηγών των παρατάξεων, ποιος συνάδελφος θέλει να υποβάλει ερώτηση;

ΔΑΓΓΑΣ: Δάγγας, κύριε Πρόεδρε, Δάγγας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε Δάγγα.

ΔΑΓΓΑΣ: Θα σε κάνω μάγκα εγώ εσένα.

ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ: Και Λακηγόνο κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κάποιος άλλος;

ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ: Και Λακηγόνο κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, κύριε Λακηγόνο, σας άκουσα.

ΤΑΣΙΩΝΑΣ: Τασιώνας κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τασιώνας.

ΤΣΕΛΙΟΣ: Και ο κ. Μυλωνάς είδα κ. Πρόεδρε, ο κ. Μυλωνάς σήκωνε χέρι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

ΜΥΛΩΝΑΣ: Μυλωνάς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι κ. Μυλωνά, κάποιος άλλος; Ωραία, κ. Κουτσογιάννη αν έχετε ερωτήσεις.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις συνοπτικές, τα περισσότερα θα τα πω στην τοποθέτησή μου. Οι ερωτήσεις είναι και προς τα δύο μέλη της επιτροπής και προς τον κύριο Τσουκαλά και προς τον κύριο Βασιλείου. Αναφέρονται σε κάποια περίπτωση, διαβάζω από το εντός εισαγωγικών πόρισμα, το οποίο έχουν καταρτίσει. Μιλούν για πομόνες, γεωτρήσεις που δεν υφίστανται. Τί εννοούν πομόνες, γεωτρήσεις που δεν υφίστανται; Δεν υπάρχουν πομόνες και γεωτρήσεις στο Δήμο Νάουσας; Δεν υπάρχουν οι συγκεκριμένες πομόνες; Δεν υπάρχουν οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις; Διότι, δυστυχώς το πόρισμα έχει γραφεί με έναν τρόπο που ο αποκλειστικός και μοναδικός του σκοπός είναι να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις. Τί ακριβώς σημαίνει πομόνες και γεωτρήσεις που δεν υφίστανται; Έχουν γίνει άλλες; Κατασκεύασε η καινούρια δημοτική αρχή άλλες πομόνες και γεωτρήσεις; Από ποιες υδροδοτούνται αυτή τη στιγμή οι αγρότες μας; Δεύτερον, είπατε ...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Να απαντάω μία, μία κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κύριε Βασιλείου, όλες μαζί.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Λοιπόν θα παραλείψω ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου, όλες μαζί είπα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:ο κ. Κουτσογιάννης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου. Είπα όλες μαζί, σημειώστε τες και θα απαντήσετε όλες μαζί. Κύριε Κουτσογιάννη συνεχίστε.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, η δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με την αναφορά στην τοποθέτηση ηλεκτραντλιών και λέει συγκεκριμένα ότι επειδή δεν υπάρχουν οι πομόνες, γεωτρήσεις δεν υφίστανται οι πομόνες, γεωτρήσεις, άρα δεν τοποθετήθηκαν πουθενά. Δηλαδή, ούτε γεωτρήσεις υπάρχουν, σύμφωνα με την επιτροπή, ούτε τα μηχανήματα τοποθετήθηκαν, θέλω ξεκάθαρες απαντήσεις, αυτές είναι απλές απαντήσεις, είναι απλές ερωτήσεις και απλοϊκές απαντήσεις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτό θα το κρίνω εγώ αν είναι απλές ή όχι, απαντήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου, θα απαντήσετε μετά.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε μπορείτε....

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Συγκεκριμένες ερωτήσεις όχι δημιουργία εντυπώσεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου θα απαντήσετε μετά είπα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Να κάνει όμως συγκεκριμένες ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κύριε Βασιλείου θα ακούτε τί λέω, λοιπόν, πάμε παρακάτω κ. Κουτσογιάννη.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Ναι, κύριε Πρόεδρε; Πραγματικά βλέπω ότι με το καλημέρα, ο κατά τα λοιπά αξιολογότερος Πρόεδρος της επιτροπής, είναι εκνευρισμένος και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε πραγματικά καταλαβαίνω ότι επιδίωξη της επιτροπής, μέσω αυτού του πορίσματος, είναι να δημιουργήσουν εντυπώσεις εσφαλμένες, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό το πράγμα. Εάν θέλουμε να κάνουμε ο καθένας τη δική του παράσταση, γιατί κάποιοι εδώ μέσα ενδεχομένως ο στόχος τους είναι να κάνουν παράσταση (.....)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσογιάννη συνεχίστε σας παρακαλώ στις ερωτήσεις αν θέλετε μετά στην τοποθέτηση, έτσι;

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν, το θέμα είναι, ξεκάθαρη ερώτηση, θεωρείτε λοιπόν πως δεν υπάρχουν γεωτρήσεις (**Ακατάληπτη ομιλία**)..... τα στοιχεία, πως δεν μπήκαν ποτέ αυτές.... ηλεκτροαντλίες ή τα συστήματα τα οποία αναφέρονται (...) ή υπονοείτε κάτι άλλο ; Ή μπήκανε και ενδεχομένως είναι άλλο ή είναι αλλού ή οτιδήποτε άλλο; Δεν ξέρω λοιπόν τί μπορεί να υπονοείτε, δεν καταλαβαίνουμε πάντως απ' τη διατύπωση. Πάμε παρακάτω. Σε άλλη περίπτωση, αναφέρετε ότι για κάποια τιμολόγια η επιτροπή λέει, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν μπορεί να διατυπώσει θετική γνώμη. Διατυπώνει δηλαδή αρνητική; Δεν έγιναν; Ξεκάθαρα. Ρωτάω, λέει συγκεκριμένα, το τιμολόγιο τάδε 07/05/2018 κ.τ.λ. δεν μπορεί να προκύψει, δεν μπορεί να καταλήξει κάποιος σε θετική γνώμη ότι εκτελέστηκαν οι εργασίες. Ξεκάθαρα πράγματα, αυτό λέει η επιτροπή; Πάμε παρακάτω. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ερώτημα. Εφόσον υπήρχε αυτή η τόση μεγάλη αγωνία του Προέδρου της επιτροπής, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, δύο πράγματα έκανε. Το ένα ήταν να επιτίθεται στην επιχειρηματικότητα και το δεύτερο ήταν να προσπαθεί να κυνηγήσει μάγισσες, κυνήγι μαγισσών, με το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί λοιπόν ...

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε;

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ :... διαπίστωσαν αφού διαπίστωσαν

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε;

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ :... αφού διαπίστωσαν

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά σας παρακαλώ ...

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Κύριε Τσουκαλά σας διέκοψε κανένας ;

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Σας παρακαλώ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Σας διέκοψε κανένας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:... το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αναφερθήκαμε και εγώ και ο κύριος Βασιλείου χωρίς σχόλια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:... και χωρίς, χωρίς χαρακτηρισμούς, θα παρακαλούσα τον κύριο Κουτσογιάννη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, Ο καθένας κρίνεται ...

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:.. χωρίς σχόλια, γιατί αναφέρει ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις κ.τ.λ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά, ακούστε με λίγο.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:.. Τώρα αν είναι να μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο δε θα τελειώσουμε ούτε το πρωί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:... εκτός αν ο κύριος Κουτσογιάννης θέλει να μη τελειώσουμε ούτε το πρωί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά με ακούτε λίγο;

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:.. αλλά εγώ το λέω ότι έτσι και αλλιώς θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά, ακούσετε με λίγο, έτσι; Αφήστε να διευθύνω εγώ, ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει, εντάξει; Μας ακούνε όλοι, ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει, εντάξει; Συνεχίστε κύριε Κουτσογιάννη.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι πάρα πολύ που κάποιοι θέλουν να τελειώσει το θέμα. Εμείς, και θα το καταλάβετε στην τοποθέτησή μου κύριε Τσουκαλά, θέλουμε πολύ περισσότερο από κάποιους, όπως είστε εσείς, να τελειώσει το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κύριε Κουτσογιάννη...

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Αναφερθήκατε προσωπικά σε μένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...στις ερωτήσεις, κύριε Κουτσογιάννη στις ερωτήσεις παρακαλώ.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε στο ότι εγώ δεν επιθυμώ να τελειώσει το θέμα και αν κάνουν κρίσεις και σχόλια και το πόρισμα μέσα βρίθκει σχολίων, εντάξει; Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν και διαβάζουν, δεν είστε ο μόνος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:.. κύριε Κουτσογιάννη, συνεχίστε.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...τις ερωτήσεις.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Λοιπόν, συνεχίζω κύριε πρόεδρε και δεν ξανακάνω διακοπή, ας με διακόψουν όσο θέλουν από εκεί και πέρα. Έχω δύο ακόμη ερωτήματα. Το ένα είναι, γιατί από τη στιγμή που διαπιστώθηκαν αυτές, όπως λέει η επιτροπή, τα προβλήματα κ.τ.λ. και υπήρχε αυτή η αίσθηση και τέτοιο, πληρώθηκαν και μάλιστα με κανονική έκδοση εντάλματος από τον Δήμο, οι εργασίες αυτές, οι προμήθειες αυτές, οι συντηρήσεις αυτές, οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες αυτές από τη Δημοτική Αρχή; Η ίδια η δημοτική αρχή με τη στάση της, της νομιμοποίησε, από τη στιγμή κατά την οποία ειπώθηκε αυτό το πράγμα. Το επόμενο πολύ σημαντικό. Μας παρουσιάσατε ένα πόρισμα χωρίς πουθενά να υπάρχει η άποψη της υπηρεσίας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι συγκεκριμένες, όλες οι διαδικασίες αναθέσεων, έργων, προμηθειών, συμβάσεων, τα πάντα, γίνονται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Για ποιο λόγο επ' αυτού του πορίσματος δεν υπάρχει η γνώμη της υπηρεσίας; Και το τελευταίο, στο δια ταύτα, θεωρείτε με βάση το πόρισμά σας ότι ο Δήμος ζημιώθηκε; Ξεκάθαρη απάντηση. Αν ζημιώθηκε, ποιο είναι το ποσό με το οποίο ζημιώθηκε; Και αν ζημιώθηκε και με συγκεκριμένο ποσό, ποιος είναι ο υπεύθυνος της ζημίας; Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Κουτσογιάννη, ο κύριος Τσέλιος.

ΤΣΕΛΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ, έχω καλυφθεί, δε θα κάνω ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Διευκολύνετέ με λίγο να απαντώ σε έναν ομιλητή, με διευκολύνει και εμένα αφάνταστα και ενδεχόμενα κάποιοι άλλοι να καλυφθούνε γιατί θα είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις και θα αδυνατίσω να τις γράψω όλες έτσι όπως διατυπώνονται, βοηθήστε με, να απαντήσω μία, μία ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, απαντήστε τότε στον κύριο Κουτσογιάννη και θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Στον κύριο Κουτσογιάννη και τον παρακαλώ αν κάπου δεν έχω σημειώσει κάποια μπορεί να με διακόψει και να μου κάνει οποιαδήποτε παρατήρηση. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Κύριε Βασιλείου εγώ δεν θα σας διακόψω μην ανησυχείτε, σέβομαι ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός αν έχει ξεχάσει κάτι κύριε Κουτσογιάννη, κάποια απ' τις ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Μιλάω Ελληνικά κύριε Πρόεδρε, αν δεν γίνομαι αντιληπτός....

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Λοιπόν, ο κύριος Κουτσογιάννης έκανε την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι και η πιο καίρια ερώτηση, εντάξει; Την έκανε σχεδόν με τρεις ερωτήσεις, μία ερώτηση. Εγώ θα απαντήσω και αν δεν τον καλύψω, ας με διακόψει. Εάν υφίστανται λέει αυτές οι γεωτρήσεις. Ασφαλώς και δεν υφίστανται αυτές οι γεωτρήσεις. Ανέφερα προηγουμένα ξεκάθαρα. Εκτός του ότι είμαι ενεργός πολίτης και ήξερα πού βρίσκεται η κάθε πομόνα και αυτό το έχουν διαπιστώσει τα μέλη της επιτροπής, δώδεκα είναι συνολικά στην Ειρηνοπούλη, τρεις είναι, μιλάμε για ηλεκτροαντλίες άρδευσης, τρεις είναι στην τοπική κοινότητα Μαρίνας και κάποιες παρουσιάστηκαν ότι είναι στο Ροδοχώρι, που δεν υπήρχαν γιατί η μια είναι, ανήκει πλέον στην ΔΕΥΑΝ και την είχα συνδέσει εγώ ο ίδιος το 2013. Λοιπόν, όταν αντιλαμβάνομαι εγώ ότι γίνεται μια προμήθεια μιας ηλεκτροαντλίας 180 ίππων, μίας 150 ίππων, μίας 125 ίππων, μίας 134 ίππων, η οποία βάσει των δεδομένων συνδέσεων με τη ΔΕΗ δεν μπορεί να

τοποθετηθεί σε υπάρχουσα ηλεκτροαντλία. Λογικά αυτές έπρεπε να υπάρχουν μέσα στην αποθήκη, γιατί σε κάποιους φακέλους, σε κάποια τιμολόγια, υπάρχουν δελτία εισαγωγής και στην αποθήκη και τα υπογράφουν μάλιστα αποθηκάριοι δύο τον αριθμό, που δεν τα βάζω μαζί τους, θα κάνω μια διευκρίνιση παρακάτω, ότι εισήχθησαν μέσα στην αποθήκη. Πώς εισήχθησαν μέσα στην αποθήκη παραστατικά; Πώς βγήκαν μέσα στην αποθήκη και πού πήγανε; Ασφαλώς και δεν υπάρχουν τέτοιες ηλεκτροαντλίες με τέτοια μεγέθη, εντάξει; Εδώ είναι το ζητούμενο και το λέμε ξεκάθαρα στο πόρισμα ότι υπήρχε τόση, μα τόση ακαταστασία, τόση μα τόση προχειρότητα στη σύνταξη των μελετών που ώρες ώρες ο ίδιος ο συντάκτης τη μία πομόνα την έλεγε, στο «ΖΟΥΛΟΥΜΙ» π.χ., μία φορά την έλεγε σε μία τεχνική έκθεση 40 ίππων, στην άλλη την έλεγε 80, στην άλλη την έλεγε 90. Ή το πιο χαρακτηριστικό, στη θέση «ΣΑΚΡΑΒΙΤΣΑ» που είναι μόνο είκοσι και δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια με επίσημα στοιχεία, λοιπόν, στην τεχνική έκθεση ο κύριος Παλαιάς την αναφέρει 90 ίππων και όταν αναφέρει τον αριθμό παροχής, από διασταύρωση που πήραμε από τη ΔΕΗ, ο αριθμός της παροχής αυτός αναφέρεται σε μία, σε ένα γεμιστικό στην περιοχή «ΚΑΡΝΟΠΟΛΗ» της Ειρηνούπολης που είναι μόλις 7,5 ίππων. Όταν αναφέρεται υποβρύχια ηλεκτροαντλία ότι τοποθετήθηκε στην θέση «ΤΣΑΤΑΛΙ» και αποδεδειγμένα και προκαλώ τον οποιονδήποτε, αν θέλετε κάνουμε και μια εκδρομούλα στην ΜΑΡΙΝΑ, να καλέσουμε τους παλιούς Προέδρους, τους αγρότες, να μας πούνε, η θέση «ΤΣΑΤΑΛΙ» συμπίπτει με τη θέση «ΓΑΛΛΙΚΑ»; Είναι ακριβώς η ίδια; Όταν λοιπόν έχω μια δαπάνη 24.500,00 ευρώ ότι αγοράστηκε υποβρύχια ηλεκτροαντλία και τοποθετήθηκε στη θέση «ΤΣΑΤΑΛΙ» που δεν υπάρχει αυτή η ηλεκτροαντλία, υπάρχει μία επιφανειακή, δεν υπάρχει γεώτρηση, ασφαλώς και δεν υπήρχε γεώτρηση. Σας κάλυψα στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη ερώτηση; Αν όχι, συμπληρωματικά. Πάμε στην τέταρτη ερώτηση. Με ρωτήσατε από κανένα στοιχείο δεν μπορεί η επιτροπή να 'ρθεί σε θετική γνώμη ότι έγιναν αυτές οι εργασίες. Αν παρακολουθήσετε όλο, γιατί όταν στείλαμε το πόρισμα είπαμε ότι λόγω του όγκου των σχετικών μπορεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, να πάρει αντίγραφα από την γραμματεία και ο μόνος που πήρε ήταν ο κύριος Λακηνάνος. Αν παίρνατε λοιπόν ή εσείς τουλάχιστον που τα υπογράφατε πρέπει να γνωρίζετε, ότι σε ένα φάκελο, σε ένα τιμολόγιο, υπάρχουν ένα σωρό δικαιολογητικά, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσφορά, επιμέτρηση εργασιών κ.τ.λ., κ.τ.λ. Όταν λοιπόν λέμε ότι από κανένα στοιχείο δεν μπορούμε να προβούμε σε θετική γνώμη, να 'ρθούμε σε θετική γνώμη και μάλιστα καλούσαμε προς τούτο τον προμηθευτή να μας δώσει τα φώτα του αλλά αυτός μας ειρωνεύονταν, εννοούμε ότι δεν μπορώ να κάνω δεκτό, αποδεκτό, εγώ τουλάχιστον, ένα τιμολόγιο, το οποίο γράφει πάνω υπηρεσία συντήρησης, χωρίς να μου αναφέρει, πού έγινε η συντήρηση; Σε ποιο αντλητικό συγκρότημα; Σε ποια τοποθεσία; Τί υλικά τοποθετήθηκαν; Τί κόστισε το καθένα; Ποιος γερανός χρησιμοποιήθηκε για την ανέλιξη και την εξόρυξη, να το πω έτσι; Δεν ξέρω ποιον όρο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να είναι σωστός. Λοιπόν, αυτό εννοώ ότι δεν μπορώ να προβώ σε θετική γνώμη, διότι δεν ήθελα να πω αρνητική γνώμη, δεν μπορώ, είμαι επιεικής, να εκφράσω θετική γνώμη διότι δεν μου προσκομίστηκαν στοιχεία που ζήτησα, λοιπόν και δε φαίνονται απ' τον υπάρχοντα φάκελο κανένα απολύτως στοιχείο, αν αλλάχτηκε μία φλάντζα, αν αλλάχτηκε ένα άλλο υλικό κ.τ.λ., κ.τ.λ. Αυτή είναι η απάντησή μου. Λοιπόν, γιατί πληρώθηκαν; Πληρώθηκαν κύριε Κουτσογιάννη, βάσει του δελτίου, πολλά, πληρώθηκαν, βάσει του δελτίου εισαγωγής στην αποθήκη που δεν υπήρχε αποθήκη και που δεν υπήρχε αποθηκάριος. Τί σημαίνει αυτό δηλαδή; Ότι η αρμόδια επιτροπή τα κοιτούσε, ήξερε αν υπάρχει αποθήκη, ή αν υπήρχε δελτίο εισαγωγής; Βεβαίως ο τάδε ότι εκτελέστηκαν οι εργασίες, πληρώθηκαν. Τί σημαίνει δηλαδή ότι πληρώθηκαν; Ότι πληρώθηκαν σωστά; Για μένα σας λέω ευθαρσώς, ΟΧΙ. Δεν πληρώθηκαν σωστά. Πρέπει να γίνει διερεύνηση. Γιατί πληρώθηκαν αυτές οι περιπτώσεις από τις οποίες από πουθενά δεν προκύπτει τί εργασίες έγιναν; Σε ποια συγκροτήματα έγιναν; Όταν μάλιστα σου λέει κι ο υπεύθυνος, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, ότι δεν κρατούσαμε στοιχεία, δεν κρατούσαμε αρχείο. Εμένα λοιπόν μου επιρρίπτете την ευθύνη, ή με χαρακτηρίζετε ότι είμαι προκατειλημμένος και θέλω να κάνω σόου; Εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι, ζήτησα συγκριτικά στοιχεία από τον κύριο Αγαϊτση, πληροφορίες. Πέστε μου. Δεν θέλουμε να προβούμε σε άδικες κρίσεις. Όμως διαβάστε και τις εξωδίκους που είναι μέσα στο φάκελο για να δείτε πώς απαντάει ο κύριος αυτός. Πάμε στην άλλη ερώτηση. Μιλήσατε για άποψη της υπηρεσίας. Πού θα ρίξω το βάρος κύριε Κουτσογιάννη, στην επιτροπή παραλαβής; Το βάρος το ρίχνω στον υπεύθυνο επιβλέποντα, αυτός που έκανε την τεχνική έκθεση και που όλες οι τεχνικές εκθέσεις ήταν αντιγραφές, κόπιες. Πού θα το ρίξω το βάρος; Στον κύριο, στον απλό τον υπάλληλο που δεν προλαβαίνει να βγάλει την δουλειά για την οποία είναι επιτετραμμένος και θα παρακολουθήσει τον προμηθευτή επί

10 μέρες αν άλλαζε φλάντζα ή αν έπαιρνε γερανό να κάνει; Πού θα την επιρρίψω την ευθύνη; Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη της υπηρεσίας; Δηλαδή, ποιός υπηρεσίας; Εδώ από ό,τι φαίνεται ο κύριος παράγοντας, ο οποίος διαμόρφωνε την όλη κατάσταση ήταν δυο τρία άτομα, ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Παλαιάς. Ο κύριος Παλαιάς δεν μας έδωσε καμιά πειστική απάντηση. Στην άποψη της υπηρεσίας θα στηριχτώ λοιπόν; Ο άνθρωπος δηλαδή που όταν του ζήτησα, ‘Πες μου πού είναι οι παλιές πομόνες;’, μου έλεγε ευθαρσώς ότι ‘με εντολή του Δημάρχου δόθηκαν στον...’, έτσι ακριβώς τα λέει, ‘με εντολή του Δημάρχου δόθηκαν στον κύριο Αγαΐτη’; Αυτή είναι η απάντησή μου. Πάμε παρακάτω. Ζημιώθηκε ο Δήμος; Αναφέρω συγκριτικά στοιχεία. Πέντε χρόνια βεβαίωση Κοπανού, για πέντε χρόνια έχει 52 αντλητικά συγκροτήματα και δύο μεγάλα αντλιοστάσια, οι συνολικές δαπάνες που έκανε από 01/01/2015 έως 04/08/2020 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 57.348,00 ευρώ και αρδεύει παρακαλώ 54.000,00 στρέμματα. 54.000,00 στρέμματα έκταση δυσανάλογη με την έκταση που άρδευαν οι πομόνες οι δικές μας. Λοιπόν, άλλη απάντηση, ΤΟΕΒ Κοπανού. ΤΟΕΒ Κοπανού, για να δω λίγο, εν πάσει περιπτώσει. ΤΟΕΒ Νάουσας, για ανάλογο αριθμό αντλητικών συγκροτημάτων για μία πενταετία, λοιπόν, οι δαπάνες που έκανε ήταν γύρω στις 67 με 70 χιλιάδες. Βεβαίωση από τον ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου, από τον οποίο είχατε ξεκινήσει, θυμάστε πολύ καλά, την έρευνά σας, βεβαιώνει, έχω την βεβαίωση, δεν την υπέγραψα εγώ, την υπέγραψε ο Πρόεδρος, ότι στα τέσσερα χρόνια που λειτούργησε τις 11 πομόνες ο ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου, δεν παρουσιάστηκε ούτε μία βλάβη που να αφορούσε αντικατάσταση ηλεκτροαντλίας, άλλο άλλη βλάβη, αρδευτικό δίκτυο κτλ. Βεβαίωση της ΔΕΥΑΝ, 16 γεωτρήσεις, 7 αντλιοστάσια, 23 αντλητικά συγκροτήματα και επιπλέον κάποια επιφανειακά, τα οποία λειτουργούν ολόκληρο το χρόνο, συνολική δαπάνη 92 χιλιάδες. Αν υπολογίσετε ότι αυτά δούλευαν ολόκληρο το χρόνο, δώδεκα και επιμεριστούν τουλάχιστον διαιρεθούν διά του τρία, γιατί η αρδευτική περίοδος κρατάει μόνο 4 χρόνια, λοιπόν, στα 92 πάμε διά του τρία, τριάντα χιλιάδες. Από τα συγκριτικά αυτά στοιχεία ή πρέπει να δεχτούμε ότι όλοι οι προηγούμενοι Δήμαρχοι και οι κατασκευαστές ανεξάρτητα, λοιπόν, δούλεψαν τους τότε Δημάρχους, τους τότε υπηρεσιακούς υπάλληλους και μας βάλαν σκάρτα πράγματα, τα οποία ήθελαν κάθε τόσο και λιγάκι αντικατάσταση ή ότι η δική σας Δημοτική Αρχή και ειδικά εσείς ο ίδιος εξαπατούσασταν από τους υπαλλήλους και κάνατε τέτοιες υπερβολικές δαπάνες. 619 χιλιάδες, 611 χιλιάδες, αν θυμάμαι καλά, είναι μόνο οι αναθέσεις οι απευθείας στον έναν προμηθευτή και μάλιστα τίθενται και άλλα ζητήματα, μη τηρώντας τις απαραίτητες διαδικασίες. Τέμνοντας, εντάξει; Γιατί είχατε μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ. Έχετε κάνει αναθέσεις τρεις τον αριθμό την ίδια ακριβώς ημέρα, χωρίς να προκηρύζετε διαγωνισμό. Ήταν τόση η αυτή, να μη χρησιμοποιήσω μια βαριά έκφραση, η ακαταστασία που υπήρχε, ότι σε ένα φάκελο, ενώ έχετε στείλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον κύριο..., να μην λέω κατά κόρον το όνομά του, εμφανίζεται προσφορά του κυρίου Βαλιάνου, μελετήστε τα αυτά, αυτά είναι τραγελαφικά. Η υπάρχει τιμολόγιο και επιμέτρηση που βεβαιώνει και ο κύριος Παλαιάς αλλά και ο προμηθευτής ότι εκτελέστηκαν οι εργασίες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και αναφέρουν ότι οι εργασίες αποκατάστασης έγιναν σωστά, όπως προβλέπει η τεχνική έκθεση, και στην περιοχή «ΓΑΛΛΙΚΑ», που είναι η επιφανειακή ηλεκτραντλία 100 ίππων και στην περιοχή «ΤΣΑΤΑΛΙ», που είναι 100 ίππων, όπως αναφέρω ρητά και κατηγορηματικά και δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση, πρόκειται για το ίδιο ακριβώς μέρος, εκεί που καταλήγει η λίμνη, η γνωστή λίμνη από την οποία αρδεύεται μέρος της κοινότητας της Μαρίνας. Αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Ζημιώθηκε ο Δήμος, οι αποκλίσεις είναι τεράστιες, δε θα κρίνω εγώ όμως, εγώ δεν θα κρίνω. Λοιπόν, εδώ για μένα υπάρχουνε σοβαρότατες ενδείξεις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την προσωπική μου άποψη ότι υπάρχουν και αποδείξεις, υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις. Το ζήτημα αυτό πρέπει να διερευνηθεί καταλλήλως και να αποδώσουμε «τα του Καίσαρος, τω Καίσαρι», εντάξει; , εξάλλου...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : ...εσείς ο ίδιος έχετε αποδείξει ότι, και καλά κάνατε, λοιπόν, μόλις αναλάβετε ούτε τα δημοτικά συμβούλια περιμένατε ούτε τα (...).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : ..κάνατε μηνυτήριες αναφορές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : ..να ολοκληρώσω κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί των ερωτήσεων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Βαρίες είναι οι κατηγορίες, να τελειώσω κύριε Πρόεδρε, επιτέλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν απαντάτε στις ερωτήσεις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Απάντησα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φεύγετε περισσότερο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ενημέρωσα, εσείς ξεκινήσατε κύριε Πρόεδρε με τον κύριο Κουτσογιάννη, δεν πρέπει να έχετε απαιτήσεις από τους άλλους, για αυτούς που λειτουργούν νόμιμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Βασιλείου.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : Κύριε Πρόεδρε και εγώ δύο κουβέντες πάνω στις ερωτήσεις που έθεσε ο κύριος Κουτσογιάννης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : Ενώ μπήκαν μια σειρά από ζητήματα, τα οποία χρειάζονταν πραγματικές απαντήσεις, θα περίμενα έτσι εγώ με περιέργεια να ακούσω αυτές τις απαντήσεις. Ο κ. Κουτσογιάννης τις διαπιστώσεις, τις οποίες κάναμε εμείς, τις μετέτρεψε σε ερωτήσεις. Δηλαδή, αντλίες που δεν υπήρχαν ή δεν υφίστανται; Ε, φυσικά. Όταν η μεγαλύτερη αντλία κάτω στην Ειρηνούπολη είναι των 100 ίππων και υπάρχουν αντλίες των 180, των 150 και των 135 ίππων, τί πρέπει να πούμε εμείς, ότι υπάρχουν; Θα πάμε κόντρα στη λογική; Θα βιάσουμε τη λογική δηλαδή; Ή θα πρέπει να κάνουμε τους χαζούς εμείς; Λέει μετά ότι, τί θέλει να πει ότι δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμπέρασμα; Αυτό το οποίο λέμε. Γιατί να υπάρξει ερώτηση σε αυτό; Δεν είχαμε τα κατάλληλα στοιχεία, δεν μας δόθηκαν τα κατάλληλα στοιχεία. Τονίζω πάλι ότι εγώ προσωπικά αυτό που ήθελα να γραφτεί εκεί πέρα, δεν ήθελα ούτε σε ένα σημείο να υπάρχει αδικία, λοιπόν, είπαμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Πού το παράξενο και σε αυτό; Τέταρτον. Το ότι πληρώθηκαν δε σημαίνει κι ότι νομιμοποιήθηκαν αυτά τα έργα. Αυτά τα έργα πληρώθηκαν επί θητείας σας. Η μία φορά που χρειάστηκε να πληρωθούν από τη νέα δημοτική αρχή και θεωρήσαμε τους εαυτούς μας και εμείς υπεύθυνους σαν δημοτικούς συμβούλους, ήταν τότε που κάναμε την ερώτηση και ζητήσαμε να μας δοθούν εξηγήσεις, γιατί ο κ. Αγαϊτσης με τέτοια πρεμούρα ζητούσε δικαστικά να πληρωθεί για αυτά τα έργα. Εκεί εμείς δεν θέλαμε να νομιμοποιήσουμε αυτήν και με αυτόν τον τρόπο αυτή την πληρωμή. Ακόμη και νόμιμη να ήταν, ένας συνεργάτης του Δήμου που έχει ωφεληθεί τα μάλα από τον Δήμο και θέλει, ας το πούμε έχει και τη φιλοδοξία να συνεχίσει να είναι και συνεργάτης, δε θα ζητούσε με δικαστική εντολή να πληρωθεί εντός ελαχίστων ημερών. Αυτό ήταν και η αρχή που κάναμε εμείς σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ την ερώτησή μας. Τώρα, αν ζημιώθηκε και πώς ζημιώθηκε, δεν θα το κρίνουμε εμείς, αυτό θα κριθεί από εκεί που πρέπει να κριθεί. Δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε τιμολογητής, ειδικός στις πομόνες, στις γεωτρήσεις και σε όλα αυτά, έτσι; Αν ζημιώθηκε και πόσο ζημιώθηκε, πέρα από αυτά που είπε ο κ. Βασιλείου, αυτά θα κριθούν από άλλους. Εγώ θα ήθελα να πω επιπλέον, ότι στη θέση Ροδοχώρι, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κ. Πρόεδρος, γιατί στις θέσεις που ζητούσαμε να πάμε να επισκεφτούμε, δεν πηγαίναμε στα τυφλά, ζητούσαμε και ανθρώπους που ήξεραν τις περιοχές. Ο κ. Μωυσίδης πάνω στο Ροδοχώρι, ο προηγούμενος Πρόεδρος, μας ανέφερε σε μία από τις περιπτώσεις, υπάρχει γεώτρηση και δεν υπάρχει πομόνα εκεί πέρα, καμία, και δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ πομόνα, ε, σε εκείνην την πομόνα γίνονταν συντηρήσεις. Αυτό εγώ πρέπει να το δεχτώ; Σαν αληθινό; Αντίθετα υποβάλω την ερώτηση άμα θέλετε, ευχαριστώ. Αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, ο λόγος στον κ. Δάγγα.

ΔΑΓΓΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, έτσι πως πάμε δε βλέπω να τελειώνουμε το θέμα τόσο νωρίς γιατί αντί να απαντάμε στις ερωτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται, τοποθετούμαστε εκ των υστέρων και θα το πάμε μέχρι το πρωί. Χαίρομαι που επιτέλους ήρθαν οι τεχνικές εκθέσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη και σύντομη. Είχα να υποβάλλω τέσσερις ερωτήσεις στον κ. Τσουκαλά, αλλά διαπιστώνω ότι ο κ. Τσουκαλάς έχει αρκετά τεχνικές γνώσεις μετά από αυτήν την τοποθέτηση την οποία έκανε, οπότε λοιπόν οι ερωτήσεις είναι τρεις. Κύριε Τσουκαλά, οι παρατηρήσεις οι οποίες έχετε αποτυπώσει, την έκθεση την οποία υποβάλλατε, στηρίζονται στις δικές σας γνωματεύσεις ή του τεχνικού του οποίου είχατε μαζί σας; Μια ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη ερώτηση. Συμφωνείτε ότι υπάρχουν εικονικά τιμολόγια; και αν ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα προσκομίσετε στη γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου. Και η τελευταία ερώτηση, σύντομη απάντηση. Εάν έχετε εικόνα, ότι αν έχουν υπάρξει βλάβες στις πομόνες στα δύο τελευταία χρόνια και αν λειτουργούν κανονικά; Και αν έχουν υπάρξει, να το πείτε και αν δεν έχουν υπάρξει να μου πείτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σύντομες απαντήσεις θα ήθελα, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ. Τσουκαλά.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : Πολύ σύντομα γιατί δεν τις θεωρώ ιδιαίτερες, η μία ερώτηση είναι τρεις, η μία. Αν είχα τεχνικές γνώσεις εγώ; Φυσικά και δεν έχω τεχνικές γνώσεις ούτε και εσείς φαντάζομαι έχετε ούτε και κανέναν άλλον ούτε και ο κ. Βασιλείου έχει τεχνικές γνώσεις. Η επιτροπή άλλωστε αυτόν τον λόγο είχε που δημιουργήθηκε για αυτό και δεν αποτελούνταν από ένα μόνο άτομο αλλά και μόνος μου αν έφτιαχνα την διερεύνηση, αναγκαστικά θα απευθυνόμουν σε κάποιον ηλεκτρολόγο μηχανικό, να μου διευκρινίσει κάποια πράγματα. Την αντιστοιχία π.χ. κιλοβάτ και ιπποδύναμης, δεν ήξερα εγώ την αντιστοιχία, την διαπίστωσα και σαν γνώση την βάλουμε μέσα. Ορισμένα πράγματα σας λέω ότι χρειάζονται απλή λογική, την οποία θα μου επιτρέψετε να μην την καταργήσω. Γνώσεις, αυτό σας λέω, δεν είχα. Εικονικά τιμολόγια. Δε θα κρίνω εγώ κ. Δάγγα αν υπήρχαν εικονικά τιμολόγια, αυτά άλλος θα τα κρίνει. Αν υπήρχαν βλάβες. Φυσικά κάποιες βλάβες μπορεί να υπήρχαν. Τώρα σε ποιο βαθμό υπήρχαν; Πώς καταγράφονταν; Και πόσο κοστολογούνταν; Και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα αν διαβάσατε το πόρισμα, διαπιστώνονταν οι βλάβες σε υπόγειες υδραντλίες πριν καν αυτές ανελκυσθούν ..

ΔΑΓΓΑΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη κ. Τσουκαλά ίσως δε με καταλάβατε. Πρόεδρε με συγχωρείτε, δεν παρεμβαίνω απλά επειδή...

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : Ναι πέστε μου.

ΔΑΓΓΑΣ: Τα δύο τελευταία χρόνια ρώτησα, από την ανάληψη της διοίκησης, της νέας διοίκησης, εάν υπήρξαν βλάβες, αν έχετε υπόψη σας, εάν υπήρχαν βλάβες, τα δύο τελευταία χρόνια, αυτό ρώτησα.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : Όχι, σε αυτήν την περίπτωση, δεν ξέρω αν υπήρχαν βλάβες, εκείνο που ξέρω όμως και θα παρακαλούσα, δεν είμαι άλλωστε στη Δημοτική Αρχή, δεν ασκώ εξουσία εγώ, εκείνο όμως που ξέρω και παρακαλώ να με διορθώσουν αν κάνω λάθος, τα δύο τελευταία χρόνια το ποσό που δαπανήθηκε για βλάβες στις υδραντλίες στις αντίστοιχες ήταν 10.000 ευρώ. Αν κάνω λάθος διορθώστε με κύριοι της Δημοτικής Αρχής, αυτό ήθελα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Δάγγα. Ο κ. Λακηνάνος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε (...) και εγώ, εντάξει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ερώτηση ήταν προς τον κύριο Τσουκαλά, κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ναι να διευκρινίσω σε αυτά που είπε ο κ. Τσουκαλάς, σε απάντηση του κ. Δάγγα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο σύντομα παρακαλώ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ο κύριος Δάγγας είπε, εάν θεωρείτε εικονικά τα τιμολόγια και πού είναι αυτά; Εμείς τα έχουμε τα εικονικά τιμολόγια; Αν κριθεί ότι αυτά τα τιμολόγια είναι εικονικά θα κριθεί από τον αρμόδιο, ούτε από τον αρμόδιο εισαγγελέα, από το αρμόδιο δικαστήριο, δεν έχουμε εμείς κανά εικονικό τιμολόγιο στα χέρια μας, εντάξει; Εκ των υστέρων κρίνετε ένα τιμολόγιο αν είναι εικονικό, αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γίνεται έρευνα από πολλές υπηρεσίες. Πώς λοιπόν μας κάνει την ερώτηση ο κ. Δάγγας αν γνωρίζουμε και γιατί δεν τα προσκομίζουμε τα εικονικά τιμολόγια; Βλάβες; Ασφαλώς και υπάρχουν βλάβες. Τί βλάβες; Στο αρδευτικό δίκτυο; Ασφαλώς και υπάρχουν. Που αντικαθιστούνται, γίνονται, αποκαθίστανται κατά περίπτωση. Βλάβες σε ηλεκτροαντλίες; Καμία. Δε θυμάμαι καμία, πήρα και σχετική βεβαίωση και το ποσό που αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, τα 10.000 ευρώ, αφορούν το ραντιστικό του Αρχαγγέλου όπου δαπανήθηκαν, ξεκίνησε επί των ημερών τους και ολοκληρώθηκε επί των ημερών της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Τώρα, όσον αφορά αν είχαμε τεχνικές γνώσεις ή όχι. Δεν έχω γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα, κάτι ξέρω από ηλεκτροαντλίες. Μέσα στους αγρότες έχω μεγαλώσει, όμως δε χρειάζεται φιλοσοφία να κάνεις αντιπαραβολή. Πέρα από τις αντλίες που σηκώσαμε, τα κύρια συμπεράσματα δεν είναι από εκεί. Τα κύρια συμπεράσματα είναι από τα υπάρχοντα έγγραφα. Δε χρειάζεται λοιπόν εμπειρία να 'χεις για να διαπιστώσεις ότι διαβάζοντας ολοκληρωμένο ένα φάκελο ενός τιμολογίου πώς πληρώθηκε, ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν η τεχνική έκθεση σου γράφει άλλα, όταν σου προμηθεύουν άλλα, όταν εσύ διαπιστώνεις ότι αυτά τα οποία προμηθεύουν δεν υπάρχουν. Πού τα βάλαν; Δηλαδή όταν κάναν συντήρηση στις αντλίες του κολυμβητηρίου 50, 60 ίππων, σε ποιες αντλίες κάνανε δηλαδή; Γιατί δε λέγανε την πραγματικότητα; Ότι κάναμε συντήρηση στις ηλεκτροαντλίες που υπάρχουν κι είναι 7,5 ίππων. Χρειάζεται δηλαδή ειδικές γνώσεις για να διαπιστώσεις; Δηλαδή ο κ. Μπάμπος όταν μας βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ηλεκτροαντλίες, μας λέει ψέματα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου επαναλαμβάνομαστε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Τέλειωσα κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λακηνάνε.

ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση έχω να κάνω μόνο. Αναφέρθηκε και αναφέρθηκε στη σελίδα 5 ότι δεν υπήρχαν δελτία καταστροφής των αποσυρμένων υλικών, απ' τις αντλίες, πομόνες inverter και οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο αυτό που θέλω όμως εγώ να... ,ειπώθηκε μάλλον ταυτόχρονα εδώ μέσα, ότι αυτά τα υλικά, μπορεί να μην υπάρχουν τα δελτία καταστροφής αλλά αποθηκεύονταν στο χώρο του βιολογικού, αν κατάλαβα καλά, και το λέτε κάπου και στη σελίδα 5 της έκθεσής σας. Εκεί στο βιολογικό όμως, από ό,τι πάλι λέγεται μέσα, υπήρχαν κάμερες. Αυτές οι κάμερες δεν έχουν καταγράψει αυτά τα υλικά; Που μπορεί να μην υπάρχουν δελτία καταστροφής ωστόσο όμως προφανώς θα δείχνουν ότι υλικά τα οποία αντικαταστάθηκαν και αποσύρθηκαν εναποτέθηκαν στο χώρο του βιολογικού. Οι κάμερες τί έχουν καταγράψει; Έχετε το υλικό των καμερών; Αυτή την ερώτηση είχα να κάνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου με ακούτε;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήστε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Θα απαντήσω, ήδη θεωρώ ότι έχω απαντήσει, ακούγομαι ; Ακούγομαι κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγεστε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κοιτάζτε να δείτε, να γίνει μια διευκρίνιση, ότι όλες αυτές οι παλιές ηλεκτροαντλίες, εάν δεν είχε γίνει το σχετικό έγγραφο, το οποίο ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά και θυμάμαι, 1/10/2019 προς τον κύριο Παλαιά, δεν θα είχαν μαζευτεί εκεί, ασφαλώς και υπάρχουν κάμερες. Η πρώτη φορά ήταν μεταφορά με ένα αγροτικό μικρό και η δεύτερη ήταν με ένα ημιφορτηγό που έγραφε τα διαφημιστικά «ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ», αυτά τα στοιχεία μας έδωσαν οι κάμερες. Όπως προανέφερα, πήγαμε όταν μας ειδοποιήθηκαν, όταν είδανε, ζήτησαν και τη βοήθεια και των υπαλλήλων εκεί πέρα για το ξεφόρτωμα, ήταν και ο προμηθευτής και ο κύριος Παλαιάς και κάποιος άλλος τρίτος. Δεν συγκεντρώνονταν δηλαδή, εδώ οι αλλαγές άρχισαν από το '16, κάνω μια διευκρίνιση, όχι απ' το 2015, απ' το 2015 έγινε μόνο μία στα «ΓΑΛΛΙΚΑ». Από το 2016 από το τέλος ξεκίνησε συνήθως, όχι συνήθως, ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, εάν συγκεντρώνονταν λοιπόν μία, μία θα έλεγα, εντάξει υπήρχε μια παράλειψη, δεν έγινε πρωτόκολλο καταστροφής, την άφηναν εκεί, ήταν..., δεν ήταν επισκευάσιμη, την άφηναν εκεί. Μετά από το δικό μου το έγγραφο μαζεύτηκαν όλες αυτές οι ηλεκτροαντλίες και όταν πήγαμε εκεί, μας δείξαν βέβαια οι αρμόδιοι υπάλληλοι και τις κάμερες, οι οποίες έχουν παραδοθεί και στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, στο τμήμα ασφαλείας που ήρθε. Λοιπόν, βγήκαν φωτογραφίες, οι οποίες έχουν παραδοθεί μία προς μία και ήδη ελέγχονται, προέλευσή τους, μάλιστα δε σας κρύβω ότι, αν θυμάμαι καλά, η μία έγραφε «ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ» και η άλλη έγραφε ένα περίεργο όνομα από κάτω. Για αυτό κάπου στο πόρισμα διαπιστώσεων γράφω ότι ενδεχόμενα συλλέχτηκαν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν αυτές που όπως προανέφερα προηγούμενα, φαντάζομαι και από αυτά που έρχονται τα έγγραφα, ότι υπάρχει προκαταρκτική εξέταση ως προς τη διερεύνηση της προέλευσης των ηλεκτροαντλιών αυτών. Και τώρα στο εύλογο ερώτημα του κυρίου Λακηνάνου. Ασφαλώς αν ο κύριος Παλαιάς ήταν συνεργάσιμος και ερχόταν να μου πει, και τους λέγαμε, ενώπιον της επιτροπής, όχι ενώπιον εμού, ενώπιον της επιτροπής, και έλεγε, πρόσφατα, τότε έγιναν οι κεραυνοπληξίες στο Δήμο Ειρηνούπολης, στην δημοτική ενότητα Ειρηνούπολης; Το 2019 τον Ιούλιο. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση τον Αύγουστο, αναλάβαμε εμείς το Σεπτέμβριο, τρεις μήνες μετά, δε θυμόταν δηλαδή από τη θέση «ΑΥΛΕΣ» ποια ηλεκτροαντλία αντικατέστησαν; Αφού ήταν παρών. Δεν θυμόταν από τη θέση «ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΣ» ποια ηλεκτροαντλία αντικατέστησαν; Ήταν παρών, ο ίδιος ήταν παρών και βεβαίωνα την καλή εκτέλεση. Παρόλα αυτά μας είπε και εδώ προκαλεί φοβερή περιέργεια, ότι, που δε στέκει στη λογική, ότι δεν κρατούσαν αρχείο, ούτε αυτός, ούτε η υπηρεσία του, ούτε ο κ. Παλαιάς. Λοιπόν, εξάλλου λέει δεν ήταν υποχρεωμένος και από τις συμβάσεις, όταν όμως πήραν την μία επιστολή, κατευθείαν όλες οι ηλεκτροαντλίες που είναι αναρίθμητες, 70, 80, 90, κανένας δε μπόρεσε να τις μετρήσει. Κάθισε ο κ. Τζουβάρας μια ολόκληρη μέρα και έβγαζε φωτογραφίες. Λοιπόν, που για τις περισσότερες που πήραμε από εδώ γύρω πληροφορίες, οι περισσότερες λεν αυτές έχουν αποσυρθεί εδώ και 30, 40 χρόνια. Όχι άλλη απάντηση δεν έχω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μυλωνάς.

ΜΥΛΩΝΑΣ: Πρόεδρε, ακούγομαι ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε Μυλωνά, ακούγεστε βαθιά, παρακαλώ.

ΜΥΛΩΝΑΣ: Λοιπόν, μελέτησα το πόρισμα που έβγαλε η επιτροπή, το οποίο είναι περίπου 59 σελίδες, όσον αφορά το πόρισμα και ήθελα να κάνω βέβαια μερικές ερωτήσεις εδώ, οι οποίες βέβαια

απαντήθηκαν οι περισσότερες, αλλά εκεί που ήθελα να ρωτήσω, ειδικά τον κύριο Βασιλείου, διότι βλέπω ότι έχει γνώση του θέματος αυτού. Ενώ σε πάρα πολλά σημεία οι αναθέσεις κοστίζουν 24 χιλιάδες, 20 χιλιάδες, 18 χιλιάδες, 7 χιλιάδες, συν το ΦΠΑ συν το ένα, συν το άλλο, σε ένα σημείο, προς το τέλος του πορίσματος γράφει ότι δαπανήθηκαν 224.707,00 ευρώ. Τί έγινε εκεί πέρα ; Γιατί έχουμε ένα τέτοιο άλμα, μήπως είναι λάθος το νούμερο ; Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν λάθος το νούμερο διότι από 24 χιλιάδες, που ήταν οι αναθέσεις πήγαν στις 224 χιλιάδες.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Προφανώς για να σας καλύψω είναι λάθος κ. Μυλωνά, είναι λάθος, είναι 24, όλα ήταν είκοσι τέσσερα τετρακόσια, είκοσι τέσσερα πεντακόσια.....

ΜΥΛΩΝΑΣ: Εντάξει γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ..ναι, και εδώ τώρα επίσης θέλω να ρωτήσω το εξής, υπάρχει μία τεράστια διαφορά στη σύγκριση, που όπως είπατε, που όπως αναφέρατε, μεταξύ αυτών που δαπανήθηκαν στην περίοδο αυτήν των τριών χρόνων, και στις άλλες αρμόδιες επιτροπές, περιοχές του ΤΟΕΒ. Δηλαδή ενώ είναι περίπου 690 χιλιάδες, είναι 620 συν 72, 71 χιλιάδες, φτάνουμε τις 690 χιλιάδες. Οι άλλοι τοπικοί ΤΟΕΒ αναφέρεται ότι στην ίδια χρονική περίοδο δαπάνησαν από 50 μέχρι 90 χιλιάδες ευρώ. Πώς γίνεται; Μήπως οι εργασίες ήταν πάρα πολύ περισσότερες λόγω της κεραυνοπληξίας των διαφόρων καταστάσεων που δημιουργήθηκαν εκεί πέρα; Αυτό ήθελα να ρωτήσω.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ναι, να απαντήσω ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήστε.

ΜΥΛΩΝΑΣ: Ναι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Φαντάζομαι εφόσον διαβάσατε το πόρισμα κ. Μυλωνά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Εκεί που έχουμε άποψη, έχουμε άποψη, εκεί που δεν έχουμε άποψη, δεν έχουμε άποψη. Βεβαίως το ερώτημα που θέτετε, γιατί αυτή η μεγάλη απόκλιση; Είναι πραγματικά μεγάλη απόκλιση και όπως γράφουμε και στο πόρισμα είναι ότι αποκλίσεις δεν υπάρχουν ανάμεσα στον Δήμο Νάουσας και στους υπόλοιπους ΤΟΕΒ ή τη ΔΕΥΑΝ. Αποκλίσεις υπάρχουν και ως προς το γεγονός των τιμών. Π.χ. οι τελευταίες που ήταν, οφείλονταν στην κεραυνοπληξία, έχουμε μία πομόνα, η οποία διαπιστωμένα, γιατί τη σηκώσαμε, είναι 90 ίππων, άσχετα αν τη γράφει 100 ίππων, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει και τεράστια διαφορά 90 με 100 ίππους, λοιπόν, μόνο το κεφάλαιο, στο κεφάλαιο αγοράς αναφέρεται 28.200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, κάπου 34.000,00, τη στιγμή που σε άλλα τιμολόγια, μεγαλύτερη πομόνα, μεγαλύτερη ηλεκτροαντλία 100 ίππων, λοιπόν ή και 180 ίππων αναφέρεται 11.100,00. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιου είδους αποκλίσεις. Τεράστιες αποκλίσεις. Για αυτές τις αποκλίσεις εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω. Περισσότερο να σας πω ότι, το αναφέρω μέσα, ζητήσαμε και από τις ..στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε προσφορά και υπήρχε μια δαιδαλώδης διαδικασία, δυο απευθείας αναθέσεις, δυο οικονομικές επιτροπές, καταγεγραμμένα μέσα είναι, ας αξιολογηθούν από τους αρμόδιους φορείς. Ζητήσαμε και τη γνώμη και των άλλων δύο, οι οποίοι έκαναν προσφορά, των οποίων οι αποκλίσεις είναι ελάχιστες, λοιπόν και προκρίθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, αυτό το λέω με σιγουριά, προκρίθηκε ο συγκεκριμένος, λοιπόν, να μας δώσουν και όταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μας είπαν, βεβαίως και θα απαντήσουμε. Όταν στείλαμε email δεν απάντησαν και αναγκαστήκαμε και στείλαμε και εξώδικη πρόσκληση τελευταία, λοιπόν, ο ένας την παρέλαβε, ο άλλος μάλιστα άρχισε να βρίζει και δεν την παρέλαβε, θυροκολλήθηκε. Δεν έχουμε απάντηση ούτε από εκεί, εάν πράγματι αυτές, ήταν οι πραγματικές προσφορές, και να συμπληρώσω και κάτι, με αφορμή αυτό που ρωτήσατε και αυτό που είπα, είναι ότι οι τελευταίες προσφορές, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνεται σε τρεις, σε αντίθεση με όλες τις άλλες προσκλήσεις ενδιαφέροντος, οι οποίες έφενγαν από το αρμόδιο γραφείο του κυρίου Παλαιά, αυτή τη φορά έφενγαν από το γραφείο προμηθειών, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, με την υπογραφή του κυρίου πρώην Δημάρχου, του κυρίου Κουτσογιάννη. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τασιώνας.

ΤΑΣΙΩΝΑΣ : Ακούγομαι κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε Τασιώνα.

ΤΑΣΙΩΝΑΣ : Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στις πομόνες της ΔΕΥΑΝ, όπου ήταν 17 οι πομόνες στο σύνολο και σύνολο αντλιών, 14 αντλίες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τασιώνα ερωτήσεις.

ΤΑΣΙΩΝΑΣ : Ναι, ερώτηση θα καταλήξω. Που μαζί με τις υπηρεσίες του κυρίου, αυτές δούλευαν όλο το χρόνο , και μαζί με τις υπηρεσίες του κυρίου Μαμούρη, που δεν αφορούσαν μόνο τις πομόνες και πάλι το ποσό των εξόδων είναι 90 χιλιάδες για τα 5 έτη, '15 με '19, '20. Εδώ μιλάμε για μικρότερο

αριθμό πομονών που δε δουλεύουν όλο το χρόνο και το ποσό εξόδων ήταν σχεδόν επταπλάσιο με οκταπλάσιο, (.....)χιλιάδες, πόσο ανέφερε ο κ. Βασιλείου. Εγώ θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, okay, ήταν απευθείας ανάθεση. Προσφορές δεν είχε πάρει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ; Αν δεν πήρε προσφορές, δηλαδή τί ; (.....) απευθείας στον κ. Αγαϊτση; Γιατί μιλάμε για τεράστια διαφορά στο ποσό, που προκαλεί εντύπωση σε όλους μας, ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Απαντώ ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ακούγομαι ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγεστε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Λοιπόν, στην τελευταία δουλειά που έγινε, δηλαδή που αφορούσε την υποτιθέμενη κεραυνοπληξία, υπήρχαν προσφορές και αναφέρθηκαν προηγούμενα, είχαν παρθεί δύο προσφορές, από τον κύριο Βαλιάνο και από τον κύριο Κούρτα. Σε ένα άλλο τιμολόγιο βρέθηκε αντί η προσφορά του κύριου Αγαϊτση, η προσφορά του κυρίου Βαλλιάνου νομίζω μέσα. Λοιπόν, άλλες προσφορές, από αυτά που μας έδωσε η υπηρεσία τα έγγραφα και επιφυλάσσομαι γιατί μπορεί να ξέφυγαν κάποια, στις άλλες απευθείας αναθέσεις η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνονταν προς τον κύριο Αγαϊτση μόνο, σε αντίθεση με την τελευταία πρόσκληση που απευθύνονταν και προς τους τρεις. Αυτό είναι το ένα σκέλος της απάντησης. Το άλλο σκέλος της απάντησης που ενδεχόμενα έχει να κάνει με την κατάτμηση είναι ότι, όπως αναφέρω και στο πόρισμα, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία έχουν γίνει απευθείας αναθέσεις την ίδια ακριβώς ημέρα, τουλάχιστον για τρεις περιπτώσεις. Λοιπόν, που εδώ υπήρχε κατά τη γνώμη μου σκόπιμη κατάτμηση, διότι έπρεπε να γίνει διαγωνισμός. Με το δεδομένο ότι, αν παρατηρήσετε τα τιμολόγια, τα περισσότερα, οι συντηρήσεις και οι αντικαταστάσεις έχουν γίνει εκτός αρδευτικής περιόδου και δεν δικαιολογούν το λεγόμενο κατεπείγον. Το οποίο λεγόμενο κατεπείγον δεν δικαιολογείται ούτε και στην περίπτωση της κεραυνοπληξίας γιατί υποτίθεται η περίπτωση της κεραυνοπληξίας έγινε στις 10 του μηνός Ιουλίου, λοιπόν, το σήμα ήρθε από κάτω γύρω στις 27, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 26 Ιουλίου έκανε έγγραφο ο κύριος Κουτσογιάννης προς την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Ο κύριος Παλαιάς απάντησε στις 27 ότι θα κάνει έκθεση. Ο κ. Κουτσογιάννης δεν περίμενε την έκθεση του κυρίου Παλαιά αλλά έκανε απευθείας ανάθεση στον κύριο, στον γνωστό προμηθευτή, χωρίς καν ενδεικτικό προϋπολογισμό. Την ίδια μέρα που έκανε απευθείας ανάθεση έκανε και έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να εγκρίνει υποτίθεται το επείγον και τελικά αφού, για αυτό είπα ότι υπάρχει μια διελκυστίνδα εδώ πέρα σε αυτήν την τελευταία περίπτωση. Αφού στάλθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά από όλα αυτά στις 6/8, στις 6/8 ήρθαν οι απαντήσεις και των τριών, στις 6/8 του 2019 μιλάμε, ο κύριος Παλαιάς έκανε την εκτίμηση ότι είναι συμφερότερη η προσφορά του κυρίου, γνωστού προμηθευτή, λοιπόν, στις 13/8, βλέπετε ότι είμαι απόλυτα ενημερωμένος, τον έχω διαβάσει αυτόν τον φάκελο 150 χιλιάδες φορές. Στις 13/8 ο κ. Κουτσογιάννης έκανε μία απευθείας ανάθεση πάλι, πάλι για τις ίδιες τις πομόνες. Λοιπόν, με βάση την τεχνική έκθεση του κ. Παλαιά που είχε συνταχτεί πλέον στις 30 Ιουλίου, λοιπόν, και τελικά το πρωτόκολλο παραλαβής έγινε στις 26/8 και τα υλικά μπήκαν στην αποθήκη στις 28/8. Αυτά για την ιστορία. Όχι, στις 26/8 μπήκαν τα υλικά και στις 28/8, δηλαδή δύο ή τρεις μέρες προτού παραδώσει την εξουσία, λοιπόν, συγκάλυψε οικονομική επιτροπή όπου εκ των υστέρων ενέκρινε με την διαδικασία του κατεπείγοντος, δηλαδή ότι είχε προχωρήσει σε μια ενέργεια επειδή υπήρχε κατεπείγον, έτσι ανέφερε τουλάχιστον, ότι πρέπει μέσα στο κατακαλόκαιρο οι αγρότες να ποτίσουν, λοιπόν, ενέκρινε και πάλι την απευθείας ανάθεση των 127 χιλιάδων περίπου ευρώ. Λοιπόν, τώρα από την ημέρα που διαπιστώθηκε η κεραυνοπληξία 10, 11 του μηνός Ιουλίου, κηρύχτηκε ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης γύρω στις 12 με 13 Ιουλίου μέχρι και τον Αύγουστο που έγινε η τελευταία πράξη, πέρασαν 2 μήνες. Αν εσείς μπορείτε να δικαιολογήσετε το επείγον εγώ σας διαβεβαιώνω ότι δεν μπορώ να δικαιολογήσω επείγον σε αυτήν την περίπτωση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πολύ, ζήτησε και ο Δήμαρχος για ερωτήσεις, κ. Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, για να καταλάβω και εγώ λίγο που δεν είμαι από αγροτική οικογένεια, δεν έχω σχέση με όλα αυτά τα.., δεν ήξερα δηλαδή πριν από δύο χρόνια ακριβώς πώς λειτουργούν οι πομόνες κ.τ.λ. Κύριε Βασιλείου σε τρία χρόνια λέτε φάγαμε, ξοδέψαμε 691.312,00 ευρώ, όπως διαβάζω στο πόρισμά σας. Αντίστοιχα στην πενταετία, στην τετραετία, σε μεγαλύτερο δηλαδή

διάστημα, βλέπω ότι ο ΤΟΕΒ για περισσότερες πομόνες ξοδεύουν 57.000,00, 65.000,00, η ΔΕΥΑΝ 98.000,00 για όλο το χρόνο και για περισσότερες πομόνες. Θεωρείτε αυτό το κόστος εύλογο ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Έχω απαντήσει, μία, μία ερώτηση παρακαλώ να απαντώ, έχω απαντήσει ήδη. Οι αποκλίσεις είναι τεράστιες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πολύ ωραία.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Θα επαναλάβω και πάλι ότι ή αυτοί οι οποίοι εγκατέστησαν τις διάφορες ηλεκτροαντλίες σε όλες τις περιοχές της Νάουσας, ακόμα και στο κολυμβητήριο, λοιπόν, έπιασαν στον ύπνο τις τεχνικές υπηρεσίες των τότε δήμων Ειρηνούπολης, Ανθεμίων και της Νάουσας και έβαλαν υλικά από το Πακιστάν ή από το Αφγανιστάν, λοιπόν, ή κάτι άλλο συμβαίνει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βρήκατε εσείς υλικά από το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν στις πομόνες ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Δεν άκουσα καλά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βρήκατε υλικά απ' το Πακιστάν ή απ' το Αφγανιστάν στις πομόνες (..);

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Όχι δε βρήκαμε, εννοώντας ότι μας βάλανε, πιάσανε στον ύπνο τους αρμόδιους υπαλλήλους και βάλανε υλικά κατωτέρας ποιότητας δηλ. τα υλικά τα οποία χαλάνε κάθε χρόνο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Την τριετία που κάνατε έλεγχο πόσες πομόνες άρδευσης λειτουργούσαν, λειτουργούσαν όμως, στο Δήμο, συνολικά ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Για την τριετία που κάναμε έλεγχο ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ..πόσες πομόνες λειτουργούσαν στο Δήμο, συνολικά ; (..) του Δήμου εννοώ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Για την τριετία που κάναμε έλεγχο, τρία χρόνια και κάτι, τρία χρόνια παρά κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς, λειτουργούσαν, να συμπληρώσω ότι υπάρχει και μία πομόνα στην οποία έγιναν εργασίες το 2015 στη θέση «ΓΑΛΛΙΚΑ» και μάλιστα αυτό είναι το τραγικό, και το αναφέρω, το αναφέρουμε μέσα και στο πόρισμα, ότι η επιφανειακή αυτή ηλεκτροαντλία, η οποία είναι από τις AEGA, από τις γερμανικές που δεν κυκλοφορούν πλέον και όσες φορές προσπάθησα να πάρω πληροφορίες για τον τύπο, γιατί φαίνεται ο τύπος πάνω, λοιπόν, ούτε λίγο, ούτε πολύ, με παρέπεμψαν στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ηλεκτροαντλία είχε γίνει επισκευή, λοιπόν, και το τιμολόγιο για την επισκευή αυτή, μεσούσης της περιόδου της καλοκαιρινής, κόπηκε στις 10/8. Το παράξενο και το τραγικό της ιστορίας και το αναφέρω, είναι ότι τέσσερις μέρες μετά ακολουθεί το άλλο τιμολόγιο πάλι για την συγκεκριμένη ηλεκτροαντλία την επιφανειακή, τέσσερις μόνο μέρες μετά, ο κύριος Παλαιάς κάνει τεχνική έκθεση και λέει ότι θέλει αντικατάσταση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πράγμα το οποίο και έγινε, λοιπόν, επικαλούμενος ότι κατά την λειτουργία διαπιστώθηκαν διάφορες βλάβες. Δηλαδή, φανταστείτε, δε βάζω μόνο τέσσερις μέρες, το τιμολόγιο κόπηκε στις 10/8, βάζω ένα μήνα γιατί η τεχνική έκθεση έχει γίνει πριν από ένα μήνα για τη συντήρηση αυτής της βλάβης. Λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη λοιπόν, αυτό το είπα για το χρονικό διάστημα, ότι οι υπόλοιπες πομόνες άρχισαν να αντικαθιστούνται ή να συντηρούνται από το έτος 2016 και μετά, λοιπόν, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης υπήρχαν 11 υδραντλίες άρδευσης, μιλάμε για άρδευσης, εντάξει ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για Ανθέμια, Νάουσα;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ορίστε ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για όλο το Δήμο Νάουσας ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Για την δημοτική ενότητα Ανθεμίων υπήρχαν υδραντλίες, ηλεκτροαντλίες άρδευσης, μόνο στην τοπική κοινότητα Μαρίνας, τρεις στον αριθμό, από τις οποίες, όπως προανέφερα, η μία στη θέση «ΣΑΚΡΑΒΙΤΣΑ» που την προσδιορίζουν άλλες φορές για 90, άλλες φορές για 80 κ.τ.λ. και τελικά είναι γύρω στα 20 και δε λειτουργεί, είναι πάνω στο βουνό, κι είναι και σε άθλια κατάσταση, έχουμε προσκομίσει σχετικές φωτογραφίες, λοιπόν, αν προσθέσουμε και τις τρεις αυτές είναι έντεκα και τρεις δεκατέσσερις. Οι ηλεκτροαντλίες άρδευσης, έχει προστεθεί και μία «ΔΑΜΦΟΡ» στην περιοχή Ροδοχωρίου, μία στη θέση «ΒΡΥΣΗ» στην περιοχή Ροδοχωρίου, πάμε λοιπόν δεκατέσσερις και δύο δεκαέξι και μία στη θέση «ΤΣΑΪΡΙΑ» που από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος, ο Τάσος ο Μωυσίδης, έχει μεν γίνει μεν γεώτρηση, δεν υπάρχει μέσα τίποτα, κανένα υλικό. Λοιπόν, στην ουσία μιλάμε δηλαδή για 11 και 3 δεκατέσσερις και δύο δεκαπέντε, από την οποία αποδεδειγμένα η «ΣΑΚΡΑΒΙΤΣΑ» δε λειτουργούσε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άρα λοιπόν δεκαέξι, δύο δε λειτουργούσαν, δεκατέσσερις. Να σας κάνω μια ερώτηση;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : 14.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : όμως υπάρχουν και ορισμένα τιμολόγια που αφορούν τη δημοτική ενότητα Νάουσας και δη το κολυμβητήριο Νάουσας και τις ηλεκτροαντλίες στη θέση του Άλσους Αγίου Νικολάου και του Γηπέδου που όμως το Άλσος του Αγίου Νικολάου που προανέφερα είναι 2 μόνο ενώ αναφέρονται 5. Στο Γήπεδο είναι μία ενώ αναφέρονται δύο και βέβαια αναφέρονται και κάποιες μικρές και...Πλατεία Καρατάσου, γήπεδο κ.τ.λ. που δεν τις επισκεφτήκαμε καν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κατάλαβα, περίπου 15 πομόνες. Πείτε μου λίγο από τα τιμολόγια που βρήκατε πόσες φορές είτε εν μέρει, ή εν τω συνόλω τις αγοράσαμε σε τρία χρόνια; Δηλαδή πόσα τιμολόγια αγοράς βρήκατε ; Και πόσες φορές...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Αν θυμάμαι καλά γύρω στα 23, 24 τιμολόγια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αρα έχουμε 24 τιμολόγια αγοράς πομόνες για δεκαπέντε αντλίες και πόσες συντηρήσεις ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Και συντηρήσεις.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συντηρήσεις πόσα ; πόσα τιμολόγια ; (..)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Τα γράφω κύριε Δήμαρχε μέσα, τώρα είναι, οι περισσότερες είναι αγορές, εντάξει;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κατάλαβα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Οι άλλες είναι συντηρήσεις. Συντηρήσεις μάλιστα που ξεκινούν την ίδια μέρα, π.χ. μία θυμάμαι 13/3 δεν θυμάμαι ποιανού έτους, του 2017; Απευθείας αναθέσεις τρεις συντηρήσεις.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Την ίδια μέρα τρεις συντηρήσεις;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Την ίδια μέρα τρεις συντηρήσεις στον ίδιο προμηθευτή.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : 24.000,00 η κάθε μία.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, τα γράφω αναλυτικά μέσα, και μία είναι τρεις οπωσδήποτε, σε μία άλλη είναι οπωσδήποτε δύο, εντάξει;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν κατάλαβα καλά από τα τιμολόγια, εσείς έχετε τιμολόγια για πομόνες πολλών ίππων, επιτρέψτε μου να πω, για Μερσεντές και όταν πήγατε εκεί πέρα βλέπατε Φιάτ, σωστά ; Βλέπατε δηλαδή πομόνες λιγότερων ίππων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Κοιτάζτε να δείτε, τί εννοώ, για να γίνει κατανοητό. Λοιπόν, να πάρω ένα τιμολόγιο στα χέρια μου από τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, τυχαία. Λοιπόν, στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων λοιπόν έχουμε, αποδεδειγμένα, λοιπόν, προκαλώ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, 33 άτομα, να πάμε αύριο στην Μαρίνα και στο Κολυμβητήριο και να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι, εντάξει; ότι στη δημοτική ενότητα Ανθεμίων, Μαρίνας, στην τοπική κοινότητα Μαρίνας που είναι πιο εύκολη, είναι δύο, υπάρχει μια επιφανειακή ηλεκτροαντλία, αυτή 100 ίππων, το γράφει και πάνω, εντάξει; Πεπαλαιωμένη μεν, το γράφει, λοιπόν, και υπάρχει μία περιοχή, η οποία είναι στη θέση «ΠΑΤΛΑΚΙ» και όχι στη θέση «ΣΤΑΣΙΑΝΑ», βέβαια παραδίπλα είναι η θέση «ΣΤΑΣΙΑΝΑ», εκεί όπου είναι η αντλία του υδραγωγείου της ΔΕΥΑΝ, λοιπόν, που απέχει όμως, 150, 200 ίσως και 300 μέτρα από τη θέση «ΠΑΤΛΑΚΙ». Ωραία ; Λοιπόν, τη θέση «ΠΑΤΛΑΚΙ» την προσδιορίζουμε γύρω στους 60 ίππους. Έχω λοιπόν ένα τιμολόγιο 4/10/2018, προμήθεια ηλεκτροαντλιών και αναφέρω την απόφαση του κυρίου Κουτσογιάννη : “Αποφασίζουμε τη διενέργεια της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης” και βάσει της τεχνικής έκθεσης του κυρίου Παλαιά λέει : “Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια τεσσάρων υποβρύχιων ηλεκτροαντλιών για τις ανάγκες γεωτρήσεων άρδευσης αγροτεμαχίων”. Προσέξτε τη λέξη, άρδευσης, όχι τη λέξη ψεκαστικά, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχει και ψεκαστικά, από τα οποία τα βγάζουμε απ’ έξω. Λοιπόν και αναφέρει μία υποβρύχια ηλεκτροαντλία 125 ίππων, τη χρεώνει 8.450,00 ευρώ και μία, μου δίνεται η ευκαιρία τώρα να κάνω μια αντιπαραβολή με την υποβρύχια αντλία που χρέωσε το 2019 με την ηλεκτροπληξία στη θέση «ΑΥΛΕΣ» που την έχει 100 ίππων. Εκείνη την έχει 28.200,00 πλέον ΦΠΑ. Αυτήν την έχει 8.450,00. Συνεχίζει, μία υποβρύχια ηλεκτροαντλία 50 ίππων, 5.980,00, δύο υποβρύχιες ηλεκτροαντλίες 15 ίππων, μα δεν υπάρχουν, να μου βρούν τις γεωτρήσεις πού τις βάλανε και άμα δε μου βρούν τις γεωτρήσεις που τις βάλανε ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Βασιλείου συγγνώμη λίγο, συγγνώμη θα σας διακόψω γιατί όσο μιλάτε εγώ δεν, πιο πολύ μπερδεύομαι να σας πω την αλήθεια.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ναι, πείτε μου σας παρακαλώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δηλαδή μου λέτε ότι στα τιμολόγια έχουμε αντλίες αρκετών ίππων οι οποίες δεν υπάρχουν ή είναι άλλων ή δεν τις βρήκατε ποτέ ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Δεν αντιστοιχούν σε γεωτρήσεις κύριε Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άρα δεν υπάρχουν, αφού δεν αντιστοιχούν σε γεωτρήσεις, σε τί αντιστοιχούν; σε (....);

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άρα λοιπόν έχουμε τιμολόγια τα οποία είναι ορφανά ας πούμε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Εικονικά, ξεκάθαρα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν τις βρήκαμε, δεν υπάρχουν δηλαδή.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Αν μας πούν ότι στην αποθήκη υπάρχουνε, έχει καλώς, να μας πούν όμως ότι υπάρχουν στην αποθήκη. Αλλά ακόμη (...)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συνγνώμη, δεν κατάλαβα κύριε Βασιλείου, να είμαστε λίγο λογικοί, δηλαδή λέτε ότι αγοράζουμε καινούριες πομόνες για να τις τοποθετούμε στην αποθήκη ; Για ποιο λόγο να γίνεται κάτι τέτοιο ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Μπορεί να τις έχουμε σαν στοκ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σαν στοκ ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ναι, δεν αποκλείεται ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μάλιστα και (..)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Αλλά αποθήκη από ό,τι ξέρω και από ό,τι πήρα βεβαίωση, αποθήκη στο Δήμο δεν υπάρχει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα δεν υπάρχει και λογική σε αυτό, να έχουμε τόσες πομόνες και να τις αγοράζουμε ακριβές με απευθείας αναθέσεις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Λοιπόν, ή να σας αναφέρω μια άλλη περίπτωση, από το Δήμο Ειρηνούπολης, μια στιγμήλα λίγο, θα σας κουράσω τώρα λίγο, αλλά πρέπει να διαφωτίσουμε τον κόσμο, εντάξει ; Εδώ, από το Δήμο Νάουσας, επισκεφτήκαμε το κολυμβητήριο και ο αρμόδιος υπάλληλος, δεν θέλω να πω το όνομά του αλλά και ο ηλεκτρολόγος με τον οποίο πήγαμε και δεν είναι ο ηλεκτρολόγος –μηχανολόγος που ήταν στην επιτροπή, εδώ του Δήμου. Τον ρωτήσαμε, για δεξ εδώ πέρα. Βλέπει τον πίνακα: “Εδώ λέει αυτό λειτουργεί μόνο με soft-starter”, εντάξει ; Λοιπόν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Είσαι απόλυτα βέβαιος ; “Απόλυτα βέβαιος, με δύο soft-starter”. Πόσα κυβικά είναι ; Πόσα κιλοβάτ ; “Έντεκα”. Και εδώ έχω ένα τιμολόγιο στις 6/11/2017, προμήθεια ενός inverter soft-starter 125 κιλοβάτ, 10.820,00 ευρώ και ενός inverter soft-starter 100 κιλοβάτ 9.000,00 ευρώ. Εγώ τώρα τί να πω; Τί άποψη να εκφέρω ; Και μάλιστα με τη διαβεβαίωση και του υπαλλήλου ότι τα inverter που είναι κάτω από εκείνο το σημείο, σε άλλο σημείο, από την ημέρα που άρχισε να λειτουργεί το κολυμβητήριο δεν έχουν λειτουργήσει καμιά φορά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μάλιστα, άρα για να συνοψίσω και να σταματήσω τις ερωτήσεις, μας λέτε λοιπόν σήμερα, ως επιτροπή, ότι ξοδέψαμε σχεδόν 700.000,00 ευρώ σε τρία χρόνια.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μας λέτε ότι έχουμε τιμολόγια αγοράς, συντήρησης για πομόνες που δεν τις βρήκατε και δεν τις βρήκατε πουθενά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μας λέτε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα τιμολόγια μιλάνε για περισσότερους ίππους ενώ εσείς βρίσκετε χαμηλότερης ιπποδύναμης πομόνες.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Τα λέει η τεχνική υπηρεσία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι το έλεγε και το πόρισμά σας και μας λέτε επίσης ότι αυτό έγινε με κατατιμήσεις έργων, με τομές έργων ή με (..)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Βεβαίως, και με εγκρίσεις σε πολλές περιπτώσεις, με εγκρίσεις των τεχνικών προδιαγραφών από τον κύριο Κουτσογιάννη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και καταλήγετε λοιπόν στο τέλος του πορίσματος ότι αυτά όλα τα πράγματα (..)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ότι εκείνο δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό, τα άλλα πρέπει να διερευνηθούν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, φαντάζομαι εννοείτε από τον εισαγγελέα, έτσι ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Γιατί ενδεχόμενα θα μπορούσαμε να είχαμε προκύψει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα αν μας είχε βοηθήσει και ο προμηθευτής, εντάξει ; Τώρα επειδή βρήκα αυτό το τιμολόγιο που με έκανε φοβερή αίσθηση κύριε Δήμαρχε, σας το αναφέρω, είναι το υπ' αριθ.114/24-10-2017.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Λοιπόν, το οποίο λέει : “Για τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Ειρηνούπολης, η υποβρύχια ηλεκτροαντλία 125 κιλοβάτ”. Ξέρετε το κιλοβάτ από τους ίππους έχει διαφορά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : (...)Πόσοι ίπποι είναι δηλαδή ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Λοιπόν για να βρεις πόσους ίππους είναι, πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 1,34 -1,35 και βγαίνει μια ηλεκραντλία 180 κιλοβάτ, επίσης μια υποβρύχια..

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : 180 ίππων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : ..ηλεκτροαντλία 100 κιλοβάτ, που βγαίνει 135 κιλοβάτ, ίππων.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ίππους.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ίππους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : (...) 180, 135.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Αν είχε την ευγενή καλοσύνη ο κύριος Κουτσογιάννης και συμμετείχε στην επιτροπή, ενδεχόμενα να μας διαφώτιζε, να ήξερε καλύτερα. Δεν μας έκανε την τιμή, από την πρώτη στιγμή μας είπε ότι αυτή η επιτροπή είναι παράνομη. Παράνομη μπορεί να είναι, αλλά διαπιστώσεις έκανε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Παράνομη γιατί μπορεί να είναι ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Λέω εγώ, ενδεχόμενα, δεν την προσέβαλε, γιατί ο Δήμαρχος έχει δικαίωμα να ορίσει από τον νόμο ομάδες εργασίας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εντάξει, ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Εντάξει ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ευχαριστώ κι εγώ. Οπότε περνάμε σε τοποθετήσεις, πλην των αρχηγών των παρατάξεων, κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να τοποθετηθεί ;

ΔΑΓΓΑΣ : Δάγγας, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δάγγας.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ : Παυλίδης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Παυλίδη εσείς ; Ναι, κάποιος άλλος συνάδελφος ;

ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ : Κύριε Πρόεδρε γράψτε Λακηνάνος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε να κάνω μία ερώτηση ; Εμείς θα κάνουμε τοποθέτηση στο τέλος ; Θα κάνουμε εισήγηση ; Τί ακριβώς ; Βοηθήστε μας γιατί ...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Στο τέλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισήγηση κάνατε κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Στο τέλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισήγηση κάνατε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Εισήγηση κάναμε άρα δεν έχουμε...απάντησα στις ερωτήσεις και ακούω τις τοποθετήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάποιος άλλος συνάδελφος ; Όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Κουτσογιάννης.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πριν την τοποθέτησή μου θα 'θελα να ακούσω ποια είναι η εισήγηση της επιτροπής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Βασιλείου;

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Η εισήγηση της επιτροπής, όχι της επιτροπής, των εισηγητών δεν ξέρω ποιος θα κάνει την εισήγηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Λοιπόν, ανέφερα στην αρχή κύριε Πρόεδρε και ήμουν σαφέστατος ότι, πώς λέμε; ο δρόμος είναι μονής κυκλοφορίας, μονόδρομος, η υπόθεση είναι μονόδρομος. Ήδη η εισαγγελία με εισαγγελική παραγγελία που έχει κάνει τρεις, τέσσερις φορές, έχει ζητήσει το πόρισμα. Το πόρισμα αυτό όπως και να 'ναι, είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος και σαν επιτροπή να το στείλουμε προς διερεύνηση, προς διερεύνηση, στην αρμόδια εισαγγελία, η οποία είναι και τα μοναδικά όργανα που μπορούν να αποφανθούν. Γιατί εγώ ποτέ δεν θα βγω να κάνω δηλώσεις εκ των προτέρων, ότι έγιναν αυτά και αυτά και αυτά τα πράγματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα η εισήγηση είναι να σταλεί στον εισαγγελέα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Η εισήγηση είναι όπως ακριβώς λέω, να διερευνηθούν και επειδή δεν θέλω να δημιουργώ εντυπώσεις, οικονομικούς εισαγγελείς, κ.τ.λ., κ.τ.λ., προς τον εδώ τοπικό εισαγγελέα, ο οποίος ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, λοιπόν, και αν χρειαστεί να διατάξει κάτι περαιτέρω, θα διατάξει κάτι περαιτέρω και αν κρίνει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος θα βάλει την υπόθεση στο αρχείο, λοιπόν, και δεν τρέχει τίποτα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κουτσογιάννη.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, μέχρι και ακούστηκαν, ότι δεν υπάρχουν και πομώνες, γεωτρήσεις, προφανώς ο κόσμος στην Ειρηνούπολη, στα Ανθήμια κ.λ.π., μάλλον ποτίζει, περιμένει τη βροχή για να ποτίσει. Θα ξεκινήσω λίγο από το πρώτο κομμάτι γιατί υπήρξε μία προσπάθεια τόσο από τον κ. Βασιλείου, όσο και από τον κύριο Τσουκαλά να καταδειχθεί και μέσα απ' το πόρισμα η δική μας αντίθεση στον έλεγχο. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίθεση στον έλεγχο, εμείς έχουμε, η αντίθεσή μας ήταν εξ αρχής στον τρόπο με τον οποίον οδήγησαν τα πράγματα και στη φιλοσοφία, η οποία υπήρχε πίσω απ' αυτή τη διαδικασία. Τί εννοώ. Αν θυμάται καλά ο κ. Τσουκαλάς, όταν λοιπόν πήρε την πρωτοβουλία να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το τί και το πώς, εισηγήθηκε να δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα μελετούσε μάλιστα στο δικό του λόγο, διότι οι αποφάσεις κύριε Πρόεδρε γράφονται με ιδιαίτερο τρόπο σ' αυτήν τη δημοτική περίοδο, κάνοντας ερμηνεία και όχι αποτύπωση των λεγομένων. Είχε λοιπόν πει τότε ότι πρέπει να μελετήσουμε, αναφερόμενος στις δαπάνες του καλοκαιριού κ.λ.π., αυτές που ήτανε, που του φαινόταν πολύ μεγάλες. Μάλιστα ανέφερε ότι υπάρχει δικαστική προσπάθεια μέσω κατάσχεσης, δεν θυμάμαι πώς το είχε πει τότε ακριβώς κ.λ.π., από τον προμηθευτή να πάρει τα χρήματά του και αναρωτιόταν γιατί ενώ είναι συνεργάτης του Δήμου, μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να δυσκολέψει το Δήμο και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν τί είπαμε τότε. Είπαμε πολύ απλά, ότι η επιτροπή πρέπει να είναι διαπαραταξιακή. Με αποφάσεις του Δημάρχου, ο οποίος δεν τήρησε το λόγο του στη συνάντηση που είχαμε κάνει με την κυρία Ιωσηφίδου και με τον κύριο Λακηνάνο, είχαμε πει ότι η επιτροπή, η επιτροπή αυτή καθαυτή όπως οριζότανε θα έπρεπε να είναι διαπαραταξιακή. Προστέθησαν λοιπόν δύο μέλη, τα οποία λέει και το αποφασιστικό ότι θα είχαν υποστηρικτικό χαρακτήρα. Το γράφει άλλωστε μέσα και στο πόρισμα, ότι θα είχαν υποστηρικτικό χαρακτήρα. Ξαφνικά λοιπόν τα μέλη με υποστηρικτικό χαρακτήρα έγιναν ισότιμα μέλη με τους αιρετούς. Λοιπόν, αυτό, όπως αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής, είναι πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Τί έκανε αυτή η επιτροπή άλλο που είναι προβληματικό; Χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση αρμοδίου οργάνου και σ' αυτό φέρει ευθύνη ο ίδιος ο Δήμαρχος, προχώρησε σε ανόρουξη πομονών, ζημιώνοντας τη δημοτική περιουσία. Από πού προκύπτει η δυνατότητά της να το κάνει αυτό το πράγμα; Ποιος αποφασίζει τελικά; Προφανώς υπάρχουνε ζητήματα σχετικά με το ποιος διοικεί αυτό το Δήμο, αυτό είναι ξεκάθαρο, το 'χουμε καταλάβει. Υπάρχει έλλειψη στη Διοίκηση. Από κει και πέρα πάμε λίγο στα άλλα ζητήματα. Γίνονται συνεχείς αιτιάσεις μέσα στο πόρισμα περί της ορθότητας των συμβάσεων, περί αν έχουνε γίνει σωστά οι τεχνικές προδιαγραφές, περί αν έχουν σωστά περιγραφεί τα τιμολόγια, περί αν είναι σωστές οι αποφάσεις των επιτροπών παραλαβής, κ.λ.π., οι βεβαιώσεις των επιτροπών παραλαβής κ.ο.κ. Τί δε λέει το πόρισμα πουθενά και το αποκρύπτει σκοπίμως κατά την ταπεινή μου άποψη; Δε λέει ότι μέχρι και το τέλος του 2018, όλες, όλες οι αναθέσεις, τα έργα, οι προμήθειες, οι συμβάσεις, οι οποίες γίνονταν στο Δήμο Νάουσας, περνούσανε από προσυμβατικό έλεγχο, περνούσανε από έλεγχο, προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του κλιμακίου που υπάρχει στο Νομό Ημαθίας. Τί είναι το ελεγκτικό συνέδριο; Είναι ένα Ανώτατο δικαστικό όργανο. Άρα λοιπόν όλες αυτές εδώ πέρα, όλα αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα με στόχο να δημιουργήσουν εντυπώσεις έχουν έναν πλήρη φάκελο μέσα, ο οποίος ελέγχθηκε, πέρα από τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας εσωτερικά, ελέγχθηκε και από την αρμόδια υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επαναλαμβάνω ενός εκ των τριών ανωτάτων δικαστικών σωμάτων της χώρας. Και τί κρίθηκαν αυτές; Κρίθηκαν όλες νόμιμες, θεωρήθηκαν και πληρώθηκαν. Η επιτροπή λοιπόν θεωρούσε ότι οι φάκελοι δεν μπορούν να αξιολογηθούν, αλλά το Ανώτατο δικαστικό σώμα, που είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις θεώρησε. Προφανώς η αξιοπιστία του Ελεγκτικού Συνεδρίου υστερεί σε σύγκριση με το πόρισμα το οποίο ετοίμασε η επιτροπή. Πάμε παρακάτω. Τί ακριβώς γίνεται σε όλο αυτό το κομμάτι, με τις, με το, αν θέλετε που είναι πολύ ευρύ. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουνε άπειρα γεμιστικά, υπάρχουν αντλίες οι οποίες αφορούν την ύδρευση, αντλίες οι οποίες αφορούν τα Κολυμβητήρια, υπάρχουνε στο Κολυμβητήριο π.χ. του Ζερβοχωριού, που το αναφέραν προηγουμένως, υπάρχουνε επιφανειακές υδραντλίες. Το ξέρετε αυτό το

πράγμα; Δεν έχει σημασία. Το ξέρετε, δεν το ξέρετε, δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως εδώ υπάρχει μία συγκεκριμένη προσπάθεια και μία σκοπιμότητα. Ποια είναι, ποιο είναι το μείζον στην προκειμένη περίπτωση, όταν αφορά το κομμάτι της εξυπηρέτησης των αγροτών μας; Χάλασαν λοιπόν οι αντλίες. Δεν έπρεπε αυτές να φτιαχτούν; Δεν διαπιστώνονταν η βλάβη; Δεν έρχονταν οι υδρονομείς και οι αγρότες και διαμαρτύρονταν και περάσαμε πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές για να μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιδιορθώνονται οι βλάβες και οι ζημιές, όπου ήταν αυτό εφικτό, και να αντικαθίστανται τα συστήματα, όπου δεν ήταν εφικτό να επιδιορθωθούν, για να μπορούν οι αγρότες να ποτίζουν; Και κάνω μια παρένθεση εδώ. Θέλετε να μας πείτε κύριε Δήμαρχε, αν γνωρίζετε, γιατί το πιο πιθανό είναι να μην γνωρίζετε κιόλας, τί συνέβη μέχρι πρόσφατα στην περίπτωση της Μαρίνας; Χάλασε το σύστημα εκεί πέρα; Γιατί διαμαρτύρονταν ο κόσμος στη Μαρίνα; Γιατί έμειναν τόσες μέρες, χωρίς να μπορούν να ποτίζουν; Πήγε η αντλία κάπου για να φτιαχτεί; Βγήκε; Ταξίδεψε κάπου; Την έφτιαξε κάποιος χωρίς να του έχει ανατεθεί; Ζητήθηκε από υπαλλήλους του Δήμου να υπογράψουν άλλα αντί άλλων; Ερωτήματα είναι αυτά. Έτσι; Άρα λοιπόν το διακύβευμα ήτανε και το μόνο στο οποίο μπορούμε να συμφωνούσαμε τελικά είναι αυτό. Ότι δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η επιβίωση των αγροτών μας, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο. Φτιάχτηκε τελικά η συγκεκριμένη αντλία στη Μαρίνα, μετά από τόσες μέρες και αφού δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες των αγροτών. Μιλήσατε για κατατμήσεις, πάλι αποκρύπτετε σκοπίμως την αλήθεια. Όλες αυτές οι αναθέσεις που αναφέρετε έχουν ελεγχθεί από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον καθ' ύλην αρμόδιο να ελέγξει εάν και κατά πόσον υπάρχει κατάτμηση. Και, Ω του θαύματος! Ω του θαύματος! Αυτό το οποίο εσείς δεν το διαπιστώσατε και το αποκρύψατε συνειδητά, ήτανε ότι όλα αυτά θεωρήθηκαν. Πού υπήρχε κατάτμηση δηλαδή; Ο εκπρόσωπος του Ανωτάτου δικαστικού σώματος, του ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε λάθος; Λέτε, αναφέρετε ένα ποσό για να δημιουργήσετε και εκεί πέρα μία θολούρα. Ένα ποσό, 690.000,00. Βάζουμε μέσα κάποιες, ένα ποσό το οποίο αφορούσε συντήρηση δικτύων; Αρδευτικών δικτύων. Δεν λέτε πουθενά ότι αυτές οι μεγάλες βλάβες, τις οποίες εμείς τρέξαμε και πήραμε επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για να φτιαχτούν το καλοκαίρι, αυτήν την υποτιθέμενη κεραυνοπληξία που μάλιστα χρησιμοποιήσατε και κουτσομπολιά μέσα, από δήθεν τοποθετήσεις υδρονομέα, ότι ήτανε προβληματικό το ένα, ήτανε προβληματικό το άλλο και μετά ξανά έγινε προβληματικό κ.ο.κ. Όλο ένα απίστευτο κουτσομπολιά, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, μας είπαν έτσι, μετά μας έστειλαν άλλη επιστολή, μιλήσαμε με εκείνους μας είπαν 'οκ', μετά μας έκαναν εκείνο. Λοιπόν, τα εκατόν αυτά περίπου 24 χιλιάδικα είναι επιχορήγηση του ΥΠΕΣ και δεν είναι χρήματα του Δήμου, με τα οποία έγιναν επιδιορθώσεις και συντηρήσεις. Και από το υπόλοιπο ποσό που μένει, τις 490.000,00, οι 205.000,00 είναι συντηρήσεις που αφορούν μία ευρεία γκάμα και οι 235.000,00 είναι οι αντικαταστάσεις των συστημάτων. Τα 690.000,00 λοιπόν μας γίνανε 250.000,00. Και φυσικά τί κάνανε; Δεν βλέπουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, οι οποίες εδώ είναι διαφορετικές, πήγαμε να πάρουμε συγκριτικά στοιχεία, επειδή θεωρούμε, ίδιο μοντέλο λειτουργίας έχει ένας ΤΟΕΒ με ένα Δήμο; Εκεί υπάρχει μία συνέχεια και μάλιστα σε ένα επίπεδο, το οποίο διασφαλίζει, επειδή ακριβώς είναι διαφορετικό το μοντέλο λειτουργίας του, μία πολύ καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τις υποδομές τους. Εκεί δεν πάει ο αγρότης να σηκώσει το θερμικό μόνος του γιατί θέλει να ποτίσει. Εκεί τον υποχρεώνουν να προκαταβάλλει την πληρωμή του. Διότι θα περίμενα και από κάποιους, οι οποίοι εμφανίζονται ως φιλολαϊκοί ή φιλεργατικοί ή φιλοαγροτικοί να αντιλαμβάνονται τί συμβαίνει σ' αυτήν την κατάσταση με τους αγρότες. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να γίνει ήταν να στηριχτούν και όχι να τους αφήσουμε μετέωρους. Και συνεχίζω. Πάλι για λόγους εντυπωσιασμού δεν αναφέρεται πουθενά ότι στο κομμάτι που αφορά την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, οι διαδικασίες γίνονται άμεσα διότι αυτό είναι η λογική, η αντιμετώπιση, η κήρυξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης αυτό σου δίνει ως δυνατότητα και στη συνέχεια γίνονται οι υπόλοιπες διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται από τη γραφειοκρατία γι' αυτό μάλιστα κιόλας, μέσα σ' αυτό το πλαίσιο υπάρχει και η δυνατότητα για μεγαλύτερη ευχέρεια όσον αφορά, ακόμη και το ποσό, το οποίο θα δαπανηθεί και αυτό το ποσό λοιπόν το εξασφαλίσαμε εμείς απ' το Υπουργείο Εσωτερικών. Και το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τον τεχνικό φάκελο που του έστειλε ο Δήμος, τον πλήρη τεχνικό φάκελο, με φωτογραφίες, με ακόμη φωτογραφίες που δούλευαν βράδυ τα συνεργεία, αλλά αντί για αυτόν είδαμε φωτογραφίες να χαριεντίζονται κάποιοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν, ενέκρινε τον φάκελο αυτό τον οποίον δεν μπορέσατε εσείς να καταλάβετε και να κατανοήσετε τη χρησιμότητά του. Και πλήρωσε το ποσό αυτό, στον Δήμο. Λέτε ότι έχουν γίνει ελάχιστες

δαπάνες το 2020. Πράγματι. Κι εγώ σας λέω ότι αυτό ακριβώς αποδεικνύει την πολύ σωστή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα εγώ θα ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει υποχρέωση στον συγκεκριμένο προμηθευτή, η οποία δεν έχει πληρωθεί, απ' τον Δήμο την προηγούμενη περίοδο με ανάθεση που του έγινε από πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής; Μήπως, όπως τώρα στην περίπτωση της αντλίας της Μαρίνας, που ακόμη δεν υπάρχει ανάθεση, που ακόμη δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει η διαδικασία, μήπως κι εκείνες και σε άλλες περιπτώσεις που υπήρχαν βλάβες, καλύφθηκαν έτσι; Και φυσικά επειδή εσάς δεν σας ενδιαφέρει, το 'χετε αποδείξει άλλωστε, η επιβίωση του αγροτικού κόσμου, υπάρχουν ακόμη και γεμιστικά τη σήμεραν ημέρα που μιλάμε τα οποία είναι εκτός λειτουργίας και δεν τα 'χετε επισκευάσει. Λοιπόν στη συγκεκριμένη στιγμή και θα καταλήξω με τη δική μας πρόταση και τη δική μας εισήγηση. Είναι σαφές για εμάς, ως παράταξη, και προσωπικά για εμένα, ότι όλη αυτή η προσπάθεια, και μου έγινε ακόμη πιο κατανοητό το τελευταίο διάστημα, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να πλήξετε προσωπικά εμένα. Αυτό το πόρισμα, ο στόχος του είναι να πληγεί ο Κουτσογιάννης και έχω μάλιστα και καταγγελία από υπάλληλο του Δήμου Νάουσας, ο οποίος και σχετιζότανε με την εκτέλεση των συγκεκριμένων συμβάσεων, πως λίγο καιρό πριν τη σύσταση της επιτροπής, ο σημερινός Πρόεδρός της, κ. Βασιλείου και τότε Αντιδήμαρχος, τον προσέγγισε, τον κάλεσε στο γραφείο του και του ζήτησε να δηλώσει πως δεν έγιναν αυτά που περιγράφουν οι συμβάσεις, τόσο για την ανάθεση του καλοκαιριού του 2019, της έκτακτης ανάγκης, όσο και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, διαβεβαιώνοντάς τον μάλιστα πως αν του δώσει τον Κουτσογιάννη, θα τον προστατέψει και τον ίδιο και δεν θα αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Καθώς ο στόχος ήμουν εγώ. Αυτή είναι λοιπόν η καταγγελία, την οποία σας λέω σήμερα, για τα έργα και τις ημέρες του κ. Βασιλείου. Μετά λοιπόν από δυο χρόνια που ξοδέψανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες στην επιτροπή αυτήν επιδιόδμενοι σε ένα κυνήγι μαγισσών, μας παρέδωσαν ένα απολύτως αίολο πόρισμα, το οποίο ως στόχο έχει να μπερδέψει, να αποπροσανατολίσει και φυσικά καταλήγει να σπλώνει πλήθος ανθρώπων με προεξάρχοντα εμένα. Με σκαιό τρόπο, αμφισβητεί την αξιοπιστία, την εντιμότητα και την πιστή τήρηση των καθηκόντων μεγάλου αριθμού υπαλλήλων που υπηρέτησαν και υπηρετούν ακόμη στο Δήμο Νάουσας, στην τεχνική υπηρεσία, τα μέλη των επιτροπών παραλαβής, την οικονομική υπηρεσία, όλους όσους ενεπλάκησαν, στις συγκεκριμένες συμβάσεις. Και είναι τόσο απροκάλυπτη αυτή η προσπάθεια, αυτή η υπερπροσπάθεια στην πραγματικότητα, για να πληγεί ο Κουτσογιάννης και η παράταξή του, που δεν distάζει η επιτροπή «παροδεία», να εμπλέξει μέχρι και την υπηρεσία επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου στο νομό Ημαθίας, αφήνοντας ακόμη και για εκεί σκιές, για τον ελεγκτικό τους ρόλο. Ότι δηλαδή μέχρι κι εκείνοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.

Καταφανώς λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια έχει ως αποκλειστικό στόχο τη σπίλωση της προσωπικότητας μου και την ηθική και πολιτική μου εξόντωση. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια εδώ και πολλά χρόνια. Το χυδαίο όμως είναι ότι στην προσπάθεια αυτή δεν υπήρξε δισταγμός να αφεθούν σκιές για υπαλλήλους που έκαναν με ευσυνειδησία τη δουλειά τους, φροντίζοντας για την καλή λειτουργία του Δήμου και το συμφέρον των αγροτών μας. Κλείνοντας, παρά το γεγονός πως απορρίπτουμε το πόρισμα ως αίολο, αβάσιμο, προσχηματικό, υστερόβουλο και συκοφαντικό κατασκευάσμα, εντούτοις, προτείνουμε και υπερψηφίζουμε την αποστολή του στον αρμόδιο εισαγγελέα και αυτό για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους όσους επί δύο χρόνια σπλώνονται καθημερινά στα καφενεία και στα κουτσομπολιά και πλέον μέσα και από το ίδιο αυτό το πόρισμα το οποίο είναι ένα πόρισμα «ΦΟΥΣΚΑ», να βρουν το δίκιο τους, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη. Και είναι σίγουρο πως θα βρουν το δίκιο τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι, διότι έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους και εμείς θα είμαστε μαζί τους σε αυτό. Όπως είναι σίγουρο πως και οι συντάκτες και οι εμπνευστές αυτής της φαρσοκωμωδίας θα μας βρουν μπροστά τους. Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ για το χρόνο, η πρότασή μας λοιπόν είναι, για τους λόγους που ανέλυσα προηγουμένως, να υπερψηφιστεί, υπερψηφίζει η παράταξή μας την παραπομπή του πορίσματος, αυτού του πορίσματος «ΦΟΥΣΚΑ» στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε το λόγο επί προσωπικού. Αναφέρθηκε ότι εγώ πλησίασα υπάλληλο, κατά κάποιο τρόπο δεν τον απείλησα, τον δέλεασα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε ένα λεπτό.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Λοιπόν, αυτά τα οποία ενδεχόμενα εφαρμόζουν κάποιοι άλλοι, αυτά είναι ξένα με εμένα. Εάν είχε το θάρρος ο κ. Κουτσογιάννης, αυτός ο οποίος παλεύει για την νομιμότητα, έπρεπε να αναφέρει

και το συγκεκριμένο όνομα. Λέγεται έτσι. Αυτός ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο οποίος φαντάζομαι έχει τη δύναμη και έχει την προσωπικότητα, θα μπορούσε κάλλιστα εκείνη την ώρα να καταγγείλει μία αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Σε αντίθεση με εμένα που έχω διάφορες πληροφορίες για το τι πραγματικά έχει γίνει, πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αποδείξω και δεν προκύπτουν από έγγραφα στοιχεία, ουδέποτε τα επικαλέστηκα. Και ένα τελευταίο, άρα όλα όσα είπε ο κ. Κουτσογιάννης είναι ένα μέγα ψεύδος, ένα μέγα ψεύδος και δεν λέω τίποτα παραπέρα τί θα ακολουθήσει, παραπέρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Και μην προσπαθούμε να επιρρίψουμε τις ευθύνες στους εργαζόμενους, αυτό ήταν μια παράλειψή μου, γιατί δεν μπορεί να έχουμε απαίτηση από έναν υπάλληλο, ο οποίος εργάζεται όλη την ημέρα στα Δημαρχεία, στο Δημαρχείο, να ακολουθεί τον προμηθευτή στο πότε αλλάζει την φλάντζα και πότε σηκώνει την ηλεκτροαντλία και πότε βάζει ξανά την ηλεκτροαντλία. Αυτές οι επιτροπές παραλαβής έργου για μένα εκτός απ' τον συμμετέχοντα και ξέρετε ποιος ήταν ο συμμετέχων, να μην το ξανά αναφέρω για πολλοστή φορά, ο επιβλέπων, αυτός, υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης προς τον επιβλέποντα και υπέγρ...Κανένας δεν καταφέρθηκε, το λέω με κατηγορηματικό τρόπο, ότι κανένας δεν καταφέρεται κατά των υπαλλήλων. Να ξεχάσει λοιπόν ο κ. Κουτσογιάννης να αναμασάει αυτήν την καραμέλα κι ότι αυτός θα είναι δήθεν ο προασπιστής των υπαλλήλων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα μπορούσε να τους προστατέψει με διαφορετικό τρόπο κι όχι να έρχεται τιμητής εκ των υστέρων. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Κύριε Τσουκαλά.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Όχι δεν θα....Στη δευτερολογία αν θέλετε.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, Επειδή νομίζει ο κ. Βασιλείου ότι εγώ έχω κάποιο πρόβλημα να αναφερθώ στο ποιος είναι ο υπάλληλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε, πείτε τ' όνομά του.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι ο κ. Παλαιάς, είναι ο πρώην Προϊστάμενος του τμήματος Η/Μ του Δήμου Νάουσας και ο οποίος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, επειδή δεν υπέκυψε στις άνομες πιέσεις του κ. Βασιλείου και αρνήθηκε να πει ψέματα βρίσκεται αυτήν τη στιγμή να μας παρουσιάζεται από αυτό το κατάπτυστο πόρισμα ως ο έχων διαπράξει τερατώδη λάθη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: (ΑΚΑΤΑΛΛΗΠΤΗ ΟΜΙΛΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Κουτσογιάννη. Κύριε Βασιλείου, όχι διάλογο τώρα.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και φυσικά εννοείται το λόγο έχει η δικαιοσύνη και φυσικά εννοείται κύριε Πρόεδρε πως το λόγο έχει η δικαιοσύνη από δω και στο εξής.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα τον έχει, θα τον έχει, να 'σαι σίγουρος. Σίγουρος να 'σαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου δεν θα ανοίξετε διάλογο, δεν θα ανοίξετε διάλογο. Κύριε Τσουκαλά, ο λόγος σε εσάς.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Τεχνικές προδιαγραφές εσείς...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δεν σε φοβάμαι. Με βλέπεις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου, κύριε Βασιλείου είπα. Λοιπόν, κ. Τσουκαλά, ο λόγος σε εσάς.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος ο κ. Κουτσογιάννης, μακρηγορώντας κιόλας, χρησιμοποιώντας και βαρύγδουπες εκφράσεις για τα αυτονόητα πράγματα, αυτά τα οποία έχουνε γίνει, προφανώς και για να συσπειρώσει κατά κάποιο τρόπο πρόσωπα γύρω από τον εαυτό του, χρησιμοποίησε και μίλησε κατ' αυτόν τον τρόπο. Και επειδή ο καθένας θα λειτουργούσε ανάλογα με το πώς σκέφτεται, εγώ στη θέση του θα πήγαινα εγώ μπροστά και θα ακολουθούσε από πίσω ο κ. Καρανικόλας, ο κ. Βασιλείου, ο κ. Κουτσογιάννης, με τα τιμολόγια και με τις τεχνικές μελέτες ανά χείρας, εδώ είναι αυτό που λέτε, εδώ είναι αυτό που λέτε, εδώ είναι αυτό που λέτε, εδώ πληρώσαμε για εκείνο, εδώ πληρώσαμε για το άλλο κι εδώ πληρώσαμε για το άλλο και από κει και πέρα κάνετε ό,τι θέλετε. Αντί για αυτό όμως ο κ. Κουτσογιάννης επέλεξε την τακτική της κωλυσιεργίας. Και για μεν τον ίδιο το καταλαβαίνω κατά κάποιον τρόπο, εκείνο, και μου μένει πραγματικά ερώτημα μέχρι τώρα, είναι η κυρία Ιωσηφίδου, η

οποία μάλιστα δεν βρίσκονταν και στην προηγούμενη κουβέντα για τα εκκαθαριστικά στα Τρία Πέντε Πηγάδια, έκανε αναφορές για πώς πρέπει να προασπίζεται η δημοτική περιουσία. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είδαμε το παραμικρό να γίνεται λόγος για προάσπιση της δημοτικής περιουσίας. Ανέφερε ο κ. Κουτσογιάννης, πάλι λέω με βαρύγδουπο τρόπο, τα τυπικά και τα ανέφερε ως πούμε σαν πρωτάκουστα, σαν κάτι ιδιαίτερο και μάλιστα βάζει και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ότι πάμε να εμπλέξουμε κι αυτό. Όλοι ξέρουμε πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες και όλα αυτά πώς γίνονται εκ των υστέρων. Εφόσον ακολουθείται μία νόμιμη, ή νομότυπη διαδικασία. Παρ' όλα ταύτα ο κ. Κουτσογιάννης δεν βρήκε, έστω μέσα και σ' όλα αυτά και αυτά που λέτε ότι είναι έτσι όπως λέτε, να μας πει τα 185 ίπποι πού βρίσκονται; Οι 150 ίπποι πού βρίσκονται; Οι 130 ίπποι πού βρίσκονται; Στο Κολυμβητήριο πάνω το Δημοτικό τα γεμιστηράκια τα απλά, των 7,5 ίππων που γίνονται 30 και 60 και το ένα και το άλλο, πού βρίσκονται, όλα αυτά; Που είναι 30, 60 ίπποι κ.λ.π.. Χρησιμοποίησε λέει και μάλιστα το λέει σαν κατόρθωμα αυτό, χρήματα λέει του Υπουργείου Εσωτερικών, ε και; Τί σημαίνει αυτό δηλαδή; Ότι επειδή προέρχονται απ' το Υπουργείο Εσωτερικών ή από δω ή από κει, σημαίνει ότι έχουμε δικαίωμα να τα αναλώνουμε απερίσκεπτα από δω κι από κει; Και το μόνο χαρακτηριστικό που υπάρχει στην όλη υπόθεση είναι, δύο πρόσωπα είναι σταθερά, από τη μία ο πρώην Δήμαρχος, ο κ. Κουτσογιάννης κι από την άλλη ο προμηθευτής. Μόνιμοι και σταθεροί. Αν άλλαζε τουλάχιστον και ο προμηθευτής, αν γίνονταν εναλλαγές, υπήρχαν και αλλού και σε άλλους θα έλεγα 'εντάξει ρε παιδί μου, ότι δεν είναι δυνατόν δηλαδή τόσοι πολλοί άνθρωποι να εμπλέκονται'. Αλλά συνέχεια είναι οι ίδιοι. Όσον αφορά βέβαια τους υπαλλήλους που θέλει να τους επικαλεστεί ο κ. Κουτσογιάννης, θυμάμαι στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση που κάναμε, ήθελε να χρησιμοποιήσει το συναισθηματικό εκβιασμό απέναντί μας, ότι μην κάνετε και πολλά γιατί έτσι κι αλλιώς οι υπάλληλοι θα την πληρώσουν. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος κύριε Κουτσογιάννη. Ξέρουμε πού γίνονταν οι παραλαβές των αρδευτικών υδραντλιών και από κει που γίνονταν οι παραλαβές μέχρι να φτάσουνε, όχι μία αλλά δέκα φορές μπορούσαν να αλλάξουνε. Επομένως οι υπάλληλοι δεν φέρουν καμιά ευθύνη. Χρησιμοποιήσατε και λόγια έτσι, κατά κάποιο τρόπο ειρωνικά, παρατάξεις οι οποίες θέλουν να φαίνονται λαϊκές, φιλοαγροτικές κ.λ.π., κ.λ.π. Ότι τρέξατε εσείς για τους αγρότες και σας πληροφορώ ότι πριν καταλήξω γιατί πάλι το τονίζω ότι δεν ήθελα να είμαι άδικος στο παραμικρό και πουθενά, ρώτησα κατεξοχήν υπεύθυνους αγρότες και Προέδρους Συνεταιρισμών και μεγάλους αγρότες και ανθρώπους, οι οποίοι ήξεραν από κοντά τα καλλιεργητικά, έτσι; Δεν έκανα μία, ένα πόρισμα εκ του μακρόθεν. Μου είπαν ότι όλα αυτά είναι φούμαρα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Υπάρχει κάποια, α! Χρεώθηκε λέει κι ο Δήμος. Χρεώθηκε ο Δήμος με την όλη διαδικασία για να κάνουμε τον έλεγχο, πέρα απ' την προσωπική μας δουλειά ενάμιση χρόνο, που τρέχαμε πάνω κάτω, χρεώθηκε κι ο Δήμος από ενάμιση χιλιάριο που ήταν όλο αυτό. Οι πέντε ανέλξεις των πέντε ηλεκτροαντλιών στοίχισαν 1.500,00 ευρώ, μπροστά στα 700.000 που θέλαμε να ελέγξουμε, αυτό είναι ότι χρεώσαμε το Δήμο. Και δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, υπάρχει λέει υποχρέωση του Δήμου προς τον προμηθευτή, μήπως υπάρχει καμιά εκκρεμότητα; Ναι, ο προμηθευτής χρωστάει στο Δήμο άλλη μια αντλία, την οποία δεν την έχει παραδώσει από πάνω από το κολυμβητήριο, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εργαζομένων. Αυτά ήθελα να πω κ. Κουτσογιάννη σε όλα αυτά που είπατε και οι προσπάθειές σας, ότι πάμε να σπλώσουμε το όνομά σας και όλα αυτά, είναι περιττές. Αν δε γίνονταν όλα αυτά δεν θα αναφέρονταν τίποτα, μάλλον σκόπιμα προσπαθείτε να προκαλέσετε συσπειρώσεις γύρω από το πρόσωπό σας γιατί βλέπετε ότι το πόρισμα της επιτροπής είναι αληθές και θα δικαιολογηθεί παρακάτω και να σας πω και κάτι άλλο. Για λόγους αρχής η Λαϊκή Συσπείρωση είχε άλλη εισήγηση για το θέμα, για το τί να το κάνουμε, γιατί από θέση αρχής δεν θέλουμε να ακολουθούμε αυτούς τους δρόμους, αλλά μετά την πρόταση τη δικιά σας, ότι θέλετε να πάει παραπέρα και να ελεγχθεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, εμείς δε θέλαμε να το ψηφίσουμε αυτό, εμείς ψηφίζουμε την πρόταση τη δική σας, ότι όντως να πάει και να προχωρήσει και να ελεγχθεί το όλο θέμα παρακάτω, ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Ο κ. Τσέλιος;

ΤΣΕΛΙΟΣ : Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή όλη αυτήν τη σειρά των τοποθετήσεων τέλος πάντων των συναδέλφων και νομίζω ότι από τη στιγμή που και ο κ. Κουτσογιάννης το θεωρεί ως δίκαιο πράγμα αυτό, νομίζω ότι πρέπει να οδηγηθεί όλη αυτή η υπόθεση στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να αποφασίσουν αν υπάρχει κάτι και τί είναι αυτό που υπάρχει και νομίζω ότι ο κ. Κουτσογιάννης πήρε την κατάλληλη θέση. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Είμαι με την εισήγηση λοιπόν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, ο κ. Δάγλας.

ΔΑΓΓΑΣ: Λοιπόν, θα περίμενα από τον Πρόεδρο της επιτροπής να μας πει το ποσό, το οποίο ζημιώθηκε ο Δήμος, μετά από δύο χρόνια έρευνας και ελέγχου και να κατονομάσει πού πήγαν αυτά τα χρήματα και ποιοί ωφελήθηκαν. Στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ και μερικούς μήνες, αυτό που παρατηρώ κύριοι συνάδελφοι, στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, είναι ένα επικοινωνιακό σόου από ορισμένους δημοτικούς συμβούλους και η μετατροπή των συνεδριάσεων να γίνεται διαδικτυακά έστω, και να προκαλείται ένα δικαστικό συμβούλιο και φυσικά από τους γνωστούς δημοτικούς συμβούλους. Αντί λοιπόν κύριε Δήμαρχε, που έχετε και εσείς την ευθύνη εδώ, να συζητάμε για θέματα ανάπτυξης και προόδου του Δήμου μας, καθόμαστε λοιπόν, στήνουμε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, μόνο και μόνο για να επιρρίψουμε ευθύνες σε πολιτική παράταξη, σε πρόσωπα πολιτικά, δημοτικούς υπαλλήλους και φυσικά όλα αυτά έχουν το κόστος τους. Η πολιτική παράταξη λοιπόν του ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΠΟΥ δεν έχει κάτι να κρύψει, ούτε να φοβηθεί από κάτι. Τα όποια σύννεφα αφήνει ο καθένας μπροστά του και μαύρες σκιές, σίγουρα θα διερευνηθούν. Όλα τα παραπάνω, τα οποία αναφέρονται στην έκθεση, έγιναν με τον απόλυτο νόμιμο τρόπο και τη διαφάνεια που πρέπει να έχει. Φυσικά όλα αυτά θα αποδειχθούν όταν έρθει η ώρα, από τους πλέον αρμόδιους και τα αρμόδια όργανα. Ορισμένοι εδώ μέσα το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα πλήξουν την προσωπικότητα και το προφίλ συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Αδικο για μένα. Ο καθένας έχει τις πεποιθήσεις του, ο καθένας έχει τα δικαιώματά του και με δημοκρατικό τρόπο μπορεί να εκφράζεται πολιτικά. Στην έκθεση αυτή, την οποία μας παρουσίασε η επιτροπή, θίγονται επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι χρόνια στη δουλειά και φυσικά και δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι καθ' όλα νόμιμα και σωστά κάνανε τη δουλειά τους. Η έκθεση λοιπόν, για μένα προσωπικά, έχει πολλά κενά και ανακρίβειες και σίγουρα όλα αυτά θα διερευνηθούν και θα μπουν στη θέση τους και φυσικά ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Εδώ και δύο χρόνια που αναλάβατε, υπήρχε μία βλάβη και δεν υπήρξε μάλλον καμία βλάβη μέχρι σήμερα σε όλες τις πομόνες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής δουλειάς, η οποία έγινε από το συγκεκριμένο προμηθευτή, τον οποίο τον αναφέρετε ουκ ολίγες φορές και εύχομαι να συνεχίσουν να λειτουργούν οι πομόνες σωστά, με αυτόν τον τρόπο και για πολλά ακόμη χρόνια. Για αυτό λοιπόν σε κάποια ερώτηση που έκανα στον κύριο Τσουκαλά, εάν λειτουργούν σωστά τα δύο τελευταία χρόνια, μου απάντησε δεν έχει ακούσει κάτι και μάλιστα ο κύριος Βασιλείου αναφέρθηκε ότι στα δύο χρόνια δεν είχαμε καμία βλάβη μόνο στο δίκτυο, το οποίο είναι φυσιολογική φθορά και μπορεί να γίνει κάποια ζημιά από τους ίδιους τους αγρότες. Έτσι λοιπόν έγινε πάρα πολύ σωστά και είμαι περήφανος προσωπικά που αναλάβαμε και κάναμε αυτές τις βλάβες, τις οποίες είχαν παρουσιαστεί όλα αυτά τα χρόνια και όλο αυτό το διάστημα. Δεχτήκαμε πάρα πολλές οχλήσεις από τους αγρότες, όταν δημιουργούνταν αυτές οι βλάβες και τις αντιμετωπίσαμε άμεσα. Έτσι λοιπόν οι αγρότες προφύλαζαν την παραγωγή τους και δεν χάθηκε το παραμικρό (...), ούτε ένα παράπονο και το λέω αυτό, ούτε ένα παράπονο από τους αγρότες στη καθυστέρηση ή στην άμεση παρέμβασή μας δεν ακούσαμε. Συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση του κυρίου Κουτσογιάννη, με χαρά το άκουσα, ορισμένοι μπορεί να μούδιασαν πραγματικά γιατί δεν περίμεναν ίσως ο κύριος Κουτσογιάννης, και η παράταξή μας, να εκφραστεί και να πει ότι πρέπει να διερευνηθεί και να πάει περαιτέρω. Χαίρομαι ειδικά για την τιμή και την αξιοπρέπεια και τη δική μου προσωπικά αλλά και της παράταξης και του κυρίου Κουτσογιάννη, γιατί στοχοποιείται πάρα πολλές φορές στο δημοτικό συμβούλιο, χαίρομαι λοιπόν που θα πάει η πρόταση αυτή και όλος ο φάκελος και η τεχνική έκθεση στους αρμόδιους εισαγγελείς, στα αρμόδια όργανα και αυτοί θα αποφανθούν εάν υπάρχουν και πού, αυτές οι κατηγορίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Δάγγα. Ο κ. Λακηνάνος;

ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα και με το πόρισμα της επιτροπής, βασικά στοιχεία του είναι ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες των χαρακτηριστικών, τα οποία προβλέπονται στη μελέτη με αυτά τα οποία βρέθηκαν στο εργοτάξιο, ας το πούμε έτσι, στις εγκαταστάσεις. Επίσης, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι κάποια από αυτά τα υλικά δε φαίνεται να τοποθετήθηκαν, βέβαια όταν εννοώ τεχνικά χαρακτηριστικά, ειπώθηκαν κατά κόρον, εξηγήθηκαν ας πούμε, διαφορετικές ισχύεις στην πράξη από αυτές που προβλέπονταν στη μελέτη. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα που έχει αναφερθεί κι εδώ κατά κόρον, για τις επιτροπές παραλαβής, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι επιτροπές παραλαβής, εμείς πιστεύουμε ότι έκαναν τη δουλειά τους, όπως έπρεπε να την κάνουν. Παραλάμβαναν τα συγκεκριμένα υλικά, λόγω όμως της ιδιαιτερότητας των συγκεκριμένων έργων, το τί γινότανε από το σημείο που παραλάμβαναν τα υλικά μέχρι την τοποθέτησή τους, ή ακόμα, όταν τα παραλάμβαναν και επί τόπου,

επειδή δεν μπορούσαν να είναι μία μέρα εκεί ολόκληρη, παραλάμβαναν και έφευγαν. Το τί γινόταν σε αυτό το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, αυτό δεν το γνωρίζουμε και αυτό ακριβώς το ζήτημα είναι που ζητάμε να διερευνηθεί ακόμα παραπέρα. Το ίδιο έχει σχέση, το ίδιο αφορά και για τους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας, οι άνθρωποι δεν εμπλέκονται πουθενά, προφανώς, είναι προφανές αυτό, διότι εντάλματα πληρώνουν. Υπάρχουν όλα τα.. νομότυπα είναι όλες οι διαδικασίες, υπάρχουν τα ανάλογα έγγραφα και βάσει αυτών εκδίδουν την απόφαση να πληρωθεί ένας προμηθευτής ή να μην πληρωθεί ένας προμηθευτής. Από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες όσον αφορά την παραπομπή του συγκεκριμένου πορίσματος, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ευχαριστώ και εγώ. Ο κ. Παυλίδης.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: (..) κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι μετά από το πόρισμα που ακούστηκε και τις ομιλίες κ.λ.π., το θεωρώ, δεν ακούγομαι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούγεστε λίγο ...εντάξει, ακούγεστε, ακούγεστε.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ (..) μετά από το πόρισμα που ακούστηκε και τις τοποθετήσεις θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνεται μία τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής επί του πορίσματος. Ποιά είναι η θέση της; Για να μην πω ότι θα έπρεπε να έρθει εδώ με εισήγηση δικιά της η δημοτική αρχή και να τοποθετηθούμε πάνω στην εισήγηση της δημοτικής αρχής. Παρόλα αυτά θα κάνω μία έτσι γενικότερη πολιτική τοποθέτηση. Θεωρώ αγαπητοί συνάδελφοι ότι ο Δήμος μας είναι ένας φτωχοποιημένος Δήμος, είναι ένας άρρωστος Δήμος, με πολλά προβλήματα. Αυτό φαίνεται καθαρά από τις εκθέσεις ορκωτών για τις επιχειρήσεις του Δήμου που συζητήσαμε σε προηγούμενα συμβούλια, φαίνεται καθαρά από το πόρισμα της επιτροπής για τις (.....) του Δήμου, φαίνεται καθαρά ότι οι υπηρεσίες του Δήμου υπολειτουργούν, τα προβλήματα των δημοτών δεν μπορούν να λυθούν και πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Το κολυμβητήριο που αναφέρθηκε σήμερα (...) δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδά του, στο Ζερβοχώρι δεν λειτουργεί καθόλου. Η χρηματοδότηση της πολιτείας, βασικός βέβαια παράγοντας για την λειτουργία του Δήμου, συνεχώς μειώνεται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο δήμος να ανταποκριθεί ούτε στα άμεσα προβλήματά του. Και θεωρώ αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα, σκάνδαλο θα έλεγα, αυτό που πολλές φορές αναφέρω, όσον αφορά με τη λογοδοσία και τον απολογισμό, να κρατάμε δηλαδή τους δημότες ανενήμερους (..) σε αυτά εδώ τα προβλήματα. Ο (..) μήνας ήταν ο Ιούλιος που κατά τον νόμο περί Δήμων και Κοινοτήτων είναι ο τελευταίος μήνας (...) που πρέπει η Δημοτική Αρχή να απολογηθεί προς τους δημότες και στο δημοτικό συμβούλιο τα πεπραγμένα της και αυτό δε γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει (.....) επτά χρόνια χωρίς απολογισμό, τί είναι ο απολογισμός, τί θα πούμε εκεί; Αυτά που λέμε σήμερα εδώ πέρα, αποφεύγουμε δηλαδή να κάνουμε απολογισμό γιατί αποφεύγουμε να πούμε αυτά που συνέβησαν. Και τί φταίει, ποιος φταίει για αυτήν την κατάσταση; Για ό,τι συμβαίνει αγαπητοί συνάδελφοι φταίμε εμείς της Λαϊκής Συσπείρωσης. Ωραία, εμείς φταίμε έχουμε το μεγάλο μερίδιο ευθύνης γιατί αναδεικνύουμε τέτοια προβλήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τα φέρνουμε στην (....) Φταίμε διότι δε συμμορφωνόμαστε προς τας υποδείξεις της πολιτικής της συγκεκριμένης. Λοιπόν, ακούστηκαν μερικά πράγματα στο τί πρέπει να γίνει, δε με απασχολεί πάρτε τα (....) δικά σας είναι. Το αποτέλεσμα δικό σας είναι, αποτέλεσμα της προσφοράς σας στο δήμο από όλες τις αδελφές παρατάξεις του συστήματος και των κυβερνήσεων που στηρίζετε και υπηρετείτε ακόμη μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ακούστηκαν πολλά, ακούστηκαν όλες οι απόψεις (....), με ακούτε; Ακούστηκαν όλες οι απόψεις, η επιτροπή μας έδωσε τα ευρήματά της σε μια αναλυτική έκθεση και αν πάρουμε και τα συνοδευτικά της έκθεσης (...) ένα τεράστιο έργο που κράτησε πάνω από ένα χρόνο. Καταρχάς να πούμε μερικά πράγματα. Μετά από την τοποθέτηση του αρχηγού του Κοινού Τόπου, αν κατάλαβα καλά, ο ίδιος θεωρεί ότι όλα έγιναν με τις πρόπουσες διαδικασίες, όλα έγιναν ορθά, όλα έγιναν ξεκάθαρα, όλα έγιναν σωστά. Ο ίδιος δηλώνει ότι ως τέως Δήμαρχος επέβλεψε όλες τις διαδικασίες και κατέληξε ότι όλα έγιναν, όπως είπε ο ίδιος, για το καλό των αγροτών αφού είναι ύψιστος σκοπός της δημοτικής του, της δημοτικής αρχής. Το ελεγκτικό συνέδριο είπε και ο επίτροπος έλεγξε όλες τις διαδικασίες και τις βρήκε όλες μια χαρά, ορθά και νόμιμα, νόμιμα, ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Μα αυτό ακριβώς, ο επίτροπος ελέγχει τις διαδικασίες, δεν ελέγχει τις πομώνες, δεν ελέγχει κάτι συγκεκριμένο, ελέγχει τα τιμολόγια, ελέγχει αν προχωράν οι αποφάσεις, ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων, άρα λοιπόν δεν διαφωνεί κανείς. Ούτε κανείς δεν άφησε καμιά σκιά για τον

επίτροπο ή το ελεγκτικό. Υπήρχε σύγκριση λέει του Δήμου με τους ΤΟΕΒ, μα άλλο μοντέλο διοίκησης υπάρχει, είναι προφανές. Μάλιστα ο κ. Δάγγας το πήγε και πιο πέρα, δώσαμε πολλά λεφτά και τώρα είναι μια χαρά, δουλεύουν και δεν κάνετε έξοδα, αυτό μας είπαν. Μόνο που υπάρχει το πριν και το μετά. Αυτό που έχουμε σαν δεδομένα είναι ότι αυτήν την τριετία ξοδέψαμε 700.000,00, την προηγούμενη τετραετία λιγότερο από 50.000,00 και τώρα λιγότερο από 10.000,00. Πώς; Με εργασία των υπαλλήλων, γιατί αν πηγαίναμε και εμείς στους εργολάβους δεν θα ήταν αυτά τα ποσά, θα ήταν πολύ περισσότερα, άρα λοιπόν προσέξαμε πάρα πολύ στο πώς διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα. Αυτή είναι η δουλειά μας, πέρα από όλα τα άλλα, στο να είμαστε πραγματικά φειδωλοί, ορθοί και να προστατεύουμε τα συμφέροντα του Δήμου, την δημοτική περιουσία και δε στήνουμε κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι, κανέναν άνθρωπο δεν σπλώνουμε. Η επιτροπή έχει δεδομένα και αυτά παρουσιάζει. Σας θυμίζω ότι, τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρος, το συγκεκριμένο υπόμνημα δεν το στείλαμε σε κανένα δημοσιογράφο, εμείς δεν κρεμάσαμε κανέναν στα μανταλάκια, κανέναν. Πώς λοιπόν σπλώνουμε συνειδήσεις και έχουμε στόχο την πολιτική ηθική εξόντωση κάποιου ανθρώπου, από πού προκύπτει αυτό; Από πού προκύπτει αυτό; Το μόνο που κάνουμε είναι να συζητάμε διεξοδικά τα δεδομένα. Και να σας πω και κάτι; Κι εμένα αυτές οι συζητήσεις δεν μου αρέσουν, αυτές οι συζητήσεις δεν πληγώνουν έναν άνθρωπο, αυτές οι συζητήσεις πληγώνουν τον ίδιο το Δήμο, πληγώνουν την Νάουσα, πληγώνουν τους αιρετούς. Είναι ό,τι χειρότερο αυτή η μέρα που ζούμε και αυτό το θέμα που συζητάω, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν τα δεδομένα. Υπάρχουν τα δεδομένα, τα οποία είναι συντριπτικά, είναι απίστευτα, είναι ασύλληπτα. Από τις 50.000,00 στην (...) τετραετία, πήγαμε στις 700.000,00, πέσαμε κάτω από 10.000,00 τώρα, γιατί προσπαθούμε πάρα πολύ να μειώσουμε τα έξοδα γιατί είναι πραγματικά. Τα ταμεία αδειάσανε, δηλαδή ψάχνουμε πάρα πολύ και κόβουμε και την καμήλα, κόβουμε και το κουνούπι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Τώρα, εγώ δεν θα πήγαινα για πολιτικούς λόγους κανένα φάκελο στον εισαγγελέα, εγώ προσωπικά, θα 'ταν η τελευταία λύση. Το να ζητάω, πήγαινε το στον εισαγγελέα για να μπορέσω να αποδείξω την αθωότητά μου, δε μου λέει τίποτα σαν έκφραση. Στον εισαγγελέα πας κάτι, όταν πρέπει να το πας, όταν έχεις ευρήματα, όταν έχεις συγκεκριμένα δεδομένα και αυτή η έκθεση έτσι όπως είναι και εγώ εδώ θέλω να ευχαριστήσω την επιτροπή για την δουλειά που έκανε. Έχει δίκαιο ο κύριος Τσουκαλάς. Ενάμιση χρόνο, πραγματικά, ξέρω πολύ καλά, έτσι, με ενημέρωναν κάπου έστω και προφορικά, δούλεψανε πάρα πολύ σκληρά σε αυτά που τους αναθέσαμε ως δημοτικό συμβούλιο. Και ξέρετε κάτι; Ο Κοινός Τόπος προσπάθησε να σταματήσει την επιτροπή, έκανε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη, για να μην συνεχίσει, να βγάλει παράνομη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η Αποκεντρωμένη απάντησε, είναι απόλυτα νόμιμος ο έλεγχος της επιτροπής, προχωρήστε κανονικά, δεν υπήρχε λόγος προσφυγής. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ΝΑΙ, θα συμφωνήσουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, συμφωνώ για διαφορετικό όμως λόγο, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω διερευνήσεις και με αυτό τον τρόπο να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εγώ στέκομαι μόνο στα δεδομένα, δε μου αρέσουν οι συζητήσεις του παρελθόντος, το έχω αποδείξει, δε στοχοποιώ κανέναν, δέχομαι κριτική, όταν δεν στοχοποιώ κανέναν και όταν δεν έχω(.....)διαδικασία στοχοποίησης που έχουμε τόσα χρόνια εδώ πέρα, με λέτε αδύναμο κάποιος ή ότι δεν ασκώ διοίκηση, λες και η διοίκηση είναι να στοχοποιείς τελικά και όταν μετά αυτοβαπτίζονται κάποιοι "στόχοι", πάλι φταίει ο Δήμαρχος ή φταίει κάποιος άλλος ή φταίει ο κακός δαίμονας(.....). Όχι κύριοι, εγώ θα συνεχίσω να έχω στραμμένα το βλέμμα μου στο μέλλον του Δήμου, προσπαθούμε να σχεδιάσουμε το Δήμο, αλλά έχουμε και βαρίδια του παρελθόντος, τα οποία είναι οικονομικά, είναι διοικητικά. Είναι πάρα πολλά, είναι αυτό που είπε ο κύριος Παυλίδης. Πώς θα τα προχωρήσουμε όλα αυτά με τόσα (...) πήραμε (...), άντε να τα υλοποιήσουμε. Αν τα πάρουμε έτσι; Για να μην προτρέχω και εγώ. Μακάρι να τα πάρουμε. Με ποιους μηχανικούς; Με ποιους υπαλλήλους; Πού θα 'ναι οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου, παράδοσης, με ποιους; Με ενάμιση και δύο υπαλλήλους που έχουμε σε κάθε τμήμα; Τεράστια τα προβλήματα και αγωνιώ και συνέχεια στέλνουμε επιστολές κύριε Παυλίδη στα Υπουργεία να μας ενδυναμώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί πραγματικά, σας το είπα και πριν, φτάνουνε και οι αιρετοί να κάνουν τη δουλειά των υπαλλήλων γιατί αλλιώς δε γίνεται και λες (...) δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, κάπως πρέπει να προχωρήσει και να σας πω ένα ερώτημα, να μου απαντήσει κάποιος, αν μπορεί να το απαντήσει, νομίζω όλοι μπορούν να το απαντήσουν. Τελικά ποια είναι η δύναμη απορροφητικότητας που έχουμε στον Δήμο Νάουσας με τις τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες που έχουμε; Ξέρετε ότι έχουμε δύο υπαλλήλους στο τμήμα το οποίο επιβλέπει τα έργα; Ξέρετε ότι κανονικά

δεν μπορεί να επιβλέπουν πάνω από τρία έργα και αυτή τη στιγμή ο ένας λείπει, είναι ένας και έχουμε εννέα έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή, με έναν υπάλληλο; Είναι απίστευτα τα δεδομένα. Για να επιστρέψω όμως στο συγκεκριμένο πόρισμα, ευχαριστώ την επιτροπή για τη δουλειά που έκανε, ξέρω ότι έκανε αναλυτική δουλειά κι ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί, κι εγώ τους ζήτησα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που αυτό το πόρισμα δεν πήγε σε κανένα δημοσιογράφο, γιατί δεν θέλουμε να σπιλώσουμε κανέναν άνθρωπο, όποιος και αν είναι αυτός, είτε αιρετός, είτε υπάλληλος, είτε εργολάβος, είτε ο απλός πολίτης, κανέναν δεν σπιλώνουμε, ξέρω ότι η επιτροπή προσπάθησε να κάνει τη δουλειά της με όσα μέσα διέθετε και τα ελάχιστα χρήματα που τους δώσαμε, μόνο για... τα ελάχιστα πραγματικά, δεν πληρώσαμε για την επιτροπή, παρόλο που μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε την επιτροπή. Ξέρω και τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής που είναι εξειδικευμένοι μηχανικοί για να υποστηρίζουν την επιτροπή και αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ. Ναι προφανώς θα τη στείλουμε στον εισαγγελέα, έτσι και αλλιώς να σας πω την αλήθεια υπάρχει αίτημα του εισαγγελέα να τη στείλουμε, άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι ούτως ή άλλως, αλλά πρέπει να τη στείλουμε και με τα δεδομένα, όχι γιατί θέλουμε την πολιτική εξόντωση κάποιου, η πολιτική εξόντωση κάποιου, είμαι από τους πρώτους που λέω ότι οι πολιτικοί, τους πολιτικούς τους στέλνεις στο σπίτι τους, όχι στα δικαστήρια, πολιτικές πρέπει να 'ναι οι συζητήσεις εδώ πέρα, δεν είμαστε ούτε όργανο ποινικών ας πούμε υποθέσεων, ούτε άλλος ελεγκτικός μηχανισμός, πολιτική παράγουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να έχω πολιτικό στραβισμό όταν διαβάζω την έκθεση που διάβασα. Μερικά πράγματα δυστυχώς, έχει δίκαιο κάποιος που είπε ότι και στο προηγούμενο συμβούλιο είχαμε τις εκκαθαρίσεις και η μία πρέπει να την ξανασυζητήσουμε ίσως, οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε και να κάνουμε πως δε βλέπουμε σε μερικά δεδομένα. Όταν λοιπόν ξοδεύουμε 700.000,00 ευρώ σε συντηρήσεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ρωτήστε τους αγρότες, εγώ μίλησα με πολύ κόσμο, με ανθρώπους που δε υποστηρίζουν την παράταξή μας και θεωρούν απλά αυτά τα ποσά εξωφρενικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όλοι οι κεραυνοί ας πούμε της τριετίας πέσαν πάνω (...), εν πάση περίπτωση και αν πέσανε θα είναι ο πιο άτυχος Δήμαρχος, θα το αποδείξει. Νομίζω ότι και ο ίδιος, ήταν σωστή η τοποθέτηση του κ. Κουτσογιάννη να προχωρήσουν τα πράγματα από τη δικιά του οπτική γωνία και εγώ ίσως στη θέση του κάτι αντίστοιχο θα έλεγα, όμως τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα, τα δεδομένα μιλάνε από μόνα τους. Όταν λοιπόν η επιτροπή βρίσκει τιμολόγια με μηχανήματα, με πομόνες που δεν τις βλέπει, δεν τις βρίσκει κάπου, να δούμε που είναι ρε παιδιά αυτές οι πομόνες. Όταν η επιτροπή βλέπει συντήρηση υψηλών, αν θέλετε, ίππων και χαμηλών ίππων αντλίες, δηλαδή ακριβές συντηρήσεις για χαμηλές αντλίες, πρέπει να το καταγράψει. Όταν η επιτροπή σημειώνει τα λογιστικά, απ' τα τιμολόγια, τα λογιστικά έξοδα του Δήμου, δεν θα το καταγράψει; Γιατί κάναμε αυτήν την επιτροπή; Γιατί ένα χρόνο δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνανε έλεγχο με τα εργαλεία που είχαν; Από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι η υπόθεση θα πάρει το δρόμο. Αυτό όμως που πρέπει να μείνει και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και ο κ. Παυλίδης το είπε, κι ο κ. Δάγγας το είπε, ότι τέτοιες συζητήσεις πληγώνουν τη Νάουσα, δεν πληγώνουν άλλον άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Θέλετε να δευτερολογήσετε; Κύριε Κουτσογιάννη;

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στην πραγματικότητα εγώ αυτά που θα ήθελα να επισημάνω είναι πως θα ήθελα πραγματικά να μου απαντήσει ο κ. Καρανικόλας, εάν και με ποιον τρόπο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα τα αναλύσουμε διεξοδικά στην πορεία, για το πώς γίνονται οι συντηρήσεις στο Δήμο Νάουσας. Για το αν υπάρχουν συμβάσεις και πού βρίσκονται ας πούμε π.χ., πού βρίσκεται τσιμέντο ο Δήμος Νάουσας χωρίς σύμβαση; Θα ήθελα πάρα πολύ να ειπωθούν κάποια πράγματα και θα ειπωθούν από εδώ και πέρα, διότι ενδεχομένως ο κ. Καρανικόλας, όντας μονίμως απών, έτσι; να μη γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις όπως δεν μου απάντησε και για το πώς επιδιορθώθηκε η βλάβη στη Μαρίνα. Εγώ εκείνο όμως που θέλω να πω είναι το εξής: Στην πραγματικότητα ο κ. Καρανικόλας έχει ένα ταλέντο να παραποιεί την αλήθεια. Τί ακριβώς είπε η Αποκεντρωμένη; Γιατί αναφέρθηκε στην Αποκεντρωμένη. Έχετε κ. Καρανικόλα μπροστά σας την απόφαση; Εγώ θα θέλατε να σας διαβάσω το αποφασιστικό γιατί το έχω; Για να δείτε ότι ή η μνήμη σας είναι ασθενής ή έχετε άλλους σκοπούς. Λέει το αποφασιστικό: «**Σύμφωνα με το πρακτικό της προσβαλλόμενης πράξης και τα στοιχεία του φακέλου, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση μιας διαπαραταξιακής επιτροπής**» και δεν είχατε καν το θάρρος να αναφερθείτε στη συνάντηση εκείνη, στην οποία, μπροστά και στην κυρία Ιωσηφίδου και στον κύριο Λακηνάνο, είπατε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά το αφήνω στην άκρη, δεν

έχει σημασία, ο καθένας κρίνεται. «Χωρίς αναφορά στο κανονιστικό πλαίσιο» δηλαδή μιλάει για μια απόφαση η οποία είναι αίολη παντού. «Χωρίς αναφορά στο κανονιστικό πλαίσιο λοιπόν που διέπει τόσο την αρμοδιότητά του να τη συστήσει, όσο και τη σύνθεση και λειτουργία της ίδιας της επιτροπής. Στο αποφασιστικό μέρος της πράξης, αναφέρεται μόνο το αντικείμενο της επιτροπής, χωρίς να καθορίζονται τα μέλη της ή να επιφυλάσσεται το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο να τα ορίσει στο μέλλον ή να εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο όργανο να το πράξει». Δε σας εξουσιοδότησε κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, λέει η Αποκεντρωμένη, το να συστήσετε την επιτροπή και καταλήγει: «Η ανωτέρω αοριστία», όπως γενικότερα εδώ οι αοριστίες, «τις οποίες λέει διέπει η προσβαλλόμενη πράξη, την καθιστά μη εκτελεστή». Αμφιβάλλω αν γνωρίζετε τί σημαίνει αυτό το πράγμα, «καθώς από την έκδοσή της όμως», το αναλύει, «δεν επέρχεται καμία άμεση μεταβολή στον εξωτερικό νομικό κόσμο, ούτε παράγονται έννομες συνέπειες σε διοίκηση και διοικούμενους από την εφαρμογή της ή μη». Ένα πράγμα κύριε Καρανικόλα δεν μπορείτε να πείτε, το οποίο να στέκει στην πραγματικότητα, ένα πράγμα δεν μπορείτε. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε δεν θα μακρηγορήσω άλλο, νομίζω ότι και χαίρομαι πάρα πολύ που συνηγορούμε όλοι, παρά την προσπάθεια να συνεχίσουμε να μιλάμε για ποσά, να τονίζουμε πράγματα, να δημιουργούμε εικόνες εντυπωσιασμού, όταν οι συγκεκριμένες τέτοιες, το απέδειξα προηγουμένως, είναι στο σύνολό τους 250 χιλιάδες ευρώ, αλλά δεν πειράζει είναι 700. Για αυτό λοιπόν λέμε, για αυτό λοιπόν λέμε κύριε Δήμαρχε ότι από εδώ και στο εξής θα δούμε πώς ακριβώς διοικείται ένας Δήμος και αν ξέρετε να διοικήσετε έναν Δήμο, θα σας δούμε στην πραγματική ανάγκη ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσογιάννη.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κλείνω κύριε Πρόεδρε λοιπόν λέγοντας το εξής. Εμείς ψηφίζουμε και το τονίζω και το επαναλαμβάνω διότι σε αυτήν την προσπάθεια σπύλωσης και κατασυκοφάντησης, η οποία έχει γίνει κατά κόρων δεξιά και αριστερά, κατά κόρον δεξιά και αριστερά και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι έτοιμοι να το βεβαιώσουνε. Εδώ λοιπόν εμείς θέλουμε να υπάρξει απόλυτο φως, να αποδειχτούν όλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν, τί είπαμε εμείς; Σε σύγκριση με τους υπολοίπους; Εγώ είπα ότι έλεγξα; Έχω εγώ την τεχνική γνώση; Μας απέκτησε η επιτροπή τεχνική γνώση; Ποιος έχει την τεχνική γνώση κ. Δήμαρχε; Εσείς ρωτήσατε καν δεν ξέρετε (...).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κουτσογιάννη, πάλι ανοίγετε θέματα.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ:..... Δεν γνωρίζατε αν, πώς είναι οι αντλίες και πως είναι οι πομόνες. Λοιπόν κ. Πρόεδρε, κλείνω. Θέλουμε να παν τα πράγματα για να ξεκαθαρίσουνε και να καθαρίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, διότι ενεπλάκησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και παρά τη φιλότιμη προσπάθεια του κ. Λακηνάνου να ξεκαθαρίσει ανθρώπους και υπαλλήλους, τους μεν από τους δε, να ξέρει ότι αυτό δε λειτουργεί και εγώ αυτό που είπα κ. Τσουκαλά τότε, αν θυμάστε καλά, και αυτό που είπε η κα Ιωσηφίδου, στην οποία θα έπρεπε να μην την αναφέρετε, από τη στιγμή που είναι απύσχα και δεν μπορεί να απαντήσει, ήταν ότι εδώ ο τρόπος με τον οποίο πάτε να δημιουργήσετε το συγκεκριμένο πόρισμα είναι λάθος, αυτό είχαμε πει. Λοιπόν κ. Πρόεδρε, η άποψή μας είναι ξεκάθαρη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σταλεί στον εισαγγελέα, ωραία.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: και να αποδειχτούν όλα και να έρθουν όλα στο φως και κυρίως να δοθεί η δυνατότητα, γιατί θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους συλλήβδην τους καταδικάσαμε, τους καταδικάσατε για την ακρίβεια σήμερα, δεν αναφέρομαι προσωπικά σε σας κ. Πρόεδρε, να μπορέσουν να βρουν το δίκιο τους, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ. Τσουκαλά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μια απάντηση επί προσωπικού παρακαλώ. Λέει ο κ. Κουτσογιάννης.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Επί προσωπικού κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να λέει ότι θέλει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μιλάει ο Δήμαρχος κ. Βασιλείου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέει λοιπόν ο κ. Κουτσογιάννης ότι είμαι απών, ότι δεν υπάρχει καμιά διοίκηση, ότι θα μου διδάξει, με απειλεί έμμεσα, πώς διοικείται ένας Δήμος, ότι πού βρίσκετε τσιμέντο, πού βρίσκετε το ένα, πού βρίσκετε το άλλο. Κύριε Κουτσογιάννη αν έρθετε στο Δημαρχείο με χαρά θα σας δώσω μερικές αγωγές ανθρώπων που έκαναν συμφωνία με εσάς, προφορική συμφωνία και ζητάν τα χρήματά τους. Το ξέρετε και εσείς, ίσως, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται, ευχαριστώ.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : κ. Πρόεδρε επί προσωπικού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήτησε πρώτα ο κ. Βασιλείου επί προσωπικού και μετά εσείς.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Βεβαίως, βεβαίως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το μικρόφωνο, κ. Βασιλείου. Το μικρόφωνό σας είναι κλειστό.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ακούγομαι τώρα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ναι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ακούγονται κουβέντες από τον συγκεκριμένο κύριο, οι οποίες είναι πάρα πολύ βαριές. Κανένας δεν καταδίκασε κανέναν. Διαπιστώσεις κάναμε, ως είχαμε δικαίωμα και υποχρέωση από την ιδιότητα που κατέχουμε αλλά και από το συνταγματικό και αναφαίρετο δικαίωμα να προασπίζουμε την νομιμότητα. Όταν ο κύριος αυτός για να δημιουργήσει εντυπώσεις αναφέρετε γενικά και αφηρημένα, ότι, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που μπορούν να το επιβεβαιώσουν, απειλεί αυτή τη στιγμή και δεν τον έχετε ανακαλέσει στην τάξη, τον έχουμε βαρεθεί, έχουμε βαρεθεί την πρακτική του κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Τα είπε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος. Βρίθει, ο νομικός σύμβουλος έχει δεχτεί πάνω από είκοσι αγωγές με προφορικές συμβάσεις, αυτός μιλάει για νομιμότητα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κύριε Βασιλείου. Γενικά ξεφεύγουμε από το θέμα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτός μιλάει για νομιμότητα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεφεύγουμε από το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσογιάννη.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μισό λεπτάκι κύριε Τσουκαλά, θα σας δώσω το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσογιάννη.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Κύριε πρόεδρε επειδή ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε σε αγωγές κ.τ.λ., εγώ τον προκαλώ να τις φέρει όλες αυτές και να αποδείξει εάν και κατά πόσο αυτές οι αγωγές, αυτές οι προσφυγές, οι αγωγές που είπε, είναι προφορικές, τον προκαλώ και εάν υπάρχουν τέτοιες που είναι τέτοιο, θα τις φέρει και θα κινηθούμε και εναντίον αυτών οι οποίοι το είπαν και να δούμε εκεί τέτοιο. Αν και πιστεύω ότι προφανώς είναι, λειτουργεί με τον γνωστό τρόπο με τον οποίο μπερδεύει τα πράγματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε Κουτσογιάννη, λοιπόν, κύριε Τσουκαλά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Απάντησε πρώτα στις ερήμην αποφάσεις της ΕΤΑ και μετά...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου δεν έχετε το λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Πρώτα στις ερήμην αποφάσεις της Ε.Τ.Α. θα απαντήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου δεν έχετε το λόγο. Λοιπόν, δεν έχετε το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κουτσογιάννη, ελάτε αύριο από το γραφείο μου για να τις δείτε, αύριο το πρωί ελάτε να τις δείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά ο λόγος σε σας.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : Κύριε Πρόεδρε διακρίνω στον κ. Κουτσογιάννη όχι μόνο από τη σημερινή κουβέντα, αλλά και διαχρονικά από όλες αυτές τις κουβέντες που κάναμε μέχρι τώρα, έναν πολιτικό ναρκισσισμό. Πάντα θέλει να έχει την τελευταία κουβέντα, πάντα αυτός έχει κάνει ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο Δήμο ή τα προγραμματίσει η δημοτική του αρχή. Την τελευταία κουβέντα και στο πόρισμα, όσον αφορά σε δευτερεύοντα ζητήματα, και μάλιστα ζητάει απαντήσεις εδώ και τώρα, αλλά εδώ και τώρα δεν έχει δώσει απαντήσεις σε καίρια ζητήματα που αφορούσαν την αρμοδιότητα αυτής της επιτροπής. Πού βρίσκονται αυτές οι πομόνες των 180, των 150, των 130 ίππων; Μια και σε όλη την πεδιάδα να ψάξουμε στην περιοχή της Νάουσας, τέτοιες πομόνες δεν θα βρούμε, με ευθύνη που να τις έχει ευθύνη ο Δήμος Νάουσας και επίσης τα ίδια και στο κολυμβητήριο. Επιμένει να μιλάει για τους υπαλλήλους και για όλα αυτά και επιμένω σε αυτό εγώ από την άλλη πλευρά, ότι ήθελε και τους χρησιμοποιούσε σαν έναν συναισθηματικό εκβιασμό με την έννοια να μην προχωρήσουμε, γιατί ο ίδιος είναι στο απυρόβλητο ενώ κάποιοι άλλοι θα την πληρώσουν. Κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος και για αυτό λέω ότι διακρίνω έναν πολιτικό ναρκισσισμό, την τελευταία κουβέντα θέλει να την έχει αυτός. Ε, αφού θέλει να την έχει αυτός, θα παρακαλούσα να πει πού είναι αυτές οι πομόνες με αυτές τις μεγάλες ιπποδυνάμεις; και τί τις ήθελε ο Δήμος εφόσον όπου και να έμπαιναν αυτές θα καίγονταν; Δεν υπάρχει δηλαδή, αυτά είναι στοιχεία συγκεκριμένα που με πολύ κόπο συγκεντρώθηκαν και από την ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή από τις παροχές ρεύματος και πόσες καταναλώσεις γίνανε και πόσες ιπποδυνάμεις μπορούσαν να δεχτούνε. Τώρα, ειρωνεύεται ότι χρησιμοποιούμε τεχνικές γνώσεις, μα για αυτό θέλαμε κοντά μας ανθρώπους, οι οποίοι να έχουν αυτές τις γνώσεις. Θα έβγαζα εγώ αποφάσεις απ' τα χειρουργεία για αποφάσεις

ηλεκτρογεννητριών κ.τ.λ.; Δηλαδή εδώ όχι μόνο βιάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, βιάζεται και η λογική. Αυτό δεν πρόκειται να δεχτούμε και βέβαια εκείνο που δε θα δεχτούμε σίγουρα είναι, να μετατραπεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε δικαστική αίθουσα και να υπάρχουνε σενάρια επί σεναρίων και συνέχειες δικαστικών δραμάτων, ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, ο κύριος Τσέλιος.

ΤΣΕΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε όχι δε θέλω, ευχαριστώ, δε θέλω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείνει ο Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε ευχαριστώ, ήτανε ξεκάθαρη η εισήγηση, προχωράμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, νομίζω ότι ομόφωνα όλοι, δεν ξέρω αν έχει κάποιος αντίθετη άποψη, αποφασίζουμε αυτό που ουσιαστικά είπαμε, να σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, συμφωνούμε; Ναι.

Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα προς ψήφιση την πρόταση των εισηγητών της Επιτροπής, για την αποστολή στον αρμόδιο τοπικό εισαγγελέα προς διερεύνηση, του από 25-06-2021 συνταχθέντος πορίσματος της ομάδας εργασίας (διαπαραταξιακή επιτροπή) που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 2/2020 Απόφαση του κ. Δημάρχου Νάουσας.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι εννέα (29) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Γιαννούλης, Καραγιαννίδης, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Τζουβάρας, Τριανταφύλλου, Βασιλείου, Αραμπατζή, Τασιώνας, Βασιλειάδης, Θανασούλης, Τόσιος, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Βαλσαμίδης, Δάγγας, Λαζαρίδου, Δολδούρης, Ζάχος, Μαλάκη, Φουντούλης, Βασιλειάδου, Παρθενόπουλος, Τσουκαλάς, Λακηνάνος, Χατζηϊωαννίδης, Παυλίδης, Τσέλιος, Μυλωνάς και Σαμαράς.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερά ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του, το από 25-06-2021 συνταχθέν πόρισμα της ομάδας εργασίας για την διενέργεια ελέγχου της όλης διαδικασίας αντικατάστασης και τοποθέτησης των ηλεκτροαντλιών και των λοιπών υλικών συντηρήσεων σε υφιστάμενες γεωτρήσεις-πομόνες του Δήμου Νάουσας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, την υπ' αριθ. 400/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, την υπ' αριθ. 2/2020 Απόφαση του κ. Δημάρχου Νάουσας, την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποστολή στον αρμόδιο τοπικό εισαγγελέα προς διερεύνηση, του από 25-06-2021 συνταχθέντος πορίσματος της ομάδας εργασίας (διαπαραταξιακή επιτροπή) που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 2/2020 Απόφαση του κ. Δημάρχου Νάουσας, σε συμμόρφωση και εκτέλεση με την υπ' αριθ. 400/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, σχετικά με την διενέργεια ελέγχου της όλης διαδικασίας αντικατάστασης και τοποθέτησης των ηλεκτροαντλιών και των λοιπών υλικών συντηρήσεων σε υφιστάμενες γεωτρήσεις-πομόνες του Δήμου Νάουσας.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **79/2021**

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ