



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ**

Πληροφορίες : Κυράνος Θ. ,  
Τηλέφωνο : 2332029622, Fax : 2332029626  
www.naoussa.gr, email: kyranos@naoussa.gr

Νάουσα, 16/03/2020  
Αρ. Πρ. Δ.Ν. : 4329

**Προς:**  
**Οικονομικούς φορείς**  
(ανάρτηση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Δήμου www.naoussa.gr)

**Κοιν.:**  
**Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**  
**Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Π.Κ.Μ.**  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65  
570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης

**ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις για το έργο "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ" (ID 48375, κωδ. ΟΠΣ 5030983)».**

**ΣΧΕΤ :**

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων για το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Η αντλία θερμότητας αέρος - νερού, όπως αυτή περιγράφεται στο τιμολόγιο της υπ' αριθμόν 47/2018 μελέτης (Α.Τ. 12), είναι αντλία ψύξης - θέρμανσης.
- Η ελάχιστη παροχή νερού της τερματικής μονάδας νερού τύπου Fan Coil, όπως αυτή περιγράφεται στο τιμολόγιο της υπ' αριθμόν 47/2018 μελέτης (Α.Τ. 13), είναι 1,40 m<sup>3</sup>/h.

Τέλος στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) θα αναρτηθεί σχέδιο κουφωμάτων του κτιρίου του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης.

Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας

Ε.Δ.

1. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
2. Γενική Γραμματέα
3. Διευθυντή Τ.Υ.
4. Προϊσταμένη ΤΜ & ΔΔ
5. Αρμόδιο υπάλληλο
6. Φάκελο έργου

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  
Πολιτικός μηχανικός  
με Α βαθμό